

#148455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области
Космическая 27, Калининград
3312
ТЭМ-104
1442414
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,038	4,631	0	0	4,586	0	0	23,99	23,99	0	0	54	45,7	0	9	5,1	0	-
22.08.2025	0,037	4,679	0	0	4,632	0	0	23,98	23,98	0	0	54,2	46,3	0	9	5,1	0	-
23.08.2025	0,025	4,474	0	0	4,425	0	0	24	24	0	0	54,2	48,6	0	9	5,1	0	-
24.08.2025	0,024	4,377	0	0	4,33	0	0	23,99	23,99	0	0	53,4	47,8	0	9	5,1	0	-
25.08.2025	0,037	4,204	0	0	4,168	0	0	23,99	23,99	0	0	51,5	42,7	0	9	5,1	0	-
26.08.2025	0,04	4,424	0	0	4,384	0	0	23,99	23,99	0	0	53,4	44,5	0	9	5,1	0	-
27.08.2025	0,036	4,267	0	0	4,228	0	0	23,99	23,99	0	0	52,6	44,1	0	9	5,1	0	-
28.08.2025	0,037	4,478	0	0	4,436	0	0	24	24	0	0	53	44,7	0	9	5,1	0	-
29.08.2025	0,04	4,535	0	0	4,492	0	0	23,98	23,98	0	0	53,7	44,9	0	9	5,1	0	-
30.08.2025	0,025	4,604	0	0	4,554	0	0	23,99	23,99	0	0	54	48,5	0	9	5,1	0	-
31.08.2025	0,024	4,535	0	0	4,485	0	0	24	24	0	0	54	48,6	0	9	5,1	0	-
01.09.2025	0,037	4,67	0	0	4,624	0	0	23,99	23,99	0	0	53,9	45,9	0	9	5,1	0	-
02.09.2025	0,033	4,37	0	0	4,328	0	0	23,92	23,92	0	0	52,5	45	0	9	5,1	0	-
03.09.2025	0,034	4,625	0	0	4,583	0	0	23,95	23,95	0	0	52	44,6	0	9	5,1	0	-
04.09.2025	0,037	5,57	0	0	5,512	0	0	23,99	23,99	0	0	54	47,4	0	9	5,1	0	-
05.09.2025	0,038	5,94	0	0	5,876	0	0	23,99	23,99	0	0	54,2	47,9	0	9	5,1	0	-
06.09.2025	0,025	6,076	0	0	6,006	0	0	23,99	23,99	0	0	53,9	49,8	0	9	5,1	0	-
07.09.2025	0,025	5,871	0	0	5,804	0	0	23,99	23,99	0	0	53,7	49,4	0	9	5,1	0	-
08.09.2025	0,035	6,297	0	0	6,225	0	0	23,99	23,99	0	0	55,2	49,6	0	9	5,1	0	-
09.09.2025	0,038	5,988	0	0	5,923	0	0	23,99	23,99	0	0	54,5	48,1	0	9	5,1	0	-
10.09.2025	0,037	5,797	0	0	5,736	0	0	24	24	0	0	53,9	47,6	0	9	5,1	0	-
11.09.2025	0,038	5,682	0	0	5,623	0	0	23,95	23,95	0	0	53,9	47,1	0	9	5,1	0	-
12.09.2025	0,037	5,694	0	0	5,634	0	0	23,98	23,98	0	0	53,9	47,5	0	9	5,1	0	-
13.09.2025	0,026	5,798	0	0	5,732	0	0	24	24	0	0	53,7	49,2	0	9	5,1	0	-
14.09.2025	0,024	5,533	0	0	5,473	0	0	23,98	23,98	0	0	52,8	48,4	0	9	5,1	0	-
15.09.2025	0,04	5,851	0	0	5,79	0	0	23,98	23,98	0	0	54,1	47,4	0	9	5,1	0	-
16.09.2025	0,036	5,841	0	0	5,779	0	0	23,98	23,98	0	0	54	47,9	0	9	5,1	0	-
17.09.2025	0,036	5,715	0	0	5,655	0	0	23,98	23,98	0	0	53,8	47,5	0	9	5,1	0	-
18.09.2025	0,025	4,708	0	0	4,656	0	0	18,88	18,87	0	0	54	48,6	0	9	5,1	0	-
19.09.2025	0,039	5,754	0	0	5,693	0	0	23,98	23,98	0	0	54,4	47,7	0	9	5,1	0	-
20.09.2025	0,024	4,854	0	0	4,805	0	0	23,99	23,99	0	0	51,8	46,9	0	9	5,1	0	-
Итого:	1,027	159,842	0	0	158,177	0	0	738,4	738,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,027																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч738,39

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	0,786	122,702	0	0	121,25	0	0	512,83	0
20.09.2025	1,815	282,54	0	0	279,427	0	0	1251,22	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:31:25