

#77940#


Отчет о суточных параметрах
(21.03.2024 0:00:00 - 21.04.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 50 (Фрунзе 50)
Прибор: SKM-1 Заводской номер: 33560 Центр гигиены
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)
Схема измерений: SKM-1-03

| Дата | t1 | t2 | dt | M1 | M2 | % | Qtv | ВНР | NS |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | °C | °C | °C | т | т | т | Гкал | ч | |
| 21.03.2024 | 70,96 | 43,95 | 27,01 | 39,88 | 40,20 | -0,80 | 1,073 | 24,0 | |
| 22.03.2024 | 70,91 | 42,52 | 28,39 | 36,68 | 36,99 | -0,84 | 1,028 | 24,0 | |
| 23.03.2024 | 70,34 | 41,64 | 28,70 | 32,55 | 32,84 | -0,89 | 0,915 | 24,0 | |
| 24.03.2024 | 70,90 | 45,83 | 25,07 | 42,60 | 42,89 | -0,68 | 1,039 | 24,0 | |
| 25.03.2024 | 70,86 | 44,67 | 26,19 | 44,62 | 44,96 | -0,76 | 1,069 | 24,0 | |
| 26.03.2024 | 70,44 | 42,22 | 28,22 | 35,99 | 36,28 | -0,80 | 0,962 | 24,0 | |
| 27.03.2024 | 70,25 | 38,95 | 31,30 | 27,28 | 27,57 | -1,06 | 0,790 | 24,0 | * |
| 28.03.2024 | 70,06 | 35,73 | 34,33 | 19,27 | 19,53 | -1,34 | 0,649 | 24,0 | |
| 29.03.2024 | 70,18 | 35,46 | 34,72 | 18,57 | 18,83 | -1,39 | 0,636 | 24,0 | |
| 30.03.2024 | 68,89 | 31,37 | 37,52 | 10,11 | 10,40 | -2,83 | 0,374 | 24,0 | |
| 31.03.2024 | 62,89 | 32,38 | 30,51 | 5,58 | 5,77 | -3,35 | 0,208 | 24,0 | |
| 01.04.2024 | 67,59 | 34,83 | 32,76 | 7,55 | 7,78 | -3,00 | 0,261 | 24,0 | |
| 02.04.2024 | 69,43 | 34,47 | 34,96 | 18,48 | 18,79 | -1,66 | 0,620 | 24,0 | |
| 03.04.2024 | 72,33 | 47,96 | 24,37 | 48,37 | 48,69 | -0,66 | 1,169 | 24,0 | |
| 04.04.2024 | 72,07 | 47,11 | 24,96 | 46,48 | 46,81 | -0,71 | 1,125 | 24,0 | |
| 05.04.2024 | 70,39 | 37,00 | 33,39 | 21,86 | 22,12 | -1,18 | 0,706 | 24,0 | |
| 06.04.2024 | 70,27 | 35,63 | 34,64 | 18,29 | 18,55 | -1,41 | 0,629 | 24,0 | |
| 07.04.2024 | 64,37 | 36,14 | 28,23 | 13,13 | 13,34 | -1,59 | 0,402 | 24,0 | |
| 08.04.2024 | 65,00 | 38,25 | 26,75 | 10,35 | 10,52 | -1,63 | 0,345 | 24,0 | |
| 09.04.2024 | 58,43 | 41,31 | 17,12 | 3,30 | 3,39 | -2,69 | 0,086 | 24,0 | |
| 10.04.2024 | 56,44 | 41,13 | 15,31 | 4,00 | 4,09 | -2,22 | 0,087 | 24,0 | |
| 11.04.2024 | 58,82 | 41,13 | 17,69 | 3,29 | 3,38 | -2,70 | 0,085 | 24,0 | |
| 12.04.2024 | 58,37 | 41,08 | 17,29 | 3,33 | 3,43 | -2,96 | 0,087 | 24,0 | |
| 13.04.2024 | 50,31 | 41,50 | 8,81 | 0,73 | 0,76 | -4,03 | 0,009 | 24,0 | |
| 14.04.2024 | 51,65 | 41,22 | 10,43 | 0,77 | 0,79 | -2,56 | 0,010 | 24,0 | |
| 15.04.2024 | 58,98 | 41,26 | 17,72 | 3,41 | 3,51 | -2,89 | 0,089 | 24,0 | |
| 16.04.2024 | 58,33 | 41,45 | 16,88 | 3,04 | 3,14 | -3,24 | 0,075 | 24,0 | |
| 17.04.2024 | 58,82 | 41,36 | 17,46 | 3,22 | 3,33 | -3,36 | 0,078 | 24,0 | |
| 18.04.2024 | 58,17 | 41,41 | 16,76 | 4,16 | 4,27 | -2,61 | 0,095 | 24,0 | |
| 19.04.2024 | 65,65 | 44,62 | 21,03 | 41,00 | 41,30 | -0,73 | 0,909 | 24,0 | |
| 20.04.2024 | 70,46 | 53,49 | 16,97 | 86,55 | 87,04 | -0,56 | 1,469 | 24,0 | |
| 21.04.2024 | 70,91 | 52,33 | 18,58 | 77,66 | 78,08 | -0,54 | 1,424 | 24,0 | |
| Средние: | 65,42 | 40,92 | 24,50 | --- | --- | -1,80 | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 732,10 | 739,37 | --- | 18,503 | 768,0 | |

| Дата | M1 | M2 | Qtv | ВНР |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | ч |
| 20.03.2024 | 252275,01 | 253093,13 | 4407,125 | 122275,4 |
| 21.04.2024 | 253007,11 | 253832,50 | 4425,628 | 123043,4 |
| Итого: | 732,10 | 739,37 | 18,503 | 768,0 |

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации