

#129078#

Отчет о суточных параметрах
(20.04.2025 0:00:00 - 20.05.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 50 (Фрунзе 50)
Прибор: SKM-1 Заводской номер: 33560 Центр гигиены
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: SKM-1-03

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Qlv	ВНР	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
20.04.2025	48,83	41,31	7,52	0,67	0,68	-1,48	0,009	24,0	
21.04.2025	57,41	41,19	16,22	4,58	4,69	-2,37	0,111	24,0	
22.04.2025	58,59	41,40	17,19	3,65	3,74	-2,44	0,094	24,0	
23.04.2025	58,35	41,33	17,02	3,56	3,66	-2,77	0,094	24,0	
24.04.2025	57,95	41,74	16,21	2,94	3,02	-2,68	0,071	24,0	
25.04.2025	57,65	41,30	16,35	3,18	3,26	-2,48	0,077	24,0	
26.04.2025	51,11	41,50	9,61	0,79	0,82	-3,73	0,009	24,0	
27.04.2025	51,64	41,53	10,11	0,77	0,81	-5,06	0,010	24,0	
28.04.2025	59,77	41,41	18,36	3,26	3,36	-3,02	0,080	24,0	
29.04.2025	59,75	41,28	18,47	2,99	3,07	-2,64	0,078	24,0	
30.04.2025	59,53	41,57	17,96	2,34	2,42	-3,36	0,058	24,0	
01.05.2025	53,37	41,10	12,27	0,82	0,86	-4,76	0,013	24,0	
02.05.2025	53,26	41,31	11,95	0,76	0,79	-3,87	0,010	24,0	
03.05.2025	52,69	41,57	11,12	0,77	0,81	-5,06	0,011	22,9	*
04.05.2025	52,62	41,32	11,30	0,75	0,78	-3,92	0,010	24,0	
05.05.2025	60,67	41,24	19,43	3,35	3,45	-2,94	0,090	24,0	
06.05.2025	60,37	41,31	19,06	2,67	2,76	-3,31	0,067	24,0	
07.05.2025	60,03	41,50	18,53	2,82	2,91	-3,14	0,072	24,0	
08.05.2025	53,85	41,31	12,54	0,68	0,72	-5,71	0,009	24,0	
09.05.2025	53,35	41,27	12,08	0,76	0,80	-5,13	0,011	24,0	
10.05.2025	53,60	41,23	12,37	0,79	0,83	-4,94	0,010	24,0	
11.05.2025	53,89	40,94	12,95	0,83	0,86	-3,55	0,013	24,0	
12.05.2025	60,29	41,25	19,04	2,89	2,98	-3,07	0,076	24,0	
13.05.2025	60,96	41,03	19,93	3,18	3,27	-2,79	0,087	24,0	
14.05.2025	60,68	41,57	19,11	2,93	3,01	-2,69	0,076	24,0	
15.05.2025	60,20	41,21	18,99	3,23	3,34	-3,35	0,087	24,0	
16.05.2025	60,65	41,24	19,41	3,14	3,23	-2,83	0,084	24,0	
17.05.2025	53,06	41,31	11,75	0,80	0,83	-3,68	0,011	24,0	
18.05.2025	52,92	41,28	11,64	0,75	0,79	-5,19	0,010	24,0	
19.05.2025	60,72	41,34	19,38	2,50	2,59	-3,54	0,063	24,0	
20.05.2025	60,61	41,26	19,35	2,55	2,64	-3,47	0,065	24,0	
Средние:	56,72	41,33	15,39	---	---	-3,52	---	---	
Итого:	---	---	---	65,70	67,78	---	1,568	742,9	

Дата	M1	M2	Qlv	ВНР
	т	т	Гкал	ч
19.04.2025	265032,10	265930,28	4668,143	131752,9
20.05.2025	265097,80	265998,06	4669,711	132495,8
Итого:	65,70	67,78	1,568	742,9



Представитель энергоснабжающей организации

