

#84954#

Отчет о суточных параметрах
(20.05.2024 0:00:00 - 21.06.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 50 (Фрунзе 50)
Прибор: SKM-1 Заводской номер: 33560 Центр гигиены
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: SKM-1-О3

| Дата | t1 | t2 | dt | M1 | M2 | % | Qtv | ВНР | NS |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|----|
| | °C | °C | °C | т | т | т | Гкал | ч | |
| 20.05.2024 | 57,30 | 41,67 | 15,63 | 2,14 | 2,21 | -3,22 | 0,047 | 24,0 | |
| 21.05.2024 | 57,84 | 41,44 | 16,40 | 2,83 | 2,92 | -3,13 | 0,070 | 24,0 | |
| 22.05.2024 | 56,36 | 41,45 | 14,91 | 2,44 | 2,51 | -2,83 | 0,058 | 24,0 | |
| 23.05.2024 | 58,96 | 41,48 | 17,48 | 3,22 | 3,31 | -2,76 | 0,082 | 24,0 | |
| 24.05.2024 | 58,55 | 41,49 | 17,06 | 2,94 | 3,03 | -3,02 | 0,076 | 24,0 | |
| 25.05.2024 | 46,69 | 41,20 | 5,49 | 0,58 | 0,60 | -3,39 | 0,007 | 24,0 | |
| 26.05.2024 | 48,44 | 41,30 | 7,14 | 0,59 | 0,60 | -1,68 | 0,008 | 24,0 | |
| 27.05.2024 | 58,19 | 41,42 | 16,77 | 3,09 | 3,18 | -2,87 | 0,081 | 24,0 | |
| 28.05.2024 | 57,20 | 41,59 | 15,61 | 2,47 | 2,55 | -3,19 | 0,058 | 24,0 | |
| 29.05.2024 | 58,52 | 41,89 | 16,63 | 2,94 | 3,04 | -3,34 | 0,073 | 24,0 | |
| 30.05.2024 | 58,11 | 41,50 | 16,61 | 2,92 | 3,02 | -3,37 | 0,072 | 24,0 | |
| 31.05.2024 | 58,34 | 41,56 | 16,78 | 2,88 | 2,97 | -3,08 | 0,074 | 24,0 | |
| 01.06.2024 | 50,91 | 41,47 | 9,44 | 0,69 | 0,72 | -4,26 | 0,010 | 24,0 | |
| 02.06.2024 | 47,66 | 41,51 | 6,15 | 0,56 | 0,58 | -3,51 | 0,006 | 24,0 | * |
| 03.06.2024 | 58,80 | 41,44 | 17,36 | 3,62 | 3,73 | -2,99 | 0,097 | 24,0 | * |
| 04.06.2024 | 60,69 | 41,62 | 19,07 | 3,23 | 3,34 | -3,35 | 0,084 | 24,0 | |
| 05.06.2024 | 58,11 | 41,45 | 16,66 | 3,00 | 3,09 | -2,96 | 0,076 | 24,0 | |
| 06.06.2024 | 56,69 | 41,48 | 15,21 | 3,00 | 3,09 | -2,96 | 0,078 | 24,0 | |
| 07.06.2024 | 56,54 | 41,75 | 14,79 | 3,22 | 3,31 | -2,76 | 0,077 | 24,0 | |
| 08.06.2024 | 48,14 | 41,54 | 6,60 | 0,61 | 0,63 | -3,23 | 0,009 | 24,0 | |
| 09.06.2024 | 45,96 | 41,08 | 4,88 | 0,54 | 0,55 | -1,83 | 0,007 | 24,0 | |
| 10.06.2024 | 57,40 | 41,47 | 15,93 | 2,63 | 2,72 | -3,36 | 0,064 | 24,0 | |
| 11.06.2024 | 57,58 | 41,74 | 15,84 | 2,23 | 2,30 | -3,09 | 0,054 | 24,0 | |
| 12.06.2024 | 48,56 | 41,40 | 7,16 | 0,63 | 0,65 | -3,13 | 0,009 | 24,0 | |
| 13.06.2024 | 57,60 | 41,34 | 16,26 | 3,05 | 3,13 | -2,59 | 0,077 | 24,0 | |
| 14.06.2024 | 57,69 | 41,70 | 15,99 | 3,00 | 3,09 | -2,96 | 0,077 | 24,0 | * |
| 15.06.2024 | 47,82 | 41,19 | 6,63 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,007 | 24,0 | |
| 16.06.2024 | 49,03 | 41,42 | 7,61 | 0,62 | 0,65 | -4,72 | 0,008 | 24,0 | |
| 17.06.2024 | 63,28 | 55,50 | 7,78 | 13,99 | 14,21 | -1,56 | 0,083 | 24,0 | |
| 18.06.2024 | 70,89 | 66,73 | 4,16 | 23,10 | 23,43 | -1,42 | 0,096 | 24,0 | |
| 19.06.2024 | 70,91 | 66,32 | 4,59 | 23,09 | 23,41 | -1,38 | 0,107 | 24,0 | |
| 20.06.2024 | 70,69 | 66,72 | 3,97 | 23,11 | 23,43 | -1,38 | 0,092 | 24,0 | |
| 21.06.2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 56,55 | 44,28 | 12,27 | --- | --- | -2,79 | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 143,46 | 146,50 | --- | 1,823 | 768,0 | |

| Дата | M1 | M2 | Qtv | ВНР |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | ч |
| 19.05.2024 | 253352,57 | 254181,09 | 4433,114 | 123715,4 |
| 20.06.2024 | 253496,03 | 254327,59 | 4434,937 | 124483,4 |
| Итого: | 143,46 | 146,50 | 1,823 | 768,0 |



Представитель энергоснабжающей организации

