

#93826#

Отчет о суточных параметрах
(21.08.2024 0:00:00 - 21.09.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 50 (Фрунзе 50)
Прибор: SKM-1 Заводской номер: 33560 Центр гигиены
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: SKM-1-03

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Qtv	ВНР	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
21.08.2024	56,45	41,23	15,22	1,84	1,91	-3,73	0,043	24,0	*
22.08.2024	56,20	41,29	14,91	1,97	2,05	-3,98	0,046	24,0	
23.08.2024	57,90	41,36	16,54	2,19	2,28	-4,03	0,054	24,0	
24.08.2024	49,45	41,27	8,18	0,57	0,59	-3,45	0,008	24,0	
25.08.2024	48,50	41,44	7,06	0,53	0,55	-3,70	0,007	24,0	
26.08.2024	57,56	41,65	15,91	1,81	1,89	-4,32	0,040	24,0	
27.08.2024	56,34	41,23	15,11	1,51	1,58	-4,53	0,034	24,0	
28.08.2024	56,18	41,57	14,61	1,47	1,53	-4,00	0,034	24,0	
29.08.2024	55,50	41,45	14,05	1,60	1,67	-4,28	0,036	24,0	
30.08.2024	55,44	41,55	13,89	1,46	1,53	-4,68	0,032	24,0	
31.08.2024	47,76	41,21	6,55	0,49	0,51	-4,00	0,007	24,0	
01.09.2024	46,08	41,11	4,97	0,50	0,52	-3,92	0,006	24,0	
02.09.2024	55,75	41,83	13,92	1,55	1,62	-4,42	0,031	24,0	
03.09.2024	55,84	41,74	14,10	1,78	1,86	-4,40	0,040	24,0	
04.09.2024	55,89	41,26	14,63	1,59	1,65	-3,70	0,038	24,0	
05.09.2024	56,16	41,79	14,37	1,79	1,87	-4,37	0,040	24,0	
06.09.2024	56,55	41,34	15,21	2,26	2,35	-3,90	0,056	24,0	
07.09.2024	47,71	41,16	6,55	0,60	0,61	-1,65	0,008	24,0	
08.09.2024	48,15	41,20	6,95	0,50	0,52	-3,92	0,007	24,0	
09.09.2024	57,44	41,52	15,92	2,15	2,23	-3,65	0,051	24,0	
10.09.2024	56,26	41,34	14,92	1,83	1,89	-3,23	0,043	24,0	
11.09.2024	56,84	41,50	15,34	1,82	1,90	-4,30	0,041	24,0	
12.09.2024	56,91	41,55	15,36	2,22	2,30	-3,54	0,053	24,0	
13.09.2024	57,00	41,40	15,60	2,33	2,41	-3,38	0,057	24,0	
14.09.2024	48,07	41,10	6,97	0,54	0,57	-5,41	0,007	24,0	
15.09.2024	47,90	41,14	6,76	0,59	0,60	-1,68	0,008	24,0	
16.09.2024	56,90	41,20	15,70	2,13	2,22	-4,14	0,052	24,0	
17.09.2024	57,88	41,27	16,61	2,11	2,19	-3,72	0,052	24,0	
18.09.2024	57,95	41,22	16,73	2,36	2,44	-3,33	0,059	24,0	
19.09.2024	57,90	41,22	16,68	2,56	2,65	-3,45	0,065	24,0	
20.09.2024	58,01	41,16	16,85	2,31	2,39	-3,40	0,059	24,0	
21.09.2024	48,51	41,17	7,34	0,59	0,60	-1,68	0,007	24,0	
Средние:	54,28	41,36	12,92	---	---	-3,75	---	---	---
Итого:	---	---	---	49,55	51,48	---	1,119	768,0	---

Дата	M1	M2	Qtv	ВНР
	т	т	Гкал	ч
20.08.2024	253699,95	254536,43	4436,883	125946,0
21.09.2024	253749,50	254587,91	4438,002	126714,0
Итого:	49,55	51,48	1,119	768,0



Представитель энергоснабжающей организации

