

#2653#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя 3-й Белорусский фронт, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 9648
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19086867
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2023 | 14,412 | 0 | 258,098 | 256,043 | 0 | 253,415 | 253,141 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 49,3 | 0,39 | 0,29 | - |
| 22.03.2023 | 14,308 | 0 | 250,53 | 248,462 | 0 | 245,915 | 245,607 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 49,6 | 0,39 | 0,29 | - |
| 23.03.2023 | 11,226 | 0 | 199,105 | 197,544 | 0 | 195,48 | 195,304 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 49,4 | 0,38 | 0,28 | - |
| 24.03.2023 | 11,722 | 0 | 204,885 | 203,223 | 0 | 201,142 | 200,925 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 49,2 | 0,39 | 0,28 | - |
| 25.03.2023 | 11,71 | 0 | 201,26 | 199,632 | 0 | 197,602 | 197,41 | 0 | 24 | 0 | 63 | 48,9 | 0,39 | 0,28 | - |
| 26.03.2023 | 12,653 | 0 | 221,934 | 220,154 | 0 | 217,938 | 217,704 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 48,8 | 0,38 | 0,28 | - |
| 27.03.2023 | 17,005 | 0 | 292,818 | 290,348 | 0 | 287,254 | 286,904 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 50,4 | 0,39 | 0,29 | - |
| 28.03.2023 | 19,685 | 0 | 345,379 | 342,464 | 0 | 338,592 | 338,173 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 51,9 | 0,4 | 0,29 | - |
| 29.03.2023 | 17,672 | 0 | 312,78 | 310,211 | 0 | 306,789 | 306,45 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 51 | 0,39 | 0,29 | - |
| 30.03.2023 | 13,711 | 0 | 243,884 | 241,958 | 0 | 239,42 | 239,186 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 49,5 | 0,39 | 0,28 | - |
| 31.03.2023 | 12,325 | 0 | 210,444 | 208,758 | 0 | 206,587 | 206,402 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 49,1 | 0,39 | 0,28 | - |
| 01.04.2023 | 14,959 | 0 | 266,111 | 264,036 | 0 | 261,263 | 261,021 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 49,4 | 0,39 | 0,28 | - |
| 02.04.2023 | 15,9 | 0 | 287,225 | 284,931 | 0 | 281,832 | 281,512 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 50,7 | 0,39 | 0,29 | - |
| 03.04.2023 | 18,321 | 0 | 337,612 | 334,905 | 0 | 331,036 | 330,656 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 52,3 | 0,4 | 0,29 | - |
| 04.04.2023 | 18,635 | 0 | 335,579 | 332,858 | 0 | 329,045 | 328,663 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 52 | 0,39 | 0,29 | - |
| 05.04.2023 | 14,904 | 0 | 297,967 | 295,714 | 0 | 292,175 | 291,802 | 0 | 24 | 0 | 65,4 | 53,2 | 0,39 | 0,28 | - |
| 06.04.2023 | 13,619 | 0 | 270,981 | 268,95 | 0 | 265,781 | 265,49 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 52,6 | 0,38 | 0,28 | - |
| 07.04.2023 | 10,507 | 0 | 185,387 | 183,982 | 0 | 181,932 | 181,834 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 50,1 | 0,39 | 0,28 | - |
| 08.04.2023 | 9,618 | 0 | 143,461 | 142,272 | 0 | 140,759 | 140,758 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 47,9 | 0,39 | 0,28 | - |
| 09.04.2023 | 10,589 | 0 | 165,061 | 163,731 | 0 | 162,046 | 162,013 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 47,5 | 0,39 | 0,28 | - |
| 10.04.2023 | 11,929 | 0 | 193,212 | 191,651 | 0 | 189,728 | 189,612 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 47,8 | 0,38 | 0,28 | - |
| 11.04.2023 | 10,906 | 0 | 172,69 | 171,291 | 0 | 169,536 | 169,463 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 47,8 | 0,38 | 0,27 | - |
| 12.04.2023 | 9,228 | 0 | 143,464 | 142,283 | 0 | 140,74 | 140,694 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 48,9 | 0,38 | 0,27 | - |
| 13.04.2023 | 8,902 | 0 | 142,965 | 141,809 | 0 | 140,204 | 140,157 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 49,9 | 0,38 | 0,28 | - |
| 14.04.2023 | 8,454 | 0 | 136,289 | 135,176 | 0 | 133,622 | 133,565 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 50,5 | 0,38 | 0,28 | - |
| 15.04.2023 | 6,93 | 0 | 114,339 | 113,408 | 0 | 112,057 | 112,005 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 51,5 | 0,38 | 0,28 | - |
| 16.04.2023 | 9,201 | 0 | 146,143 | 144,919 | 0 | 143,35 | 143,267 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 49,4 | 0,38 | 0,27 | - |
| 17.04.2023 | 9,193 | 0 | 180,144 | 178,81 | 0 | 176,696 | 176,535 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 52,1 | 0,39 | 0,29 | - |
| 18.04.2023 | 8,805 | 0 | 158,688 | 157,408 | 0 | 155,298 | 155,159 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 55,4 | 0,4 | 0,29 | - |
| 19.04.2023 | 9,291 | 0 | 158,781 | 157,467 | 0 | 155,413 | 155,314 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 54,2 | 0,39 | 0,28 | - |
| 20.04.2023 | 7,997 | 0 | 132,791 | 131,671 | 0 | 129,846 | 129,779 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 55,5 | 0,38 | 0,27 | - |
| Итого: | 384,317 | 0 | 6710,007 | 6656,069 | 0 | 6582,493 | 6576,505 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 91,793 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|---------|--------|
| 20.03.2023 | 2071,43 | 32961,768 | 32691,367 | 2,299 | 32235,97 | 32236,823 | 2,296 | 3300 | 379 |
| 20.04.2023 | 2455,747 | 39671,774 | 39347,435 | 2,299 | 38818,46 | 38813,327 | 2,296 | 4044 | 379 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2023 8:02:48