

#133695#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР

3-й Белорусский фронт, Калининград

3341

9648

ТВ7 (АСЦП)

19086867

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	9,521	0	124,396	125,411	0	122,011	124,172	0	24	0	64,8	46,2	0,38	0,3	-
22.05.2025	9,551	0	125,476	126,522	0	123,069	125,267	0	24	0	64,8	46,3	0,37	0,29	-
23.05.2025	9,93	0	131,295	132,381	0	128,779	131,053	0	24	0	64,9	46,5	0,38	0,3	-
24.05.2025	8,762	0	105,094	105,919	0	103,009	104,894	0	24	0	66	45,7	0,4	0,32	-
25.05.2025	8,391	0	103,219	104,065	0	101,198	103,057	0	24	0	65,5	45,7	0,4	0,32	-
26.05.2025	9,076	0	117,21	118,184	0	114,942	117,011	0	24	0	65,1	46,3	0,4	0,32	-
27.05.2025	8,859	0	114,164	115,11	0	111,963	113,969	0	24	0	65,1	46,2	0,38	0,3	-
28.05.2025	8,8	0	118,31	119,323	0	116,058	118,127	0	24	0	64,6	46,5	0,37	0,29	-
29.05.2025	9,039	0	120,956	121,99	0	118,654	120,769	0	24	0	64,6	46,4	0,38	0,3	-
30.05.2025	5,606	0	83,865	84,631	0	82,271	83,707	0	24	0	64,6	48,3	0,39	0,3	-
31.05.2025	1,618	0	37,7	38,086	0	36,998	37,583	0	24	0	63,8	53,4	0,38	0,3	-
01.06.2025	1,605	0	36,855	37,229	0,002	36,168	36,738	0,002	24	0	63,9	53,3	0,39	0,3	-
02.06.2025	2,285	0	49,711	50,241	0	48,782	49,586	0	24	0	63,9	52,7	0,39	0,3	-
03.06.2025	2,352	0	50,284	50,812	0	49,343	50,154	0	24	0	64	52,7	0,37	0,29	-
04.06.2025	2,288	0	49,143	49,66	0,002	48,222	49,018	0,001	24	0	64	52,7	0,37	0,29	-
05.06.2025	2,25	0	48,494	49,004	0	47,585	48,367	0	24	0	64	52,7	0,37	0,29	-
06.06.2025	2,437	0	51,541	52,084	0	50,574	51,413	0	24	0	64,1	52,6	0,38	0,29	-
07.06.2025	1,614	0	37,799	38,186	0	37,097	37,679	0	24	0	63,8	53,4	0,38	0,3	-
08.06.2025	1,603	0	37,474	37,854	0	36,775	37,351	0	24	0	63,8	53,4	0,38	0,3	-
09.06.2025	2,305	0	49,299	49,815	0	48,374	49,17	0	24	0	64	52,7	0,38	0,3	-
10.06.2025	2,238	0	48,495	49	0	47,588	48,366	0	24	0	64	52,8	0,37	0,29	-
11.06.2025	2,066	0	44,424	44,906	0	43,594	44,325	0	24	0	63,8	52,6	0,37	0,3	-
12.06.2025	0	0	0,025	0,032	0	0,025	0,032	0	24	0	31,5	48,8	0,29	0,29	-
13.06.2025	0	0	0	0,001	0	0	0,001	0	24	0	22,5	22,7	0,3	0,3	-
14.06.2025	0	0	0	0,001	0	0	0,001	0	24	0	20,9	21,2	0,31	0,31	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20,5	0,31	0,31	-
16.06.2025	2,052	0	45,049	45,515	0,006	44,27	44,975	0,006	24	0	61,1	50,1	0,41	0,35	-
17.06.2025	2,418	0,001	50,98	51,484	0	50,026	50,824	0	24	0	64,1	52,5	0,42	0,34	-
18.06.2025	2,291	0	49,099	49,581	0	48,181	48,94	0	24	0	64	52,7	0,41	0,32	-
19.06.2025	2,361	0	50,401	50,897	0	49,456	50,239	0	24	0	64,1	52,7	0,38	0,3	-
20.06.2025	2,102	0	44,658	45,112	0	43,824	44,532	0	24	0	63,9	52,5	0,36	0,29	-
Итого:	123,42	0	1925,416	1943,036	0,01	1888,836	1921,32	0,009	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,478														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	8407,793	123024,755	122881,205	4,825	120368,48	121300,43	4,788	22306	381
20.06.2025	8531,21	124950,169	124824,244	4,834	122257,316	123221,75	4,797	23050	381

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 13:22:56