

#142140#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР

3-й Белорусский фронт, Калининград

3341

9648

ТВ7 (АСЦП)

19086867

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0	0	0,027	0,035	0	0,027	0,035	0	24	0	29,8	48,4	0,29	0,29	-
22.06.2025	0	0	0	0,001	0	0	0,001	0	24	0	22,2	22,6	0,3	0,3	-
23.06.2025	2,009	0	44,06	44,494	0,001	43,302	43,973	0	24	0	61	49,9	0,41	0,34	-
24.06.2025	2,344	0	50,197	50,671	0	49,259	50,021	0	24	0	64	52,7	0,42	0,34	-
25.06.2025	2,17	0	46,864	47,299	0	45,988	46,687	0	24	0	64	52,7	0,4	0,32	-
26.06.2025	2,205	0	47,344	47,781	0	46,46	47,163	0	24	0	64	52,7	0,4	0,32	-
27.06.2025	1,954	0	41,211	41,609	0	40,444	41,075	0	24	0	63,9	52,5	0,38	0,32	-
28.06.2025	0	0	0	0,005	0	0	0,005	0	24	0	27	27,9	0,29	0,29	-
29.06.2025	0	0	0	0,001	0	0	0,001	0	24	0	22,1	22,4	0,3	0,3	-
30.06.2025	2,006	0	44,59	45,025	0	43,832	44,509	0	24	0	60	49,1	0,4	0,34	-
01.07.2025	2,281	0	48,941	49,391	0	48,026	48,756	0	24	0	64	52,7	0,43	0,35	-
02.07.2025	2,143	0	46,647	47,069	0	45,776	46,458	0	24	0	64	52,8	0,42	0,34	-
03.07.2025	2,116	0	46,29	46,704	0	45,425	46,096	0	24	0	64	52,9	0,43	0,34	-
04.07.2025	1,807	0	38,966	39,326	0	38,241	38,822	0	24	0	63,8	52,6	0,4	0,34	-
05.07.2025	0,01	0	0,373	0,371	0	0,371	0,37	0	24	0	33,1	27,1	0,3	0,3	-
06.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	21,8	0,3	0,3	-
07.07.2025	1,835	0	43,967	44,393	0	43,255	43,897	0	24	0	58,6	48,5	0,41	0,34	-
08.07.2025	2,177	0	51,156	51,635	0,001	50,228	50,973	0,001	24	0	63	52,6	0,42	0,34	-
09.07.2025	2,164	0	47,206	47,623	0	46,325	47,003	0	24	0	64	52,9	0,4	0,31	-
10.07.2025	2,25	0	48,185	48,601	0	47,284	47,973	0	24	0	64,1	52,7	0,4	0,31	-
11.07.2025	1,812	0	38,65	38,984	0	37,927	38,479	0	24	0	64,1	52,7	0,37	0,31	-
12.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32,1	26,9	0,27	0,27	-
13.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	22,8	0,26	0,26	-
14.07.2025	1,849	0	39,711	40,057	0	39,008	39,573	0	24	0	62	50,7	0,36	0,29	-
15.07.2025	2,237	0	48,033	48,436	0	47,137	47,811	0	24	0	64	52,7	0,38	0,29	-
16.07.2025	2,056	0	45,276	45,65	0	44,429	45,052	0	24	0	64	52,9	0,36	0,28	-
17.07.2025	2,118	0	46,99	47,381	0	46,108	46,757	0	24	0	64	53	0,34	0,26	-
18.07.2025	1,763	0	38,599	38,925	0	37,875	38,416	0	24	0	64	52,9	0,31	0,25	-
19.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	31	27,5	0,23	0,22	-
20.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	23,3	0,22	0,22	-
Итого:	41,306	0	903,283	911,467	0,002	886,727	899,906	0,001	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,866														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	8531,21	124950,169	124824,244	4,834	122257,316	123221,75	4,797	23050	381
20.07.2025	8572,515	125853,454	125735,711	4,836	123144,044	124121,658	4,798	23770	381

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 14:46:54