

#145009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР

3-й Белорусский фронт, Калининград

3341

9648

ТВ7 (АСЦП)

19086867

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	1,729	0	38,884	39,216	0	38,206	38,746	0	24	0	61,4	50,6	0,33	0,26	-
22.07.2025	2,022	0	44,831	45,206	0	43,994	44,615	0	24	0	63,9	53	0,38	0,29	-
23.07.2025	1,995	0	44,67	45,041	0	43,836	44,447	0	24	0	63,9	53,1	0,37	0,28	-
24.07.2025	2,063	0	44,989	45,36	0	44,147	44,77	0	24	0	64	52,9	0,38	0,29	-
25.07.2025	1,715	0	37,426	37,749	0	36,727	37,257	0	24	0	64	52,9	0,35	0,29	-
26.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	31,5	28,4	0,3	0,3	-
27.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	23,8	0,31	0,31	-
28.07.2025	1,65	0	37,425	37,763	0	36,778	37,31	0	24	0	61,1	50,4	0,36	0,29	-
29.07.2025	2,019	0	44,699	45,085	0	43,863	44,494	0	24	0	63,9	53	0,37	0,29	-
30.07.2025	2,027	0	44,749	45,134	0	43,91	44,545	0	24	0	63,9	52,9	0,38	0,3	-
31.07.2025	1,511	0	112,433	113,82	0,548	111,441	112,984	0,541	24	0	42,3	39,3	0,37	0,29	-
01.08.2025	1,582	0,102	34,756	35,146	0,015	34,107	34,688	0,015	24	0	63,8	52,9	0,34	0,27	-
02.08.2025	0,002	0,003	0	0	0,014	0	0	0,013	24	0	28,2	35,5	0,3	0,29	-
03.08.2025	0,001	0,002	0	0	0,007	0	0	0,007	24	0	23,4	26,3	0,31	0,3	-
04.08.2025	1,677	0,001	42,084	42,711	0,016	41,376	42,202	0,016	24	0	60	50,3	0,39	0,32	-
05.08.2025	1,853	0,002	41,969	42,591	0,003	41,187	42,029	0,003	24	0	63,9	53,1	0,39	0,3	-
06.08.2025	1,914	0,001	43,479	44,136	0	42,671	43,557	0	24	0	63,8	53,1	0,37	0,29	-
07.08.2025	1,889	0	42,476	43,13	0	41,68	42,563	0	24	0	63,9	53,1	0,37	0,28	-
08.08.2025	1,709	0	38,243	38,839	0	37,53	38,329	0	24	0	63,8	53	0,35	0,28	-
09.08.2025	0	0	0,106	0,121	0	0,106	0,12	0	24	0	30,2	48,5	0,3	0,29	-
10.08.2025	0	0	0	0	0,002	0	0	0,002	24	0	23,1	23,9	0,31	0,31	-
11.08.2025	1,684	0	38,667	39,28	0,017	38,005	38,81	0,017	24	0	60,8	50,2	0,4	0,33	-
12.08.2025	1,523	0,002	81,649	83,151	0	80,742	82,41	0	24	0	47,6	43,2	0,38	0,3	-
13.08.2025	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	23,8	23,5	0,26	0,26	-
14.08.2025	0	0	0	0,001	0	0	0,001	0	24	0	21,8	21,9	0,25	0,25	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	21,2	0,25	0,25	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	21	0,25	0,25	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,7	0,25	0,24	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	20,5	0,24	0,24	-
19.08.2025	0	0	0,001	0,002	0	0,001	0,002	0	24	0	20,7	20,3	0,24	0,24	-
20.08.2025	0	0	0	0,002	0	0	0,002	0	24	0	20,3	20,1	0,24	0,24	-
Итого:	30,565	0	813,537	823,484	0,622	800,308	813,881	0,614	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,3														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	8572,515	125853,454	125735,711	4,836	123144,044	124121,658	4,798	23770	381
20.08.2025	8603,08	126666,99	126559,197	5,458	123944,352	124935,538	5,413	24514	381

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 15:09:09