

#148454#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР

3-й Белорусский фронт, Калининград

3341

9648

ТВ7 (АСЦП)

19086867

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,9	19,9	0,24	0,24	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	19,7	0,24	0,24	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,5	19,5	0,24	0,23	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	19,3	0,23	0,23	-
25.08.2025	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	19,2	19,1	0,22	0,22	-
26.08.2025	1,111	0	31,006	31,548	0,046	30,575	31,239	0,046	24	0	53,2	44,6	0,29	0,24	-
27.08.2025	2,079	0,006	45,061	45,801	0	44,214	45,201	0	24	0	64,1	52,9	0,36	0,28	-
28.08.2025	2,107	0	45,647	46,38	0	44,795	45,779	0	24	0	64	52,7	0,38	0,29	-
29.08.2025	1,718	0	37,459	38,059	0	36,763	37,566	0	24	0	63,8	52,7	0,35	0,28	-
30.08.2025	0	0	0,044	0,045	0	0,044	0,045	0	24	0	28,5	32,7	0,3	0,3	-
31.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,7	0,31	0,31	-
01.09.2025	2,03	0	45,501	46,229	0	44,715	45,681	0	24	0	61	50,1	0,42	0,35	-
02.09.2025	2,181	0	46,92	47,649	0	46,045	47,033	0	24	0	63,9	52,6	0,42	0,33	-
03.09.2025	2,162	0	46,405	47,122	0	45,537	46,515	0	24	0	64	52,6	0,4	0,32	-
04.09.2025	2,143	0	49,726	50,504	0	48,821	49,856	0	24	0	63	52,5	0,39	0,31	-
05.09.2025	1,736	0	37,495	38,071	0	36,799	37,581	0	24	0	63,8	52,6	0,37	0,3	-
06.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,9	27,5	0,3	0,29	-
07.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	22,4	0,31	0,3	-
08.09.2025	1,825	0	39,478	40,08	0,002	38,78	39,597	0,002	24	0	61,9	50,7	0,41	0,34	-
09.09.2025	2,125	0	46,155	46,855	0	45,294	46,247	0	24	0	63,9	52,8	0,42	0,33	-
10.09.2025	2,066	0	45,056	45,743	0	44,215	45,147	0	24	0	63,9	52,8	0,4	0,31	-
11.09.2025	1,975	0	43,661	44,323	0	42,845	43,743	0	24	0	63,9	52,9	0,38	0,3	-
12.09.2025	1,693	0	36,986	37,55	0	36,299	37,062	0	24	0	63,7	52,7	0,36	0,29	-
13.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,3	27,7	0,3	0,3	-
14.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	22,3	0,31	0,31	-
15.09.2025	1,842	0	42,741	43,404	0,006	42,008	42,885	0,006	24	0	61	50,5	0,41	0,34	-
16.09.2025	2,144	0,001	46,42	47,124	0	45,555	46,512	0	24	0	63,9	52,7	0,42	0,34	-
17.09.2025	2,207	0	47,404	48,123	0	46,517	47,502	0	24	0	64	52,7	0,4	0,32	-
18.09.2025	2,124	0	46,022	46,72	0	45,165	46,113	0	24	0	63,9	52,7	0,38	0,3	-
19.09.2025	2,122	0	46,307	47,013	0	45,445	46,403	0	24	0	63,9	52,8	0,38	0,29	-
20.09.2025	0,638	0	25,788	26,221	0	25,372	25,881	0	24	0	58,8	52,9	0,33	0,3	-
Итого:	38,028	0	851,283	864,564	0,054	835,804	853,588	0,054	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,083														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	8603,08	126666,99	126559,197	5,458	123944,352	124935,538	5,413	24514	381
20.09.2025	8641,109	127518,275	127423,759	5,512	124780,158	125789,126	5,467	25258	381

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 14:06:08