

#14752#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа спортивных единоборств
Красная 109, г.Калининград
5120
7862
ТВ7 (АСЦП)
16039828
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2023 | 0,607 | 0 | 7,593 | 0 | 0 | 7,461 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 42 | 0,39 | 0,34 | 7,5 |
| 22.03.2023 | 0,644 | 0 | 7,99 | 0 | 0 | 7,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 42,2 | 0,39 | 0,34 | 5,5 |
| 23.03.2023 | 0,527 | 0 | 6,456 | 0 | 0 | 6,347 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 40,7 | 0,4 | 0,34 | 5,5 |
| 24.03.2023 | 0,523 | 0 | 6,408 | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 40,8 | 0,4 | 0,34 | 10,6 |
| 25.03.2023 | 0,536 | 0 | 6,594 | 0 | 0 | 6,482 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 41,1 | 0,4 | 0,34 | 9,5 |
| 26.03.2023 | 0,593 | 0 | 7,216 | 0 | 0 | 7,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 41,5 | 0,39 | 0,34 | 7,8 |
| 27.03.2023 | 0,76 | 0 | 9,217 | 0 | 0 | 9,044 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 44 | 0,39 | 0,35 | 6 |
| 28.03.2023 | 0,878 | 0 | 9,792 | 0 | 0 | 9,584 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 46,7 | 0,39 | 0,34 | 2,1 |
| 29.03.2023 | 0,837 | 0 | 10,028 | 0 | 0 | 9,829 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 45,8 | 0,39 | 0,35 | -1,5 |
| 30.03.2023 | 0,662 | 0 | 8,538 | 0 | 0 | 8,387 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 43,4 | 0,39 | 0,34 | 1,7 |
| 31.03.2023 | 0,568 | 0 | 6,961 | 0 | 0 | 6,841 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 41,2 | 0,39 | 0,34 | 7,1 |
| 01.04.2023 | 0,477 | 0 | 5,891 | 0 | 0 | 5,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 42,2 | 0,4 | 0,34 | 8,9 |
| 02.04.2023 | 0,702 | 0 | 8,851 | 0 | 0 | 8,689 | 0 | 0 | 18 | 6 | 63,1 | 43,8 | 0,39 | 0,35 | 5,2 |
| 03.04.2023 | 0,783 | 0 | 9,304 | 0 | 0 | 9,124 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 44,8 | 0,39 | 0,35 | 3,9 |
| 04.04.2023 | 0,846 | 0 | 10,523 | 0 | 0 | 10,315 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 46,4 | 0,39 | 0,35 | 1,7 |
| 05.04.2023 | 0,868 | 0 | 11,227 | 0 | 0 | 11,009 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 46,6 | 0,39 | 0,35 | -0,1 |
| 06.04.2023 | 0,79 | 0 | 10,055 | 0 | 0 | 9,866 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 45 | 0,39 | 0,34 | 1 |
| 07.04.2023 | 0,597 | 0 | 7,698 | 0 | 0 | 7,564 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 42,8 | 0,39 | 0,34 | 2,3 |
| 08.04.2023 | 0,45 | 0 | 5,746 | 0 | 0 | 5,651 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 40,8 | 0,39 | 0,34 | 9,6 |
| 09.04.2023 | 0,445 | 0 | 5,749 | 0 | 0 | 5,654 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 41,2 | 0,39 | 0,34 | 10,3 |
| 10.04.2023 | 0,459 | 0 | 5,948 | 0 | 0 | 5,849 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,1 | 41,4 | 0,39 | 0,34 | 8,2 |
| 11.04.2023 | 0,366 | 0 | 4,957 | 0 | 0 | 4,876 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 41,4 | 0,4 | 0,34 | 7,9 |
| 12.04.2023 | 0,362 | 0 | 4,832 | 0 | 0 | 4,754 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 40,9 | 0,4 | 0,34 | 10 |
| 13.04.2023 | 0,399 | 0 | 5,04 | 0 | 0 | 4,957 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 40,4 | 0,4 | 0,34 | 11,3 |
| 14.04.2023 | 0,422 | 0 | 5,249 | 0 | 0 | 5,162 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 40,3 | 0,4 | 0,34 | 9,5 |
| 15.04.2023 | 0,412 | 0 | 5,191 | 0 | 0 | 5,105 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 40,6 | 0,4 | 0,34 | 11 |
| 16.04.2023 | 0,51 | 0 | 6,243 | 0 | 0 | 6,137 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 41 | 0,39 | 0,33 | 10,4 |
| 17.04.2023 | 0,581 | 0 | 6,798 | 0 | 0 | 6,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 40,8 | 0,39 | 0,33 | 6,1 |
| 18.04.2023 | 0,471 | 0 | 5,852 | 0 | 0 | 5,754 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 40,9 | 0,39 | 0,33 | 7,2 |
| 19.04.2023 | 0,535 | 0 | 6,405 | 0 | 0 | 6,295 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 40,8 | 0,39 | 0,33 | 9,5 |
| 20.04.2023 | 0,32 | 0 | 4,898 | 0 | 0 | 4,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 43,2 | 0,37 | 0,29 | - |
| Итого: | 17,93 | 0 | 223,25 | 0 | 0 | 219,265 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,283 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 738

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2023 | 487,406 | 7587,417 | 0 | 0 | 7442,972 | 0 | 0 | 21366 | 486 |
| 20.04.2023 | 505,336 | 7810,67 | 0 | 0 | 7662,238 | 0 | 0 | 22104 | 492 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 7:16:50