

# #14745#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа спортивных единоборств  
Красная 109, г.Калининград  
5120  
7862  
ТВ7 (АСЦП)  
16039828  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,083	0	6,546	0	0	6,452	0	0	24	0	55,5	52,5	0,39	0,24	-
22.05.2023	0,126	0	6,696	0	0	6,599	0	0	24	0	56	51,5	0,4	0,24	-
23.05.2023	0,278	0	6,977	0	0	6,872	0	0	24	0	56,8	47,2	0,4	0,24	-
24.05.2023	0,095	0	6,817	0	0	6,719	0	0	24	0	55,7	52,3	0,37	0,26	-
25.05.2023	0,089	0	7,189	0	0	7,086	0	0	24	0	55,5	52,6	0,35	0,27	-
26.05.2023	0,115	0	7,577	0	0	7,468	0	0	24	0	55,8	52,1	0,36	0,27	-
27.05.2023	0,088	0	7,24	0	0	7,136	0	0	24	0	55,5	52,6	0,36	0,27	-
28.05.2023	0,075	0	7,333	0	0	7,229	0	0	24	0	55,4	53	0,36	0,27	-
29.05.2023	0,108	0	7,405	0	0	7,298	0	0	24	0	55,7	52,2	0,36	0,27	-
30.05.2023	0,087	0	7,181	0	0	7,078	0	0	24	0	55,5	52,6	0,37	0,27	-
31.05.2023	0,108	0	7,513	0	0	7,405	0	0	24	0	55,7	52,3	0,37	0,27	-
01.06.2023	0,093	0	7,142	0	0	7,04	0	0	24	0	55,6	52,5	0,37	0,27	-
02.06.2023	0,09	0	7,517	0	0	7,41	0	0	24	0	55,5	52,7	0,37	0,27	-
03.06.2023	0,087	0	7,259	0	0	7,155	0	0	24	0	55,5	52,6	0,37	0,27	-
04.06.2023	0,08	0	7,387	0	0	7,282	0	0	24	0	55,4	52,8	0,37	0,27	-
05.06.2023	0,101	0	7,336	0	0	7,23	0	0	24	0	55,7	52,3	0,36	0,27	-
06.06.2023	0,106	0	7,454	0	0	7,347	0	0	24	0	55,6	52,2	0,34	0,27	-
07.06.2023	0,113	0	8,669	0	0	8,546	0	0	24	0	55,4	52,3	0,33	0,26	-
08.06.2023	0,09	0	6,308	0	0	6,217	0	0	24	0	55,8	52,3	0,41	0,24	-
09.06.2023	0,099	0	6,136	0	0	6,048	0	0	24	0	55,9	52	0,4	0,24	-
10.06.2023	0,078	0	6,1	0	0	6,012	0	0	24	0	55,6	52,5	0,4	0,24	-
11.06.2023	0,065	0	6,03	0	0	5,943	0	0	24	0	55,5	52,9	0,4	0,24	-
12.06.2023	0,088	0	6,05	0	0	5,963	0	0	24	0	55,8	52,3	0,4	0,24	-
13.06.2023	0,093	0	6,154	0	0	6,065	0	0	24	0	55,8	52,2	0,41	0,24	-
14.06.2023	0,092	0	6,04	0	0	5,953	0	0	24	0	55,9	52,2	0,4	0,24	-
15.06.2023	0,093	0	6,233	0	0	6,143	0	0	24	0	55,8	52,2	0,4	0,24	-
16.06.2023	0,096	0	6,155	0	0	6,066	0	0	24	0	55,8	52,1	0,4	0,24	-
17.06.2023	0,082	0	6,034	0	0	5,948	0	0	24	0	55,6	52,4	0,4	0,24	-
18.06.2023	0,074	0	6,043	0	0	5,956	0	0	24	0	55,5	52,6	0,4	0,24	-
19.06.2023	0,099	0	6,133	0	0	6,044	0	0	24	0	55,8	52	0,4	0,24	-
20.06.2023	0,09	0	6,04	0	0	5,953	0	0	24	0	55,7	52,1	0,41	0,24	-
Итого:	3,061	0	210,694	0	0	207,663	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,731														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	508,53	8080,752	0	0	7927,872	0	0	22820	496
20.06.2023	511,591	8291,444	0	0	8135,535	0	0	23564	496

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2023 7:37:27