

#14746#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа спортивных единоборств
Красная 109, г.Калининград
5120
7862
ТВ7 (АСЦП)
16039828
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.08.2021	0,121	0	6,537	0	0	6,442	0	0	24	0	56,1	51,7	0,37	0,24	-
21.08.2021	0,082	0	6,174	0	0	6,085	0	0	24	0	55,5	52,4	0,37	0,25	-
22.08.2021	0,078	0	6,237	0	0	6,148	0	0	24	0	55,5	52,5	0,37	0,25	-
23.08.2021	0,118	0	6,47	0	0	6,376	0	0	24	0	56	51,7	0,37	0,25	-
24.08.2021	0,105	0	6,398	0	0	6,305	0	0	24	0	55,9	52	0,37	0,25	-
25.08.2021	0,118	0	6,499	0	0	6,404	0	0	24	0	56,1	51,7	0,37	0,25	-
26.08.2021	0,106	0	6,33	0	0	6,238	0	0	24	0	55,9	51,9	0,37	0,25	-
27.08.2021	0,12	0	6,675	0	0	6,578	0	0	24	0	56,1	51,7	0,36	0,25	-
28.08.2021	0,079	0	6,295	0	0	6,205	0	0	24	0	55,5	52,5	0,37	0,25	-
29.08.2021	0,08	0	6,281	0	0	6,191	0	0	24	0	55,6	52,5	0,37	0,25	-
30.08.2021	0,131	0	6,597	0	0	6,5	0	0	24	0	56,3	51,5	0,37	0,25	-
31.08.2021	0,098	0	6,563	0	0	6,469	0	0	24	0	55,8	52,2	0,35	0,23	-
01.09.2021	0,131	0	6,706	0	0	6,607	0	0	24	0	56,2	51,5	0,37	0,25	-
02.09.2021	0,108	0	6,675	0	0	6,579	0	0	24	0	55,9	52	0,36	0,25	-
03.09.2021	0,138	0	6,773	0	0	6,673	0	0	24	0	56,2	51,3	0,37	0,25	-
04.09.2021	0,091	0	6,399	0	0	6,308	0	0	24	0	55,6	52,2	0,37	0,25	-
05.09.2021	0,085	0	6,47	0	0	6,378	0	0	24	0	55,5	52,4	0,37	0,25	-
06.09.2021	0,128	0	6,775	0	0	6,676	0	0	24	0	56,2	51,6	0,37	0,25	-
07.09.2021	0,114	0	6,578	0	0	6,483	0	0	24	0	55,9	51,8	0,38	0,25	-
08.09.2021	0,131	0	6,778	0	0	6,679	0	0	24	0	56,2	51,6	0,38	0,25	-
09.09.2021	0,094	0	7,037	0	0	6,936	0	0	24	0	55,6	52,4	0,36	0,25	-
10.09.2021	0,125	0	6,454	0	0	6,359	0	0	24	0	56,1	51,4	0,37	0,24	-
11.09.2021	0,075	0	6,234	0	0	6,145	0	0	24	0	55,4	52,6	0,38	0,24	-
12.09.2021	0,074	0	6,076	0	0	5,989	0	0	24	0	55,5	52,6	0,38	0,25	-
13.09.2021	0,116	0	6,449	0	0	6,355	0	0	24	0	56	51,7	0,38	0,24	-
14.09.2021	0,093	0	6,247	0	0	6,157	0	0	24	0	55,8	52,2	0,38	0,25	-
15.09.2021	0,134	0	6,616	0	0	6,519	0	0	24	0	56,2	51,3	0,38	0,25	-
16.09.2021	0,095	0	6,399	0	0	6,307	0	0	24	0	55,8	52,3	0,38	0,25	-
17.09.2021	0,118	0	6,542	0	0	6,446	0	0	24	0	56	51,7	0,38	0,24	-
18.09.2021	0,086	0	6,511	0	0	6,418	0	0	24	0	55,6	52,4	0,38	0,24	-
19.09.2021	0,088	0	6,646	0	0	6,551	0	0	24	0	55,5	52,3	0,37	0,24	-
20.09.2021	0,216	0	7,079	0	0	6,975	0	0	24	0	56,4	49	0,38	0,24	-
Итого:	3,476	0	208,5	0	0	205,481	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,83														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.08.2021	170,715	2811,142	0	0	2752,985	0	0	7507	473
20.09.2021	174,189	3019,644	0	0	2958,467	0	0	8275	473

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:43:42