

#115194#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/25г.-21/02/25г.

Абонент: Обл. детская больница
Адрес: Донского, 27 к.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0x656C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20.01.2025	75,81	62,97	12,84	405,85	395,55	396,37	389,13	0	0	0	5,41	3,48	5,094	0	24	0	
21.01.2025	77,27	64,81	12,46	420,76	409,69	410,99	403,1	0	0	0	5,54	3,48	5,124	0	24	0	
22.01.2025	77,72	65,02	12,7	414,41	403,41	404,56	396,73	0	0	0	5,52	3,51	5,14	0	24	0	
23.01.2025	77,31	65,03	12,28	419,52	408,47	409,81	401,88	0	0	0	5,53	3,48	5,035	0	24	0	
24.01.2025	73,93	62,26	11,67	413,33	403,28	404,02	396,81	0	0	0	5,48	3,48	4,722	0	24	0	
25.01.2025	71,55	61,33	10,22	441,66	431,55	432,19	424,68	0	0	0	5,71	3,39	4,432	0	24	0	
26.01.2025	69,26	59,63	9,63	435,62	426,21	426,31	419,28	0	0	0	5,62	3,37	4,121	0	24	0	
27.01.2025	70,15	60,25	9,9	427,77	418,32	418,51	411,49	0	0	0	5,6	3,43	4,156	0	24	0	
28.01.2025	69,95	62,53	7,42	485,7	475,03	476,31	467,72	0,01	0,01	0,01	5,61	3,42	3,547	0	24	0	
29.01.2025	69,81	63,89	5,92	556,57	544,4	546,87	536,65	0	0	0	5,62	3,41	3,246	0	24	0	
30.01.2025	69,88	61,99	7,89	382,46	374,07	375,07	368,43	0	0	0	5,65	3,35	2,97	0	24	0	
31.01.2025	71,55	62,25	9,3	374,98	366,42	367,08	360,53	0	0	0	5,6	3,35	3,429	0	24	0	
01.02.2025	73,16	65,64	7,52	630,1	615,1	618,41	606,23	0	0	0	5,53	3,4	4,65	0	24	0	
02.02.2025	75,66	67,79	7,87	639,47	623,28	627,47	614,39	0	0	0	5,59	3,42	4,934	0	24	0	
03.02.2025	76,03	65,59	10,44	405,6	395,22	397,1	389,28	0	0	0	5,49	3,48	4,144	0	24	0	
04.02.2025	74,09	61,16	12,93	330,82	322,76	323,13	317,56	0	0	0	5,55	3,43	4,188	0	24	0	
05.02.2025	74,12	60,92	13,2	324,22	316,33	316,58	311,18	0	0	0	5,5	3,46	4,187	0	24	0	
06.02.2025	72,39	59,42	12,97	312,49	305,2	305,16	300,15	0	0	0	5,61	3,38	3,972	0	24	0	
07.02.2025	75,2	60,97	14,23	289,15	281,93	282,03	277,21	0	0	0	5,57	3,4	4,023	0	24	0	
08.02.2025	80,15	66,51	13,64	363,87	353,68	355,13	347,95	0	0	0	5,62	3,35	4,839	0	24	0	
09.02.2025	82,14	68,32	13,82	374,78	363,81	365,7	357,97	0	0	0	5,51	3,4	5,05	0	24	0	
10.02.2025	83,31	68,74	14,57	375,48	364,19	366,15	358,32	0	0	0	5,42	3,42	5,328	0	24	0	
11.02.2025	83,13	69,23	13,9	407,83	395,61	397,96	389,35	0	0	0	5,3	3,52	5,525	0	24	0	
12.02.2025	82,94	69,44	13,5	421,7	409,14	411,66	402,72	0	0	0	5,34	3,49	5,548	0	24	0	
13.02.2025	82,27	69,75	12,52	458,09	444,6	447,57	437,74	0	0	0	5,39	3,52	5,592	0	24	0	
14.02.2025	81,45	69,62	11,83	487,43	473,35	476,65	466,23	0	0	0	5,52	3,47	5,624	0	24	0	
15.02.2025	81,48	70,4	11,08	502,96	488,42	492,13	481,15	0	0	0	5,59	3,4	5,441	0	24	0	
16.02.2025	82,47	70,81	11,66	488,94	474,49	478,17	467,41	0,01	0,01	0,01	5,48	3,42	5,561	0	24	0	
17.02.2025	81,22	69,91	11,31	500,26	485,86	489,26	478,46	0	0	0	5,39	3,48	5,522	0	24	0	
18.02.2025	80,34	70,3	10,04	507,26	492,96	496,68	485,62	0,01	0,01	0,01	5,48	3,49	4,977	0	24	0	
19.02.2025	80,13	69,76	10,37	511,07	496,73	500,56	489,58	0	0	0	5,49	3,5	5,181	0	24	0	
20.02.2025	82,81	70,34	12,47	454	440,51	443,83	433,93	0	0	0	5,42	3,49	5,524	0	24	0	
21.02.2025	81,05	69,14	11,91	476,96	463,32	466,57	456,48	0	0	0	5,48	3,47	5,538	0	24	0	
Итого:				14441	14062,8	14125	13845,3	0,03	0,03	0,03			156,364	0	792	0	
Средние:	76,96	65,62	11,33								5,52	3,44					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/01/2524:00	23684,42	23131,91	23100,49	22752,81	0,37	0,37	0,37	357,575	0,008	2289	120
21/02/2524:00	38125,53	37194,8	37226,48	36598,15	0,4	0,4	0,4	513,939	0,008	3081	120
Итого:	14441,11	14062,89	14125,99	13845,34	0,03	0,03	0,03	156,364	0	792	0



Период нормальной работы 702ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3261ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ ПРМ-МН
25.02.25