

#73552#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/24г.-21/03/24г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского, 27 к.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ВД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x6EE7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.02.2024	70,94	54,44	16,5	236,06	230,72	227,28	224,13	0	0	0	5,69	3,38	3,816	0	24	0	
22.02.2024	70,52	55,15	15,37	261,46	255,62	251,85	248,29	0	0	0	5,69	3,36	3,939	0	24	0	
23.02.2024	69,85	54,37	15,48	283,86	277,63	273,43	269,64	0	0	0	5,77	3,29	4,309	0	24	0	
24.02.2024	69,52	54,27	15,25	277,31	271,27	267,19	263,52	0	0	0	5,66	3,29	4,149	0	24	0	
25.02.2024	69,58	54,26	15,32	275,81	269,82	265,73	262,06	0	0	0	5,69	3,29	4,145	0	24	0	
26.02.2024	69,67	55,28	14,39	257,48	251,88	248,24	244,68	0	0	0	5,71	3,31	3,636	0	24	0	
27.02.2024	69,13	55,73	13,4	286,94	280,76	276,66	272,63	0	0	0	5,64	3,31	3,775	0	24	0	
28.02.2024	68,89	56,12	12,77	300,69	294,24	289,93	285,64	0	0	0	5,6	3,32	3,768	0	24	0	
29.02.2024	70,08	55,17	14,91	247,56	242,1	238,47	235,04	0,01	0,01	0,01	5,69	3,3	3,62	0	24	0	
01.03.2024	69,61	59,26	10,35	216,9	212,19	209,67	206,26	0	0	0	5,84	3,25	2,21	0	24	0	
02.03.2024	69,12	57,05	12,07	293,58	287,29	283,34	279,03	0	0	0	5,76	3,24	3,479	0	24	0	
03.03.2024	69,05	55,29	13,76	327,84	320,8	315,96	311,42	0	0	0	5,71	3,28	4,428	0	24	0	
04.03.2024	69,82	56,13	13,69	293,91	287,48	283,17	279,02	0	0	0	5,58	3,32	3,948	0	24	0	
05.03.2024	71,17	54,95	16,22	286,9	280,4	276,1	272,21	0	0	0	5,56	3,33	4,559	0	24	0	
06.03.2024	71,93	54,91	17,02	269,01	262,79	258,76	255,13	0	0	0	5,57	3,34	4,482	0	24	0	
07.03.2024	75,18	54,23	20,95	218,16	212,72	209,38	206,5	0	0	0	5,68	3,31	4,464	0	24	0	
08.03.2024	74,5	54,35	20,15	225,07	219,52	216,11	213,14	0	0	0	5,65	3,29	4,43	0	24	0	
09.03.2024	76,25	54,49	21,76	212,62	207,17	203,84	200,99	0	0	0	5,69	3,29	4,515	0	24	0	
10.03.2024	75,16	55,73	19,43	243,79	237,71	234,02	230,61	0	0	0	5,68	3,29	4,626	0	24	0	
11.03.2024	73,21	55,38	17,83	228,61	223,16	219,63	216,49	0	0	0	5,6	3,4	3,985	0	24	0	
12.03.2024	71,91	54,41	17,5	263,13	257,07	252,97	249,47	0	0	0	5,52	3,47	4,507	0	24	0	
13.03.2024	70,25	54,93	15,32	288,66	282,26	277,88	273,94	0	0	0	5,62	3,41	4,332	0	24	0	
14.03.2024	69,45	56,88	12,57	306,24	299,6	295,24	290,76	0	0	0	5,72	3,35	3,779	0	24	0	
15.03.2024	69,61	57,21	12,4	295,87	289,41	285,37	281,05	0	0	0	5,74	3,33	3,6	0	24	0	
16.03.2024	69,47	55,99	13,48	301,6	295,06	290,67	286,4	0	0	0	5,78	3,3	3,99	0	24	0	
17.03.2024	71,55	54,88	16,67	253,9	248,09	244,26	240,82	0	0	0	5,58	3,31	4,145	0	24	0	
18.03.2024	74,37	53,68	20,69	209,75	204,6	201,34	198,62	0	0	0	5,59	3,38	4,241	0	24	0	
19.03.2024	74,24	54,18	20,06	223,12	217,64	214,2	211,26	0	0	0	5,52	3,42	4,37	0	24	0	
20.03.2024	72,48	54,3	18,18	238,32	232,74	229,06	225,88	0	0	0	5,56	3,43	4,24	0	24	0	
21.03.2024	69,65	55,77	13,88	311,7	304,89	300,31	295,92	0	0	0	5,5	3,45	4,24	0	24	0	
Итого:				7935,8	7756,63	7640,06	7530,55	0,01	0,01	0,01			121,727	0	720	0	
Средние:	71,2	55,29	15,91								5,65	3,33					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/2424:00	138865,39	135636,89	134071,34	131634,84	8,91	5,34	92,17	1279,926	-0,412	20506	8187
21/03/2424:00	146801,24	143393,52	141711,4	139165,39	8,92	5,35	92,18	1401,653	-0,412	21226	8187
Итого:	7935,85	7756,63	7640,06	7530,55	0,01	0,01	0,01	121,727	0	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29424ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

