

#81255#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/24г.-20/05/24г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского, 27 к.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x6EE7 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 20.04.2024 | 71,51 | 56,44 | 15,07 | 200,43 | 195,87 | 192,95 | 190,09 | 0 | 0 | 0 | 5,63 | 3,15 | 2,962 | 0 | 24 | 0 | |
| 21.04.2024 | 70,88 | 55,62 | 15,26 | 226,36 | 221,27 | 217,91 | 214,77 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 3,15 | 3,389 | 0 | 24 | 0 | |
| 22.04.2024 | 71,55 | 56,03 | 15,52 | 209,62 | 204,8 | 201,89 | 198,94 | 0 | 0 | 0 | 5,44 | 3,19 | 3,189 | 0 | 24 | 0 | |
| 23.04.2024 | 72,33 | 56,11 | 16,22 | 181,3 | 177,07 | 174,71 | 172,14 | 0 | 0 | 0 | 5,56 | 3,19 | 2,881 | 0 | 24 | 0 | |
| 24.04.2024 | 71,32 | 55,96 | 15,36 | 194,06 | 189,61 | 187,21 | 184,48 | 0 | 0 | 0 | 5,59 | 3,2 | 2,923 | 0 | 24 | 0 | |
| 25.04.2024 | 70,17 | 56,45 | 13,72 | 210,18 | 205,52 | 203,11 | 200,09 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 3,2 | 2,833 | 0 | 24 | 0 | |
| 26.04.2024 | 69,18 | 57,85 | 11,33 | 221,19 | 216,4 | 213,85 | 210,5 | 0 | 0 | 0 | 5,68 | 3,18 | 2,467 | 0 | 24 | 0 | |
| 27.04.2024 | 69,17 | 60,03 | 9,14 | 163,03 | 159,53 | 157,88 | 155,25 | 0 | 0 | 0 | 5,72 | 3,13 | 1,469 | 0 | 24 | 0 | |
| 28.04.2024 | 70,09 | 57,27 | 12,82 | 194,48 | 190,19 | 187,74 | 184,86 | 0 | 0 | 0 | 5,84 | 3,05 | 2,448 | 0 | 24 | 0 | |
| 29.04.2024 | 70,86 | 61,43 | 9,43 | 77,86 | 76,1 | 75,38 | 74,04 | 0 | 0 | 0 | 5,99 | 3 | 0,718 | 0 | 24 | 0 | |
| 30.04.2024 | 71,95 | 61 | 10,95 | 68,34 | 66,77 | 66,12 | 64,98 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 2,98 | 0,734 | 0 | 24 | 0 | |
| 01.05.2024 | 69,9 | 61,72 | 8,18 | 89,38 | 87,43 | 86,66 | 85,13 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 2,93 | 0,718 | 0 | 24 | 0 | |
| 02.05.2024 | 68,24 | 62,52 | 5,72 | 128,74 | 126,01 | 125,08 | 122,82 | 0 | 0 | 0 | 3,97 | 2,74 | 0,723 | 0 | 24 | 0 | |
| 03.05.2024 | 70,62 | 59,9 | 10,72 | 64,51 | 63,05 | 62,44 | 61,4 | 0 | 0 | 0 | 3,68 | 2,64 | 0,678 | 0 | 24 | 0 | |
| 04.05.2024 | 67,37 | 61,46 | 5,91 | 115,69 | 113,34 | 112,49 | 110,54 | 0 | 0 | 0 | 3,72 | 2,67 | 0,675 | 0 | 24 | 0 | |
| 05.05.2024 | 67,99 | 62,04 | 5,95 | 117,91 | 115,47 | 114,54 | 112,51 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 2,66 | 0,688 | 0 | 24 | 0 | |
| 06.05.2024 | 68,24 | 62,43 | 5,81 | 114,09 | 111,71 | 110,53 | 108,54 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 4,93 | 4,38 | 0,651 | 0 | 24 | 0 | |
| 07.05.2024 | 68,08 | 64,29 | 3,79 | 191,9 | 187,89 | 186,26 | 182,76 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 5,47 | 0,711 | 0 | 24 | 0 | |
| 08.05.2024 | 68,2 | 65,55 | 2,65 | 280,59 | 274,7 | 272,15 | 266,87 | 0 | 0 | 0 | 5,69 | 5,44 | 0,73 | 0 | 24 | 0 | |
| 09.05.2024 | 68,46 | 65,89 | 2,57 | 289,74 | 283,63 | 281,03 | 275,51 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 5,44 | 0,734 | 0 | 24 | 0 | |
| 10.05.2024 | 68,38 | 65,83 | 2,55 | 287,01 | 280,99 | 278,4 | 272,93 | 0 | 0 | 0 | 5,72 | 5,45 | 0,719 | 0 | 24 | 0 | |
| 11.05.2024 | 68,13 | 65,6 | 2,53 | 285,21 | 279,22 | 276,62 | 271,24 | 0 | 0 | 0 | 5,72 | 5,45 | 0,704 | 0 | 24 | 0 | |
| 12.05.2024 | 68,19 | 65,61 | 2,58 | 285,54 | 279,54 | 276,95 | 271,51 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 5,45 | 0,72 | 0 | 24 | 0 | |
| 13.05.2024 | 68,49 | 65,85 | 2,64 | 284,53 | 278,5 | 275,94 | 270,51 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 5,45 | 0,739 | 0 | 24 | 0 | |
| 14.05.2024 | 68,72 | 66,05 | 2,67 | 280,25 | 274,28 | 271,78 | 266,42 | 0 | 0 | 0 | 5,72 | 5,47 | 0,735 | 0 | 24 | 0 | |
| 15.05.2024 | 68,26 | 65,67 | 2,59 | 279,23 | 273,38 | 270,8 | 265,5 | 0 | 0 | 0 | 5,73 | 5,48 | 0,709 | 0 | 24 | 0 | |
| 16.05.2024 | 68,64 | 65,97 | 2,67 | 281,45 | 275,5 | 272,95 | 267,57 | 0 | 0 | 0 | 5,72 | 5,47 | 0,734 | 0 | 24 | 0 | |
| 17.05.2024 | 68,68 | 66 | 2,68 | 277,5 | 271,61 | 269,1 | 263,78 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 5,45 | 0,728 | 0 | 24 | 0 | |
| 18.05.2024 | 69,1 | 66,55 | 2,55 | 280,81 | 274,79 | 272,3 | 266,84 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 5,46 | 0,702 | 0 | 24 | 0 | |
| 19.05.2024 | 68,6 | 66,09 | 2,51 | 279,52 | 273,59 | 271,06 | 265,7 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 5,46 | 0,687 | 0 | 24 | 0 | |
| 20.05.2024 | 68,74 | 66,15 | 2,59 | 278,6 | 272,68 | 270,16 | 264,8 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 5,45 | 0,706 | 0 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 6439 | 6300,44 | 6235,9 | 6123,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | | 40,204 | 0 | 744 | 0 | |
| Средние: | 69,35 | 62,1 | 7,24 | | | | | | | | 5,43 | 4,15 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-------|----------|-------|-------|------|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 19/04/2424:00 | 152742,98 | 149206,82 | 147443,12 | 144806,51 | 9,01 | 5,44 | 92,27 | 1466,329 | -0,41 | 21922 | 8187 |
| 20/05/2424:00 | 159182,03 | 155507,26 | 153679,11 | 150929,53 | 9,05 | 5,48 | 92,31 | 1506,533 | -0,41 | 22666 | 8187 |
| Итого: | 6439,05 | 6300,44 | 6235,99 | 6123,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 40,204 | 0 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 00865ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

