

#129132#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/25г.-20/05/25г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского, 27 кА

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгас = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0х656С

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.04.2025	69,87	63,63	6,24	91,43	89,42	89,88	88,2	0	0	0	4,16	2,65	0,562	0	24	0	
21.04.2025	66,51	58,86	7,65	54,57	53,48	53,32	52,47	0	0	0	4,8	4,13	0,412	0	24	0	
22.04.2025	68,17	55,49	12,68	164,7	161,25	160,93	158,6	0,09	0,09	0,09	5,68	5,41	2,05	0,002	24	0	
23.04.2025	68,45	56,33	12,12	219,32	214,7	214,87	211,69	0	0	0	5,69	5,44	2,603	0	24	0	
24.04.2025	67,75	63,76	3,99	142,1	139,16	139,73	137,13	0	0	0	5,73	5,44	0,556	0	24	0	
25.04.2025	67,89	58,83	9,06	205,72	201,43	201,92	198,68	0	0	0	5,7	5,47	1,824	0	24	0	
26.04.2025	68,11	59,84	8,27	266,05	260,49	261,5	257,18	0	0	0	5,7	5,47	2,156	0	24	0	
27.04.2025	68,35	59,69	8,66	300,62	294,31	295,54	290,71	0	0	0	5,7	5,48	2,55	0	24	0	
28.04.2025	68,12	61,53	6,59	267,54	261,93	263,32	258,74	0,01	0,01	0,01	5,75	5,5	1,728	0	24	0	
29.04.2025	68,09	62,51	5,58	248,53	243,34	244,72	240,33	0	0	0	5,77	5,49	1,363	0	24	0	
30.04.2025	68,44	61,06	7,38	299,64	293,3	294,83	289,78	0,01	0,01	0,01	5,76	5,49	2,165	0	24	0	
01.05.2025	68,52	60,94	7,58	318,22	311,48	313,14	307,79	0	0	0	5,76	5,48	2,365	0	24	0	
02.05.2025	68,48	60,89	7,59	320,26	313,49	315,15	309,78	0	0	0	5,77	5,49	2,382	0	24	0	
03.05.2025	67,07	59,25	7,82	299,77	293,66	294,55	289,78	0,02	0,02	0,02	5,59	5,37	2,299	0	24	0	
04.05.2025	67,54	59,74	7,8	325,85	319,16	320,4	315,12	0,01	0,01	0,01	5,72	5,45	2,492	0	24	0	
05.05.2025	67,6	58,76	8,84	336,11	329,18	330,32	325,05	0	0	0	5,69	5,46	2,907	0	24	0	
06.05.2025	60,08	50,28	9,8	187,93	184,8	183,96	181,75	0,02	0,02	0,02	4,72	4,67	1,818	0	24	0	
07.05.2025	66,27	57,16	9,11	338	331,27	331,96	326,93	0,01	0,01	0,01	5,63	5,41	3,016	0	24	0	
08.05.2025	68,3	60,43	7,87	313,29	306,69	307,93	302,76	0	0	0	5,64	5,37	2,416	0	24	0	
09.05.2025	68,37	60,29	8,08	318,3	311,63	312,85	307,59	0	0	0	5,63	5,36	2,518	0	24	0	
10.05.2025	68,51	60,53	7,98	323,28	316,44	317,77	312,39	0,01	0,01	0,01	5,64	5,36	2,531	0	24	0	
11.05.2025	68,24	59,98	8,26	325,91	319,08	320,31	314,98	0	0	0	5,64	5,37	2,636	0	24	0	
12.05.2025	68,55	59,03	9,52	341,28	334,08	335,12	329,72	0,01	0,01	0,01	5,62	5,39	3,18	0	24	0	
13.05.2025	68,32	58,72	9,6	332,07	325,1	326,1	320,9	0	0	0	5,61	5,4	3,12	0	24	0	
14.05.2025	68	57,65	10,35	281,82	275,95	276,54	272,3	0,01	0,01	0,01	5,49	5,35	2,858	0	24	0	
15.05.2025	67,44	56,67	10,77	264,48	259,02	259,63	255,74	0,02	0,02	0,02	5,31	5,2	2,788	0	24	0	
16.05.2025	67,41	57,71	9,7	308,77	302,44	303,79	299,11	0	0	0	5,63	5,45	2,937	0	24	0	
17.05.2025	67,84	59,72	8,12	286,2	280,25	281,79	277,18	0	0	0	5,65	5,43	2,277	0	24	0	
18.05.2025	68,35	59,76	8,59	303,14	296,77	298,4	293,48	0,01	0,01	0,01	5,66	5,43	2,553	0	24	0	
19.05.2025	68,04	59,14	8,9	344,87	337,67	339,51	334,04	0	0	0	5,63	5,4	3,003	0	24	0	
20.05.2025	68,87	60,8	8,07	384,26	376,06	378,41	372	0	0	0	5,6	5,29	3,033	0	24	0	
Итого:				8514	8337,03	8368,1	8231,9	0,23	0,23	0,23			71,098	0,002	744	0	
Средние:	67,79	59,32	8,47								5,55	5,26					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/04/2524:00	62781,53	61290,6	61430,96	60354,41	0,7	0,7	0,7	701,534	0,008	4449	120
20/05/2524:00	71295,56	69627,63	69799,15	68586,31	0,93	0,93	0,93	772,632	0,01	5193	120
Итого:	8514,03	8337,03	8368,19	8231,9	0,23	0,23	0,23	71,098	0,002	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5325ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

