

#85292#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/24г.-20/06/24г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского, 27 к.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x6EE7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20.05.2024	68,74	66,15	2,59	278,6	272,68	270,16	264,8	0	0	0	5,7	5,45	0,706	0	24	0	
21.05.2024	68,39	65,33	3,06	243,35	238,22	235,98	231,41	0	0	0	5,7	5,45	0,731	0	24	0	
22.05.2024	68,59	65,03	3,56	206,3	201,91	200,03	196,14	0	0	0	5,71	5,44	0,72	0	24	0	
23.05.2024	68,06	64,67	3,39	206,75	202,41	200,5	196,67	0	0	0	5,73	5,45	0,692	0	24	0	
24.05.2024	68,35	64,99	3,36	210,06	205,63	203,72	199,82	0	0	0	5,73	5,45	0,692	0	24	0	
25.05.2024	68,23	65,06	3,17	216,46	211,91	209,93	205,89	0	0	0	5,75	5,45	0,676	0	24	0	
26.05.2024	68,39	65,27	3,12	217,18	212,58	210,61	206,53	0	0	0	5,76	5,45	0,662	0	24	0	
27.05.2024	68,15	65,01	3,14	215,47	210,95	208,97	204,95	0	0	0	5,75	5,45	0,668	0	24	0	
28.05.2024	68,4	65,28	3,12	217,35	212,76	210,78	206,69	0	0	0	5,76	5,45	0,665	0	24	0	
29.05.2024	68	63,84	4,16	155,99	152,75	151,27	148,43	0	0	0	5,81	5,57	0,635	0	24	0	
30.05.2024	66,91	58,53	8,38	73,43	71,97	71,11	69,98	0	0	0	5,88	5,67	0,604	0	24	0	
31.05.2024	66,85	57,65	9,2	64,51	63,23	62,48	61,52	0	0	0	5,89	5,67	0,584	0	24	0	
01.06.2024	66,87	57,93	8,94	64,87	63,59	62,82	61,86	0	0	0	5,88	5,67	0,569	0	24	0	
02.06.2024	66,54	57,44	9,1	64,32	63,04	62,28	61,31	0	0	0	5,88	5,67	0,574	0	24	0	
03.06.2024	66,81	57,59	9,22	64,06	62,79	62,03	61,07	0	0	0	5,88	5,68	0,579	0	24	0	
04.06.2024	66,88	58,18	8,7	68,05	66,69	65,92	64,86	0	0	0	5,84	5,6	0,578	0	24	0	
05.06.2024	66,83	57,63	9,2	64,23	62,96	62,2	61,24	0	0	0	5,87	5,66	0,58	0	24	0	
06.06.2024	66,87	57,44	9,43	64,38	63,12	62,33	61,37	0	0	0	5,87	5,66	0,595	0	24	0	
07.06.2024	66,65	57,23	9,42	63,86	62,6	61,82	60,86	0	0	0	5,86	5,66	0,59	0	24	0	
08.06.2024	66,72	57,62	9,1	64,41	63,15	62,37	61,41	0	0	0	5,87	5,66	0,576	0	24	0	
09.06.2024	66,57	57,51	9,06	64,63	63,34	62,57	61,62	0	0	0	5,88	5,66	0,572	0	24	0	
10.06.2024	66,91	57,58	9,33	64,43	63,17	62,36	61,4	0	0	0	5,87	5,66	0,59	0	24	0	
11.06.2024	66,94	58,77	8,17	73,33	71,78	71,05	69,94	0	0	0	5,79	5,5	0,588	0	24	0	
12.06.2024	67,22	59,63	7,59	78,31	76,68	75,9	74,66	0	0	0	5,75	5,42	0,582	0	24	0	
13.06.2024	67,3	59,47	7,83	78,12	76,47	75,69	74,49	0	0	0	5,75	5,42	0,597	0	24	0	
14.06.2024	67,42	59,57	7,85	78,85	77,19	76,43	75,21	0	0	0	5,76	5,42	0,606	0	24	0	
15.06.2024	67,37	59,8	7,57	79,42	77,74	76,98	75,72	0	0	0	5,76	5,42	0,588	0	24	0	
16.06.2024	67,36	59,82	7,54	79,06	77,39	76,6	75,34	0	0	0	5,76	5,42	0,585	0	24	0	
17.06.2024	67,49	59,72	7,77	78,94	77,27	76,5	75,27	0	0	0	5,75	5,42	0,6	0	24	0	
18.06.2024	67,42	59,68	7,74	78,81	77,15	76,36	75,1	0	0	0	5,75	5,41	0,599	0	24	0	
19.06.2024	67,2	59,58	7,62	78,38	76,74	75,95	74,72	0	0	0	5,74	5,41	0,588	0	24	0	
20.06.2024	67,03	59,61	7,42	79,87	78,19	77,42	76,2	0	0	0	5,75	5,41	0,58	0	24	0	
Итого:				3735,7	3658,05	3621,12	3556,48	0	0	0			19,751	0	768	0	
Средние:	67,42	60,58	6,83								5,79	5,52					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/05/2424:00	158903,43	155234,58	153408,95	150664,73	9,05	5,48	92,31	1505,827	-0,41	22642	8187
20/06/2424:00	162639,21	158892,63	157030,07	154221,21	9,05	5,48	92,31	1525,578	-0,41	23410	8187
Итого:	3735,78	3658,05	3621,12	3556,48	0	0	0	19,751	0	768	0

Период нормальной работы _____

Период отсутств. счета тепл. энергии _____

Время работы прибора _____

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

