

#132883#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/25г.-22/06/25г.

Абонент: _ Обл. больница

Адрес: _ Донского, 27 к.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х656С

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2025	68,55	62,31	6,24	273,09	267,31	269,12	264,33	0,01	0,01	0,01	5,49	5,25	1,671	0	24	0	
22.05.2025	68,03	65,33	2,7	188,52	184,55	186,06	182,45	0	0	0	5,48	5,25	0,497	0	24	0	
23.05.2025	68	65,36	2,64	194,2	190,15	191,71	187,99	0	0	0	5,5	5,25	0,502	0	24	0	
24.05.2025	67,95	65,34	2,61	195,93	191,87	193,47	189,7	0	0	0	5,51	5,25	0,502	0	24	0	
25.05.2025	68,19	65,45	2,74	199,11	194,92	196,58	192,77	0	0	0	5,52	5,25	0,534	0	24	0	
26.05.2025	67,85	64,89	2,96	183,01	179,21	180,64	177,18	0	0	0	5,49	5,27	0,53	0	24	0	
27.05.2025	68,19	65,13	3,06	174,25	170,59	171,89	168,56	0	0	0	5,55	5,36	0,523	0	24	0	
28.05.2025	69,28	66,23	3,05	185,92	181,91	183,44	179,77	0	0	0	5,64	5,41	0,556	0	24	0	
29.05.2025	69,1	66,35	2,75	179,16	175,32	176,49	172,93	0	0	0	5,46	5,24	0,487	0	24	0	
30.05.2025	69,48	67,05	2,43	207,79	203,29	204,97	200,79	0	0	0	5,69	5,39	0,494	0	24	0	
31.05.2025	66,71	64,21	2,5	185,01	181,28	182,48	179,05	0	0	0	5,64	5,41	0,454	0	24	0	
01.06.2025	68,87	66,31	2,56	198,76	194,53	196,09	192,16	0	0	0	5,66	5,4	0,499	0	24	0	
02.06.2025	69,03	66,41	2,62	197,44	197,44	199,07	195,07	0	0	0	5,67	5,39	0,52	0	24	0	
03.06.2025	68,76	66,18	2,58	202,23	197,93	199,58	195,62	0	0	0	5,65	5,37	0,509	0	24	0	
04.06.2025	68,76	66,12	2,64	206,05	201,66	203,28	199,22	0	0	0	5,67	5,38	0,535	0	24	0	
05.06.2025	68,59	65,92	2,67	202,77	198,47	200	196,07	0	0	0	5,67	5,39	0,532	0	24	0	
06.06.2025	69,06	66,37	2,69	203,44	199,07	200,73	196,72	0	0	0	5,68	5,4	0,537	0	24	0	
07.06.2025	69	66,66	2,34	207	202,56	204,33	200,21	0	0	0	5,68	5,39	0,474	0	24	0	
08.06.2025	68,5	66,17	2,33	202,56	198,28	199,97	196,03	0	0	0	5,68	5,4	0,462	0	24	0	
09.06.2025	68,28	65,45	2,83	181,99	178,18	179,52	176	0	0	0	5,62	5,4	0,505	0	24	0	
10.06.2025	68,12	65,54	2,58	190,31	186,33	187,74	184,05	0	0	0	5,63	5,39	0,482	0	24	0	
11.06.2025	67,39	63,88	3,51	133,96	131,24	131,72	129,28	0	0	0	5,57	5,47	0,46	0	24	0	
12.06.2025	67,04	63,14	3,9	120	117,58	117,88	115,71	0	0	0	5,55	5,49	0,461	0	24	0	
13.06.2025	68,31	65,52	2,79	167,59	164,07	165,15	161,95	0	0	0	5,65	5,47	0,456	0	24	0	
14.06.2025	68,76	66,51	2,25	205,59	201,23	202,9	198,82	0	0	0	5,77	5,48	0,456	0	24	0	
15.06.2025	68,66	66,47	2,19	203,7	199,36	201,06	197,01	0	0	0	5,77	5,48	0,438	0	24	0	
16.06.2025	68,25	65,88	2,37	204,53	200,22	201,9	197,93	0	0	0	5,77	5,49	0,476	0	24	0	
17.06.2025	68,41	65,92	2,49	204,45	200,14	201,82	197,84	0	0	0	5,78	5,5	0,501	0	24	0	
18.06.2025	68,3	65,88	2,42	204,83	200,53	202,24	198,25	0	0	0	5,76	5,48	0,487	0	24	0	
19.06.2025	67,08	64,45	2,63	184,63	180,85	182,11	178,66	0	0	0	5,73	5,51	0,477	0	24	0	
20.06.2025	67,56	64,91	2,65	189,47	185,54	187,01	183,44	0	0	0	5,76	5,52	0,491	0	24	0	
21.06.2025	69,12	66,67	2,45	200,16	195,86	197,65	193,65	0	0	0	5,78	5,51	0,482	0	24	0	
22.06.2025	68,99	66,59	2,4	197,15	192,92	194,68	190,78	0	0	0	5,77	5,51	0,462	0	24	0	
Итого:				6378,9	6244,39	6293,2	6169,99	0,01	0,01	0,01			17,452	0	792	0	
Средние:	68,36	65,59	2,77								5,64	5,39					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/25 24:00	71295,56	69627,63	69799,15	68586,31	0,93	0,93	0,93	772,632	0,01	5193	120
22/06/25 24:00	77674,48	75872,02	76092,43	74756,3	0,94	0,94	0,94	790,084	0,01	5985	120
Итого:	6378,92	6244,39	6293,28	6169,99	0,01	0,01	0,01	17,452	0	792	0

Период нормальной работы 192ч

Период отсутств. счета тепла энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6118ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

