

#89883#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/06/24г.-22/07/24г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского, 27 К.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х6ЕЕ7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21.06.2024	67	59,71	7,29	82,11	80,43	79,59	78,31	0	0	0	5,77	5,4	0,588	0	24	0	
22.06.2024	66,62	59,54	7,08	82,44	80,76	79,92	78,64	0	0	0	5,77	5,4	0,571	0	24	0	
23.06.2024	66,66	59,7	6,96	83,35	81,67	80,79	79,48	0	0	0	5,78	5,4	0,565	0	24	0	
24.06.2024	67,04	59,65	7,39	81,48	79,8	78,97	77,68	0	0	0	5,77	5,41	0,59	0	24	0	
25.06.2024	67,54	60,07	7,47	80,93	79,25	78,38	77,11	0	0	0	5,77	5,41	0,594	0	24	0	
26.06.2024	67,72	60,21	7,51	81,82	80,14	79,27	77,96	0	0	0	5,77	5,41	0,6	0	24	0	
27.06.2024	67,79	60,47	7,32	82,22	80,54	79,63	78,29	0	0	0	5,78	5,41	0,588	0	24	0	
28.06.2024	67,55	60,47	7,08	81,76	80,08	79,2	77,85	0	0	0	5,78	5,41	0,567	0	24	0	
29.06.2024	67,29	60,37	6,92	81,53	79,85	78,99	77,67	0	0	0	5,78	5,42	0,552	0	24	0	
30.06.2024	67,55	60,61	6,94	82,05	80,37	79,51	78,16	0	0	0	5,78	5,41	0,557	0	24	0	
01.07.2024	67,35	60,3	7,05	81,39	79,71	78,85	77,56	0	0	0	5,79	5,43	0,564	0	24	0	
02.07.2024	67,4	60,29	7,11	81,53	79,85	79	77,69	0	0	0	5,8	5,44	0,569	0	24	0	
03.07.2024	66,98	59,85	7,13	81,39	79,71	78,86	77,59	0	0	0	5,8	5,44	0,569	0	24	0	
04.07.2024	67,18	59,68	7,5	82,03	80,35	79,44	78,16	0	0	0	5,8	5,43	0,601	0	24	0	
05.07.2024	66,98	59,52	7,46	81,21	79,53	78,64	77,38	0	0	0	5,79	5,43	0,595	0	24	0	
06.07.2024	67,32	60	7,32	81,62	79,94	79,04	77,74	0	0	0	5,8	5,44	0,587	0	24	0	
07.07.2024	67,38	60,21	7,17	82,22	80,53	79,63	78,32	0	0	0	5,79	5,42	0,575	0	24	0	
08.07.2024	66,59	59,2	7,39	79,82	78,2	77,35	76,13	0	0	0	5,76	5,42	0,579	0	24	0	
09.07.2024	67,72	60,34	7,38	82,08	80,4	79,5	78,18	0	0	0	5,79	5,42	0,592	0	24	0	
10.07.2024	67,4	60,23	7,17	80,95	79,25	78,4	77,11	0	0	0	5,77	5,41	0,571	0	24	0	
11.07.2024	66,89	59,68	7,21	80,64	78,97	78,1	76,84	0	0	0	5,78	5,43	0,571	0	24	0	
12.07.2024	67,41	60,51	6,9	82,63	80,95	79,99	78,59	0	0	0	5,8	5,43	0,558	0	24	0	
13.07.2024	67,13	60,28	6,85	82,98	81,3	80,32	78,98	0	0	0	5,82	5,45	0,557	0	24	0	
14.07.2024	67,11	60,19	6,92	82,76	81,08	80,13	78,77	0	0	0	5,81	5,44	0,564	0	24	0	
15.07.2024	67,47	60,64	6,83	84,95	83,27	82,24	80,82	0	0	0	5,83	5,43	0,569	0	24	0	
16.07.2024	67,54	60,69	6,85	84,45	82,76	81,76	80,33	0	0	0	5,81	5,42	0,567	0	24	0	
17.07.2024	67,67	61	6,67	86,1	84,34	83,36	81,92	0	0	0	5,83	5,43	0,563	0	24	0	
18.07.2024	67,52	61,01	6,51	85,93	84,19	83,18	81,76	0	0	0	5,82	5,42	0,548	0	24	0	
19.07.2024	66,68	60,13	6,55	85,66	83,93	82,94	81,57	0	0	0	5,81	5,42	0,549	0	24	0	
20.07.2024	67,67	61,2	6,47	87,46	85,59	84,72	83,28	0	0	0	5,83	5,41	0,554	0	24	0	
21.07.2024	68,01	61,58	6,43	87,89	86	85,1	83,66	0	0	0	5,84	5,42	0,55	0	24	0	
22.07.2024	67,88	61,45	6,43	86,79	84,97	84,05	82,61	0	0	0	5,81	5,41	0,547	0	24	0	
Итого:				2652,1	2597,71	2568,8	2526,14	0	0	0			18,271	0	768	0	
Средние:	67,31	60,27	7,03								5,79	5,42					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/06/2424:00	162639,21	158892,63	157030,07	154221,21	9,05	5,48	92,31	1525,578	-0,41	23410	8187
22/07/2424:00	165291,38	161490,34	159598,92	156747,35	9,05	5,48	92,31	1543,849	-0,41	24178	8187
Итого:	2652,17	2597,71	2568,85	2526,14	0	0	0	18,271	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 32380ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

