

#29620#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/08/23г.-20/09/23г.

Абонент: Детск. Обл. больница

Адрес: Донского,27 к. А

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0х6ЕЕ7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21.08.2023	69,86	67,72	2,14	266,75	260,9	258,72	253,33	0	0	0	5,38	5,16	0,56	0	24	0	
22.08.2023	69,56	67,41	2,15	266,99	261,16	259	253,66	0	0	0	5,39	5,17	0,562	0	24	0	
23.08.2023	69,44	67,42	2,02	284,44	278,27	275,91	270,23	0	0	0	5,45	5,19	0,563	0	24	0	
24.08.2023	68,19	66,12	2,07	263,84	258,3	255,95	250,88	0	0	0	5,35	5,14	0,532	0	24	0	
25.08.2023	67,73	65,64	2,09	256,67	251,35	249,02	244,13	0	0	0	5,34	5,14	0,525	0	24	0	
26.08.2023	68,28	66,23	2,05	261,17	255,68	253,39	248,35	0,01	0,01	0,01	5,4	5,17	0,526	0	24	0	
27.08.2023	68,76	66,66	2,1	264,3	258,65	256,42	251,25	0	0	0	5,37	5,15	0,545	0	24	0	
28.08.2023	68,43	66,33	2,1	260,75	255,25	252,98	247,94	0	0	0	5,38	5,17	0,534	0	24	0	
29.08.2023	67,8	65,73	2,07	259,57	254,2	251,87	246,95	0	0	0	5,4	5,19	0,527	0	24	0	
30.08.2023	67,25	65,23	2,02	258,48	253,18	250,82	245,98	0	0	0	5,4	5,19	0,509	0	24	0	
31.08.2023	67,12	65,09	2,03	253,93	248,73	246,58	241,82	0	0	0	5,4	5,2	0,505	0	24	0	
01.09.2023	67,85	65,8	2,05	257,02	251,69	249,57	244,65	0	0	0	5,4	5,19	0,515	0	24	0	
02.09.2023	67,72	65,73	1,99	261,84	256,41	253,8	248,83	0	0	0	5,4	5,19	0,511	0	24	0	*
03.09.2023	67,9	65,91	1,99	263,25	257,76	255,22	250,2	0	0	0	5,4	5,19	0,514	0	24	0	*
04.09.2023	67,97	65,96	2,01	262,93	257,45	254,94	249,92	0	0	0	5,41	5,19	0,518	0	24	0	
05.09.2023	68,11	66,12	1,99	265,5	259,95	257,47	252,39	0	0	0	5,41	5,19	0,519	0	24	0	*
06.09.2023	68,22	66,27	1,95	270,28	264,62	262,12	256,89	0	0	0	5,42	5,19	0,515	0	24	0	*
07.09.2023	68,19	66,15	2,04	257,34	251,93	249,56	244,61	0	0	0	5,39	5,18	0,515	0	24	0	
08.09.2023	68,06	66,05	2,01	251,74	246,47	244,14	239,32	0	0	0	5,38	5,18	0,496	0	24	0	
09.09.2023	68,21	66,28	1,93	258,62	253,16	250,83	245,8	0	0	0	5,39	5,19	0,488	0	24	0	*
10.09.2023	67,98	66,03	1,95	254,75	249,43	247,09	242,2	0	0	0	5,38	5,18	0,487	0	24	0	*
11.09.2023	68,17	66,2	1,97	258,05	252,65	250,33	245,34	0	0	0	5,39	5,19	0,501	0	24	0	*
12.09.2023	67,34	65,38	1,96	250,14	245	242,67	237,94	0	0	0	5,38	5,19	0,482	0	24	0	*
13.09.2023	68,38	66,5	1,88	267,29	261,64	259,29	254,08	0	0	0	5,41	5,18	0,493	0	24	0	*
14.09.2023	68,1	66,15	1,95	255,99	250,63	248,34	243,39	0	0	0	5,36	5,15	0,485	0	24	0	*
15.09.2023	67,94	65,78	2,16	250,82	245,6	243,25	238,44	0	0	0	5,35	5,16	0,53	0	24	0	
16.09.2023	67,96	65,81	2,15	253,6	248,31	245,97	241,15	0	0	0	5,36	5,16	0,537	0	24	0	
17.09.2023	68,08	65,94	2,14	252,65	247,38	245,1	240,26	0	0	0	5,35	5,16	0,531	0	24	0	
18.09.2023	68,2	66,04	2,16	253,71	248,38	246,1	241,23	0	0	0	5,35	5,15	0,539	0	24	0	
19.09.2023	68,03	65,96	2,07	258,35	252,94	250,66	245,69	0	0	0	5,35	5,14	0,525	0	24	0	
20.09.2023	67,88	65,82	2,06	257,61	252,27	249,92	245,02	0	0	0	5,36	5,15	0,521	0	24	0	
Итого:				8058,3	7889,34	7817	7661,87	0,01	0,01	0,01			16,11	0	744	0	
Средние:	68,15	66,11	2,04								5,38	5,17					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/08/2324:00	84669,96	82700,82	81759,62	80209,38	8,87	5,3	92,13	659,695	-0,412	16090	8187
20/09/2324:00	92728,33	90590,16	89576,65	87871,25	8,88	5,31	92,14	675,805	-0,412	16834	8187
Итого:	8058,37	7889,34	7817,03	7661,87	0,01	0,01	0,01	16,11	0	744	0

Период нормальной работы - 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса - 25032ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

