

#94704#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/08/24г.-21/09/24г.

Абонент: Детская обл. больница

Адрес: Донского,27 к.А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00294557

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0x6БЕ7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21.08.2024	23,03	23,4	-0,37	0,26	0,26	0,15	0,15	0	0	0	5,42	5,48	0	0	24	0	*
22.08.2024	22,55	23,2	-0,65	0,07	0,07	0,04	0,04	0	0	0	5,55	5,61	0	0	24	0	*
23.08.2024	58,55	41,07	17,48	10,94	10,77	10,45	10,4	0	0	0	5,58	5,6	0,187	0	24	0	
24.08.2024	66,93	50,45	16,48	26,86	26,29	25,84	25,45	0	0	0	5,57	5,53	0,436	0	24	0	
25.08.2024	67,23	52,57	14,66	31,85	31,13	30,76	30,3	0	0	0	5,58	5,54	0,455	0	24	0	
26.08.2024	67,25	51,69	15,56	29,83	29,16	28,79	28,43	0	0	0	5,5	5,47	0,456	0	24	0	
27.08.2024	66,92	51,29	15,63	29,9	29,3	28,91	28,57	0	0	0	5,62	5,59	0,457	0	24	0	
28.08.2024	67,09	51,71	15,38	30,12	29,44	29,19	28,82	0	0	0	5,62	5,59	0,45	0	24	0	
29.08.2024	67,18	50,58	16,6	26,27	25,69	25,1	24,8	0	0	0	5,55	5,53	0,428	0	24	0	
30.08.2024	67,29	49,21	18,08	22,51	22,07	21,43	21,21	0	0	0	5,42	5,42	0,399	0	24	0	
31.08.2024	67,05	49,65	17,4	24,43	23,95	23,3	23,06	0	0	0	5,58	5,58	0,418	0	24	0	
01.09.2024	67,16	49,27	17,89	24,54	24,06	23,43	23,19	0	0	0	5,58	5,58	0,43	0	24	0	
02.09.2024	66,8	49,55	17,25	24,52	24	23,4	23,12	0	0	0	5,44	5,44	0,417	0	24	0	
03.09.2024	67,55	52,64	14,91	31,78	31,06	30,46	30,01	0	0	0	5,49	5,45	0,463	0	24	0	
04.09.2024	67,25	52,81	14,44	31,86	31,14	30,54	30,07	0	0	0	5,49	5,46	0,45	0	24	0	
05.09.2024	67,5	53,27	14,23	32,67	31,96	31,35	30,89	0	0	0	5,51	5,47	0,455	0	24	0	
06.09.2024	67,15	53,07	14,08	32,84	32,12	31,49	31,03	0	0	0	5,52	5,47	0,452	0	24	0	
07.09.2024	67,67	53,89	13,78	39,11	38,24	37,54	37,06	0	0	0	5,51	5,46	0,526	0	24	0	
08.09.2024	67,53	54,14	13,39	42,51	41,55	40,84	40,32	0	0	0	5,51	5,46	0,556	0	24	0	
09.09.2024	67,76	55,19	12,57	48,45	47,47	46,67	46,04	0	0	0	5,46	5,42	0,599	0	24	0	
10.09.2024	67,95	57,36	10,59	61,23	59,97	59,14	58,23	0	0	0	5,5	5,46	0,636	0	24	0	
11.09.2024	67,3	56,85	10,45	59,83	58,6	57,83	56,95	0	0	0	5,49	5,45	0,614	0	24	0	
12.09.2024	68,03	57,45	10,58	61,01	59,76	58,96	58,04	0	0	0	5,51	5,47	0,633	0	24	0	
13.09.2024	68,1	57,57	10,53	61,55	60,31	59,47	58,53	0	0	0	5,51	5,47	0,635	0	24	0	
14.09.2024	67,93	57,67	10,26	61,64	60,36	59,59	58,65	0	0	0	5,51	5,47	0,619	0	24	0	
15.09.2024	68,23	57,91	10,32	61,83	60,55	59,75	58,8	0	0	0	5,51	5,47	0,625	0	24	0	
16.09.2024	68,02	57,67	10,35	61,9	60,64	59,8	58,84	0	0	0	5,5	5,46	0,626	0	24	0	
17.09.2024	68,06	57,69	10,37	61,42	60,16	59,32	58,37	0	0	0	5,51	5,46	0,626	0	24	0	
18.09.2024	67,93	57,76	10,17	62,47	61,16	60,34	59,39	0	0	0	5,5	5,46	0,618	0	24	0	
19.09.2024	68,18	58,22	9,96	64	62,62	61,82	60,86	0	0	0	5,46	5,42	0,623	0	24	0	
20.09.2024	68,12	58,33	9,79	64,85	63,45	62,62	61,67	0	0	0	5,48	5,43	0,623	0	24	0	
21.09.2024	68,07	58,46	9,61	66,74	65,3	64,48	63,47	0	0	0	5,5	5,44	0,629	0	24	0	
Итого:				1289,7	1262,61	1242,8	1224,76	0	0	0			15,541	0	768	0	
Средние:	64,48	51,92	12,55								5,51	5,48					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/08/2424:00	166650,52	162821,21	160913,48	158039,58	9,05	5,48	92,31	1552,423	-0,41	24874	8187
21/09/2424:00	167940,31	164083,82	162156,28	159264,34	9,05	5,48	92,31	1567,964	-0,41	25642	8187
Итого:	1289,79	1262,61	1242,8	1224,76	0	0	0	15,541	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 33911ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

