

#116299#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Строительно-Финансовый Центр, ООО
Адрес потребителя Докука 46 стр.1, Калининград
Номер абонента 9710
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20117085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2025 | 1,198 | 0 | 10,979 | 0 | 0 | 10,715 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 46,9 | 0,5 | 0,35 | - |
| 22.01.2025 | 1,192 | 0 | 10,32 | 0 | 0 | 10,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 45,6 | 0,51 | 0,35 | - |
| 23.01.2025 | 1,224 | 0 | 10,953 | 0 | 0 | 10,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 46,5 | 0,51 | 0,35 | - |
| 24.01.2025 | 1,128 | 0 | 10,658 | 0 | 0 | 10,419 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 44,9 | 0,51 | 0,35 | - |
| 25.01.2025 | 1,086 | 0 | 9,869 | 0 | 0 | 9,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 43,1 | 0,52 | 0,35 | - |
| 26.01.2025 | 1,059 | 0 | 9,156 | 0 | 0 | 8,956 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 41,4 | 0,52 | 0,35 | - |
| 27.01.2025 | 1,027 | 0 | 9,003 | 0 | 0 | 8,808 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 41,6 | 0,52 | 0,35 | - |
| 28.01.2025 | 0,92 | 0 | 7,759 | 0 | 0 | 7,595 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 39,6 | 0,52 | 0,35 | - |
| 29.01.2025 | 0,931 | 0 | 8,088 | 0 | 0 | 7,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 40,8 | 0,52 | 0,35 | - |
| 30.01.2025 | 0,827 | 0 | 7,951 | 0 | 0 | 7,791 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 41,6 | 0,49 | 0,34 | - |
| 31.01.2025 | 1,008 | 0 | 11,342 | 0 | 0 | 11,122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 43,5 | 0,51 | 0,35 | - |
| 01.02.2025 | 1,193 | 0 | 11,74 | 0 | 0 | 11,482 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 45,2 | 0,5 | 0,35 | - |
| 02.02.2025 | 1,255 | 0 | 11,875 | 0 | 0 | 11,606 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 45,5 | 0,5 | 0,36 | - |
| 03.02.2025 | 1,158 | 0 | 13,008 | 0 | 0 | 12,732 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 46,7 | 0,49 | 0,35 | - |
| 04.02.2025 | 1,152 | 0 | 10,651 | 0 | 0 | 10,412 | 0 | 0 | 22 | 2 | 70,9 | 44,5 | 0,52 | 0,35 | - |
| 05.02.2025 | 1,128 | 0 | 10,94 | 0 | 0 | 10,694 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 45,7 | 0,51 | 0,35 | - |
| 06.02.2025 | 0,882 | 0 | 14,313 | 0 | 0 | 14,085 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 43,4 | 0,47 | 0,34 | - |
| 07.02.2025 | 1,227 | 0 | 11,844 | 0 | 0 | 11,579 | 0 | 0 | 22 | 2 | 70,6 | 45,3 | 0,52 | 0,35 | - |
| 08.02.2025 | 1,46 | 0 | 13,044 | 0 | 0 | 12,711 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 48,8 | 0,51 | 0,35 | - |
| 09.02.2025 | 1,523 | 0 | 13,139 | 0 | 0 | 12,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 49,7 | 0,51 | 0,35 | - |
| 10.02.2025 | 1,459 | 0 | 12,679 | 0 | 0 | 12,327 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 51,4 | 0,5 | 0,35 | - |
| 11.02.2025 | 1,479 | 0 | 12,957 | 0 | 0 | 12,595 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,9 | 52 | 0,5 | 0,35 | - |
| 12.02.2025 | 1,483 | 0 | 12,984 | 0 | 0 | 12,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,9 | 51,9 | 0,5 | 0,35 | - |
| 13.02.2025 | 1,44 | 0 | 12,461 | 0 | 0 | 12,122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,8 | 50,4 | 0,51 | 0,35 | - |
| 14.02.2025 | 1,322 | 0 | 11,478 | 0 | 0 | 11,175 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 49,4 | 0,51 | 0,35 | - |
| 15.02.2025 | 1,296 | 0 | 10,998 | 0 | 0 | 10,705 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,9 | 49 | 0,51 | 0,35 | - |
| 16.02.2025 | 1,322 | 0 | 11,252 | 0 | 0 | 10,946 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,9 | 50,1 | 0,51 | 0,35 | - |
| 17.02.2025 | 1,255 | 0 | 10,98 | 0 | 0 | 10,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 49,8 | 0,51 | 0,35 | - |
| 18.02.2025 | 1,27 | 0 | 10,806 | 0 | 0 | 10,528 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 47,6 | 0,51 | 0,35 | - |
| 19.02.2025 | 1,287 | 0 | 11,37 | 0 | 0 | 11,078 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 48,6 | 0,5 | 0,35 | - |
| 20.02.2025 | 1,416 | 0 | 12,407 | 0 | 0 | 12,067 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,1 | 51,2 | 0,5 | 0,35 | - |
| Итого: | 37,607 | 0 | 347,004 | 0 | 0 | 338,674 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 8,982 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.01.2025 | 290,254 | 2638,825 | 0 | 0,17 | 2579,534 | 0 | 0,167 | 15783 | 1293 |
| 20.02.2025 | 327,862 | 2985,83 | 0 | 0,17 | 2918,205 | 0 | 0,167 | 16523 | 1297 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 12:17:38