

#120899#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Строительно-Финансовый Центр, ООО
Докука 46 стр.1, Калининград

9710
ТВ7 (ASCII)
20117085
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,42	0	12,29	0	0	11,965	0	0	24	0	77,6	49,3	0,51	0,35	-
22.02.2025	1,289	0	11,084	0	0	10,814	0	0	24	0	74	45,6	0,52	0,35	-
23.02.2025	1,314	0	12,256	0	0	11,969	0	0	24	0	72,6	46,4	0,51	0,35	-
24.02.2025	1,191	0	10,774	0	0	10,529	0	0	24	0	71,2	44,2	0,51	0,35	-
25.02.2025	1,158	0	10,941	0	0	10,699	0	0	24	0	70,1	44,3	0,51	0,35	-
26.02.2025	1,061	0	9,485	0	0	9,277	0	0	24	0	69,9	42,6	0,51	0,35	-
27.02.2025	1,024	0	9,03	0	0	8,833	0	0	24	0	69,7	42	0,52	0,35	-
28.02.2025	1,092	0	9,999	0	0	9,779	0	0	24	0	70	43,4	0,51	0,35	-
01.03.2025	1,196	0	11,534	0	0	11,279	0	0	24	0	70,1	44,8	0,51	0,35	-
02.03.2025	1,178	0	11,124	0	0	10,88	0	0	24	0	69,9	44	0,51	0,34	-
03.03.2025	1,098	0	10,374	0	0	10,152	0	0	24	0	69	43,2	0,51	0,34	-
04.03.2025	1,056	0	9,504	0	0	9,298	0	0	24	0	69,5	42,4	0,51	0,35	-
05.03.2025	0,766	0	9,269	0	0	9,104	0	0	24	0	62	42,1	0,47	0,34	-
06.03.2025	0,869	0	7,411	0	0	7,253	0	0	22	2	68,6	40,1	0,52	0,34	-
07.03.2025	0,949	0	9,013	0	0	8,823	0	0	24	0	68,4	42,8	0,51	0,34	-
08.03.2025	0,954	0	8,637	0	0	8,451	0	0	24	0	69,2	42,2	0,52	0,34	-
09.03.2025	0,951	0	8,54	0	0	8,357	0	0	24	0	68,9	41,8	0,52	0,34	-
10.03.2025	0,738	0	6,444	0	0	6,309	0	0	24	0	68,1	40,2	0,53	0,34	-
11.03.2025	0,818	0	7,822	0	0	7,654	0	0	24	0	69	43,5	0,52	0,34	-
12.03.2025	0,799	0	7,511	0	0	7,35	0	0	24	0	69	43	0,52	0,34	-
13.03.2025	0,863	0	9,226	0	0	9,037	0	0	24	0	67,3	44,5	0,49	0,35	-
14.03.2025	0,935	0	9,561	0	0	9,349	0	0	24	0	70,2	46,3	0,51	0,35	-
15.03.2025	1,008	0	10,155	0	0	9,921	0	0	24	0	71,8	47,6	0,51	0,35	-
16.03.2025	1,033	0	10,196	0	0	9,961	0	0	24	0	71,7	47	0,51	0,35	-
17.03.2025	1,13	0	11,351	0	0	11,087	0	0	24	0	72,3	48	0,51	0,35	-
18.03.2025	1,044	0	10,236	0	0	10,004	0	0	24	0	71,1	46,2	0,51	0,34	-
19.03.2025	0,989	0	9,431	0	0	9,226	0	0	24	0	69,6	44,1	0,51	0,35	-
20.03.2025	0,879	0	8,802	0	0	8,61	0	0	24	0	69,8	45,4	0,51	0,35	-
Итого:	28,802	0	272	0	0	265,97	0	0	670	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,879														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч670

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	327,862	2985,83	0	0,17	2918,205	0	0,167	16523	1297
20.03.2025	356,664	3257,829	0	0,17	3184,177	0	0,167	17193	1299

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 9:41:48