

#296493#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Строительно-Финансовый Центр, ООО  
Адрес потребителя Докука 46 стр.1, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9710  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20117085  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,94	0	9,998	0	0	9,779	0	0	24	0	69,9	46,9	0,53	0,34	-
22.03.2026	0,913	0	9,58	0	0	9,37	0	0	24	0	69,9	46,7	0,53	0,34	-
23.03.2026	0,792	0	7,491	0	0	7,329	0	0	24	0	69,4	43,6	0,54	0,34	-
24.03.2026	0,737	0	7,444	0	0	7,289	0	0	24	0	67,7	43,6	0,52	0,33	-
25.03.2026	0,61	0	5,427	0	0	5,316	0	0	24	0	67,3	39,9	0,54	0,34	-
26.03.2026	0,432	0	20,237	0	0	19,812	0	0	24	0	68,1	62,9	0,51	0,33	-
27.03.2026	0,018	0	60,459	0	0	59,031	0	0	24	0	72,8	72,7	0,52	0,34	-
28.03.2026	0,172	0	47,395	0	0	46,28	0	0	24	0	72,6	71,8	0,52	0,34	-
29.03.2026	0,738	0	7,366	0	0	7,209	0	0	24	0	68,7	44,3	0,53	0,34	-
30.03.2026	0,85	0	8,114	0	0	7,938	0	0	24	0	69,5	44	0,53	0,34	-
31.03.2026	1,01	0	9,867	0	0	9,649	0	0	24	0	70,1	45,2	0,53	0,34	-
01.04.2026	0,979	0	9,851	0	0	9,634	0	0	24	0	70,1	45,9	0,53	0,34	-
02.04.2026	0,98	0	10,477	0	0	10,242	0	0	24	0	70,7	47,9	0,53	0,34	-
03.04.2026	1,023	0	10,611	0	0	10,377	0	0	24	0	70,1	46,6	0,53	0,34	-
04.04.2026	1,001	0	9,612	0	0	9,4	0	0	24	0	70,1	44,7	0,54	0,34	-
05.04.2026	0,941	0	8,954	0	0	8,759	0	0	24	0	69,7	44,1	0,54	0,34	-
06.04.2026	0,971	0	9,432	0	0	9,227	0	0	24	0	69,6	44,5	0,54	0,34	-
07.04.2026	1,002	0	10,105	0	0	9,884	0	0	24	0	69,8	45,6	0,54	0,34	-
08.04.2026	1,025	0	10,677	0	0	10,44	0	0	24	0	70,4	47	0,54	0,34	-
09.04.2026	0,979	0	10,729	0	0	10,49	0	0	24	0	70,5	48,2	0,53	0,34	-
10.04.2026	0,82	0	8,696	0	0	8,505	0	0	24	0	69,9	46,9	0,54	0,34	-
11.04.2026	0,78	0	7,677	0	0	7,51	0	0	24	0	69,6	44,8	0,54	0,34	-
12.04.2026	0,745	0	7,192	0	0	7,034	0	0	24	0	69,9	44,6	0,54	0,34	-
13.04.2026	0,717	0	6,891	0	0	6,744	0	0	24	0	68,8	43,4	0,54	0,34	-
14.04.2026	0,647	0	5,972	0	0	5,849	0	0	24	0	67,8	41,5	0,54	0,34	-
15.04.2026	0,641	0	5,628	0	0	5,51	0	0	24	0	68,2	40,5	0,54	0,34	-
16.04.2026	0,719	0	7,135	0	0	6,982	0	0	24	0	69,1	44,6	0,54	0,34	-
17.04.2026	0,744	0	7,458	0	0	7,297	0	0	24	0	69,5	45,2	0,54	0,34	-
18.04.2026	0,679	0	6,54	0	0	6,401	0	0	24	0	68,7	43,4	0,54	0,34	-
19.04.2026	0,616	0	5,61	0	0	5,496	0	0	24	0	67,1	40,3	0,54	0,34	-
20.04.2026	0,723	0	7,079	0	0	6,928	0	0	24	0	69	44,1	0,54	0,34	-
Итого:	23,944	0	359,704	0	0	351,711	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,719														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	564,838	5316,111	0	0,17	5189,773	0	0,167	25943	1309
20.04.2026	588,78	5675,813	0	0,17	5541,484	0	0,167	26687	1309

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 10:46:44