

#33782#

Отчёт по теплопотреблению за период с 13.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Строительно-Финансовый Центр, ООО
Докука 4б стр.1, Калининград
9710
ТВ7 (АСЦП)
20117085
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
14.10.2023	0,513	0	4,562	0	0	4,464	0	0	24	0	69,5	42,1	0,18	0,13	-
15.10.2023	1,46	0	14,161	0	0	13,849	0	0	24	0	70,1	44,9	0,51	0,34	-
16.10.2023	1,006	0	11,525	0	0	11,272	0	0	24	0	70	48,7	0,49	0,34	-
17.10.2023	0,542	0	6,49	0	0	6,348	0	0	24	0	69,6	49,3	0,51	0,35	-
18.10.2023	0,347	0	2,956	0	0	2,896	0	0	24	0	67,3	38,6	0,51	0,35	-
19.10.2023	0,352	0	3,293	0	0	3,224	0	0	24	0	68,3	42,3	0,5	0,35	-
20.10.2023	0,498	0	5,08	0	0	4,975	0	0	23	1	67,8	43,9	0,51	0,35	-
Итого:	4,718	0	48,067	0	0	47,028	0	0	167	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,127														

Общее время работы системы, ч168

Период нормальной работы системы, ч167

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
13.10.2023	24,204	285,792	0	0,161	279,569	0	0,159	4624	1292
20.10.2023	28,923	333,86	0	0,161	326,595	0	0,159	4791	1293

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 9:08:57