

#98739#

Отчёт по теплопотреблению за период с 13.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Строительно-Финансовый Центр, ООО
Адрес потребителя Доука 46 стр.1, Калининград
Номер абонента 9710
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20117085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
14.10.2024	0,185	0	1,818	0	0	1,788	0	0	24	0	58,8	34,1	0,3	0,24	-
15.10.2024	0,502	0	4,158	0	0	4,072	0	0	24	0	67,6	38,2	0,5	0,34	-
16.10.2024	0,764	0	6,497	0	0	6,358	0	0	24	0	69	40,3	0,49	0,35	-
17.10.2024	0,826	0	6,662	0	0	6,519	0	0	24	0	69	38,8	0,49	0,35	-
18.10.2024	0,752	0	6,007	0	0	5,878	0	0	24	0	68,9	38,4	0,51	0,35	-
19.10.2024	0,739	0	5,808	0	0	5,684	0	0	24	0	68,9	37,9	0,51	0,35	-
20.10.2024	0,816	0	6,368	0	0	6,232	0	0	24	0	69	37,8	0,51	0,35	-
Итого:	4,584	0	37,318	0	0	36,531	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,095														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
13.10.2024	200,688	1872,624	0	0,17	1830,47	0	0,167	13407	1293
20.10.2024	205,272	1909,943	0	0,17	1867,002	0	0,167	13575	1293

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 7:37:46