

#102157#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Строительно-Финансовый Центр, ООО
Адрес потребителя Докука 46 стр.1, Калининград
Номер абонента 9710
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20117085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	0,685	0	5,019	0	0	4,912	0	0	24	0	68,8	35,5	0,51	0,35	-
22.10.2024	0,501	0	3,576	0	0	3,503	0	0	24	0	67,4	33,2	0,51	0,35	-
23.10.2024	0,603	0	4,578	0	0	4,483	0	0	24	0	67,8	35,7	0,52	0,34	-
24.10.2024	0,647	0	5,229	0	0	5,123	0	0	24	0	66,9	36,8	0,51	0,35	-
25.10.2024	0,79	0	6,38	0	0	6,241	0	0	24	0	69,7	39,5	0,51	0,35	-
26.10.2024	0,698	0	5,29	0	0	5,176	0	0	24	0	69,3	37,1	0,51	0,35	-
27.10.2024	0,642	0	4,773	0	0	4,675	0	0	24	0	67,8	35,1	0,51	0,35	-
28.10.2024	0,672	0	5,081	0	0	4,974	0	0	24	0	68,3	36,1	0,52	0,34	-
29.10.2024	0,556	0	4,062	0	0	3,976	0	0	24	0	68,2	34,8	0,53	0,34	-
30.10.2024	0,543	0	4,015	0	0	3,932	0	0	24	0	67,7	34,7	0,53	0,34	-
31.10.2024	0,649	0	5,089	0	0	4,983	0	0	24	0	67,9	36,8	0,52	0,34	-
01.11.2024	0,532	0	4,007	0	0	3,926	0	0	24	0	66,7	34,4	0,52	0,34	-
02.11.2024	0,799	0	6,565	0	0	6,424	0	0	24	0	69,1	39,4	0,51	0,34	-
03.11.2024	0,853	0	7,056	0	0	6,904	0	0	24	0	69,2	39,7	0,5	0,34	-
04.11.2024	0,83	0	6,579	0	0	6,439	0	0	24	0	68,7	37,9	0,5	0,34	-
05.11.2024	0,88	0	7,35	0	0	7,19	0	0	24	0	69,6	40,4	0,51	0,35	-
06.11.2024	0,823	0	6,623	0	0	6,48	0	0	24	0	69,5	39,2	0,51	0,35	-
07.11.2024	0,868	0	6,985	0	0	6,833	0	0	24	0	69,6	39,3	0,51	0,35	-
08.11.2024	0,8	0	6,176	0	0	6,043	0	0	24	0	69,2	37,6	0,51	0,35	-
09.11.2024	0,918	0	7,35	0	0	7,19	0	0	24	0	69,4	39	0,51	0,35	-
10.11.2024	1,032	0	8,591	0	0	8,402	0	0	24	0	70,1	40,7	0,5	0,35	-
11.11.2024	1,088	0	8,852	0	0	8,645	0	0	24	0	72,3	42,3	0,5	0,35	-
12.11.2024	1,044	0	8,382	0	0	8,185	0	0	24	0	72,6	42,1	0,51	0,35	-
13.11.2024	1,046	0	8,595	0	0	8,393	0	0	24	0	72,4	42,7	0,51	0,35	-
14.11.2024	0,849	0	7,155	0	0	6,995	0	0	24	0	70,4	41,5	0,51	0,35	-
15.11.2024	0,783	0	6,54	0	0	6,397	0	0	24	0	69,8	40,6	0,52	0,35	-
16.11.2024	0,79	0	6,246	0	0	6,113	0	0	24	0	68,9	38	0,52	0,35	-
17.11.2024	0,913	0	7,574	0	0	7,41	0	0	24	0	69,3	40	0,51	0,35	-
18.11.2024	0,875	0	7,677	0	0	7,511	0	0	24	0	69,3	41,5	0,51	0,35	-
19.11.2024	0,939	0	8,453	0	0	8,269	0	0	24	0	69,8	42,7	0,51	0,35	-
20.11.2024	0,895	0	8,057	0	0	7,883	0	0	24	0	69,4	42,3	0,51	0,35	-
Итого:	24,543	0	197,905	0	0	193,61	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,862														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2024	205,272	1909,943	0	0,17	1867,002	0	0,167	13575	1293
20.11.2024	229,814	2107,848	0	0,17	2060,612	0	0,167	14319	1293

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2024 8:03:24