

#70680#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель Строительно-Финансовый Центр, ООО  
Адрес потребителя Докука 4б, Калининград  
Номер абонента 9711  
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер 20117094  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2024	1,296	0	15,941	0	0	15,538	0	0	24	0	75,6	55,8	0,52	0,34	-
22.01.2024	1,448	0	17,968	0	0	17,56	0	0	24	0	71,3	51,7	0,52	0,34	-
23.01.2024	1,451	0	19,568	0	0	19,153	0	0	24	0	68,6	50,6	0,52	0,34	-
24.01.2024	1,406	0	19,574	0	0	19,163	0	0	24	0	68,3	50,8	0,52	0,34	-
25.01.2024	1,173	0	18,364	0	0	17,978	0	0	24	0	68,3	52,8	0,52	0,34	-
26.01.2024	1,553	0	21,006	0	0	20,528	0	0	24	0	71,3	53,3	0,52	0,34	-
27.01.2024	1,481	0	19,342	0	0	18,918	0	0	24	0	69,9	51,3	0,52	0,34	-
28.01.2024	1,482	0	20,347	0	0	19,904	0	0	24	0	69,6	51,9	0,52	0,34	-
29.01.2024	1,558	0	22,428	0	0	21,927	0	0	24	0	70,7	53,8	0,52	0,34	-
30.01.2024	1,564	0	22,344	0	0	21,847	0	0	24	0	70,5	53,5	0,51	0,34	-
31.01.2024	1,386	0	17,777	0	0	17,39	0	0	24	0	69,6	50,6	0,52	0,34	-
01.02.2024	1,467	0	19,613	0	0	19,186	0	0	24	0	69,6	51,4	0,52	0,34	-
02.02.2024	1,442	0	19,293	0	0	18,87	0	0	24	0	69,8	51,6	0,52	0,34	-
03.02.2024	1,038	0	13,392	0	0	13,109	0	0	24	0	68,5	49,6	0,52	0,34	-
04.02.2024	1,422	0	20,611	0	0	20,192	0	0	24	0	67	50,2	0,52	0,34	-
05.02.2024	1,258	0	17,3	0	0	16,932	0	0	24	0	68,8	51,1	0,52	0,34	-
06.02.2024	1,163	0	16,351	0	0	15,99	0	0	24	0	70,3	52,9	0,51	0,34	-
07.02.2024	1,205	0	17,858	0	0	17,463	0	0	24	0	70,1	53,7	0,51	0,34	-
08.02.2024	1,571	0	20,272	0	0	19,79	0	0	24	0	73,2	54,3	0,51	0,34	-
09.02.2024	1,555	0	19,669	0	0	19,189	0	0	24	0	74,2	54,9	0,52	0,34	-
10.02.2024	1,234	0	16,01	0	0	15,625	0	0	24	0	73,7	54,9	0,52	0,34	-
11.02.2024	1,375	0	17,569	0	0	17,173	0	0	24	0	71	51,9	0,52	0,34	-
12.02.2024	1,232	0	15,72	0	0	15,382	0	0	24	0	69,2	50,2	0,51	0,34	-
13.02.2024	1,287	0	16,94	0	0	16,575	0	0	24	0	69,2	50,7	0,51	0,35	-
14.02.2024	0,905	0	12,889	0	0	12,614	0	0	24	0	69	51,9	0,51	0,35	-
15.02.2024	0,878	0	11,556	0	0	11,31	0	0	24	0	68,7	50,2	0,52	0,34	-
16.02.2024	0,758	0	8,616	0	0	8,437	0	0	24	0	67,7	46,3	0,53	0,34	-
17.02.2024	0,88	0	11,583	0	0	11,337	0	0	24	0	68,8	50,3	0,52	0,34	-
18.02.2024	1,043	0	17,32	0	0	16,936	0	0	24	0	70,3	55,6	0,5	0,35	-
19.02.2024	1,048	0	15,189	0	0	14,842	0	0	24	0	71,4	54,6	0,51	0,34	-
20.02.2024	1,331	0	17,168	0	0	16,783	0	0	24	0	70,7	51,8	0,52	0,34	-
Итого:	39,89	0	539,578	0	0	527,641	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,528														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2024	180,08	2544,45	0	0,157	2483,913	0	0,154	7083	1397
20.02.2024	219,969	3084,03	0	0,157	3011,55	0	0,154	7827	1397

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.02.2024 7:35:25