

#116298#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Строительно-Финансовый Центр, ООО
Адрес потребителя Докука 46, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9711
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117094
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	1,408	0	18,813	0	0	18,35	0	0	24	0	74,5	56,2	0,5	0,35	-
22.01.2025	1,411	0	18,271	0	0	17,817	0	0	24	0	74,8	56	0,5	0,35	-
23.01.2025	1,314	0	17,484	0	0	17,054	0	0	24	0	74,5	56,2	0,5	0,35	-
24.01.2025	1,234	0	17,821	0	0	17,415	0	0	24	0	71,3	54,4	0,51	0,35	-
25.01.2025	1,2	0	15,679	0	0	15,327	0	0	24	0	70,8	52,1	0,51	0,35	-
26.01.2025	1,204	0	15,362	0	0	15,02	0	0	24	0	70,6	51,5	0,51	0,35	-
27.01.2025	0,869	0	11,694	0	0	11,435	0	0	24	0	70,3	52,2	0,51	0,35	-
28.01.2025	0,798	0	10,136	0	0	9,916	0	0	24	0	69,4	50,3	0,52	0,34	-
29.01.2025	1,113	0	13,156	0	0	12,867	0	0	24	0	70	49,4	0,51	0,34	-
30.01.2025	1,041	0	13,337	0	0	13,052	0	0	24	0	68,7	49,8	0,49	0,34	-
31.01.2025	0,875	0	17,462	0	0	17,119	0	0	24	0	65,6	53,4	0,5	0,35	-
01.02.2025	0,937	0	15,528	0	0	15,182	0	0	24	0	70,6	55,9	0,5	0,35	-
02.02.2025	1,305	0	20,348	0	0	19,874	0	0	24	0	72,2	56,5	0,49	0,35	-
03.02.2025	1,21	0	23,381	0	0	22,888	0	0	24	0	68,2	55,6	0,47	0,34	-
04.02.2025	1,012	0	15,633	0	0	15,277	0	0	22	2	71,4	55,6	0,51	0,35	-
05.02.2025	1,045	0	17,879	0	0	17,469	0	0	24	0	71,6	57,4	0,5	0,35	-
06.02.2025	0,771	0	19,491	0	0	19,172	0	0	24	0	58,9	49,7	0,47	0,34	-
07.02.2025	1,717	0	28,801	0	0	28,156	0	0	21	3	70,6	56,1	0,51	0,35	-
08.02.2025	1,607	0	23,338	0	0	22,731	0	0	24	0	76,9	60,1	0,51	0,35	-
09.02.2025	1,864	0	26,595	0	0	25,871	0	0	24	0	78,9	61,7	0,5	0,35	-
10.02.2025	1,956	0	27,652	0	0	26,872	0	0	24	0	80,4	63,1	0,49	0,35	-
11.02.2025	2,166	0	30,091	0	0	29,232	0	0	24	0	81	63,3	0,49	0,35	-
12.02.2025	2,145	0	30,039	0	0	29,183	0	0	24	0	80,9	63,4	0,49	0,35	-
13.02.2025	1,907	0	26,744	0	0	26,002	0	0	24	0	79,7	62,2	0,5	0,35	-
14.02.2025	1,841	0	23,588	0	0	22,95	0	0	24	0	78,6	59,4	0,5	0,34	-
15.02.2025	1,81	0	24,093	0	0	23,436	0	0	24	0	78,9	60,5	0,5	0,34	-
16.02.2025	1,816	0	25,003	0	0	24,304	0	0	24	0	80	62,2	0,5	0,35	-
17.02.2025	1,688	0	22,327	0	0	21,724	0	0	24	0	78,5	60	0,5	0,35	-
18.02.2025	1,546	0	21	0	0	20,447	0	0	24	0	77,4	59,3	0,5	0,35	-
19.02.2025	1,562	0	24,371	0	0	23,732	0	0	24	0	77,3	61,6	0,5	0,35	-
20.02.2025	1,816	0	27,561	0	0	26,792	0	0	24	0	79,9	63,8	0,49	0,35	-
Итого:	44,188	0	642,678	0	0	626,666	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,554														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	385,291	5716,554	0	0,162	5584,253	0	0,159	15867	1397
20.02.2025	429,482	6359,234	0	0,162	6210,92	0	0,159	16606	1402

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 12:19:14