

#296492#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Строительно-Финансовый Центр, ООО
Адрес потребителя Докука 46, Калининград
Номер абонента 9711
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика 20117094
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,621	0	8,103	0	0	7,923	0	0	24	0	70,4	51,7	0,53	0,34	-
22.03.2026	0,989	0	10,9	0	0	10,657	0	0	24	0	70,6	48,4	0,52	0,34	-
23.03.2026	0,664	0	7,103	0	0	6,947	0	0	24	0	69,9	47,1	0,54	0,34	-
24.03.2026	0,656	0	7,593	0	0	7,435	0	0	24	0	67,7	46,7	0,51	0,33	-
25.03.2026	0,436	0	4,21	0	0	4,123	0	0	24	0	67,9	42,7	0,53	0,34	-
26.03.2026	0,9	0	10,557	0	0	10,344	0	0	24	0	66,6	46,1	0,5	0,34	-
27.03.2026	0,809	0	9,193	0	0	8,982	0	0	24	0	71,7	50,2	0,52	0,35	-
28.03.2026	0,736	0	7,871	0	0	7,693	0	0	24	0	71,1	48,3	0,52	0,34	-
29.03.2026	0,527	0	5,677	0	0	5,555	0	0	24	0	69,3	46,6	0,53	0,34	-
30.03.2026	0,746	0	7,675	0	0	7,506	0	0	24	0	70,1	46,4	0,53	0,34	-
31.03.2026	0,754	0	8,336	0	0	8,15	0	0	24	0	70,5	48,5	0,53	0,34	-
01.04.2026	0,753	0	8,442	0	0	8,254	0	0	24	0	70,4	48,7	0,53	0,34	-
02.04.2026	0,616	0	7,754	0	0	7,579	0	0	24	0	71	51,6	0,52	0,34	-
03.04.2026	0,912	0	10,278	0	0	10,049	0	0	24	0	70,6	49	0,53	0,34	-
04.04.2026	0,963	0	9,379	0	0	9,169	0	0	24	0	70,7	45,7	0,53	0,34	-
05.04.2026	0,66	0	6,688	0	0	6,54	0	0	24	0	70,1	46	0,54	0,34	-
06.04.2026	0,812	0	7,868	0	0	7,694	0	0	24	0	70,1	44,9	0,53	0,34	-
07.04.2026	0,861	0	8,683	0	0	8,49	0	0	24	0	70,4	46,2	0,53	0,34	-
08.04.2026	0,803	0	8,898	0	0	8,697	0	0	24	0	70,9	48,8	0,53	0,34	-
09.04.2026	0,826	0	9,523	0	0	9,308	0	0	24	0	70,8	49,7	0,53	0,34	-
10.04.2026	0,737	0	8,413	0	0	8,227	0	0	24	0	70,2	48,9	0,53	0,34	-
11.04.2026	0,781	0	8,064	0	0	7,885	0	0	24	0	70,3	46,6	0,54	0,34	-
12.04.2026	0,952	0	10,02	0	0	9,794	0	0	24	0	70,9	47,7	0,54	0,34	-
13.04.2026	0,612	0	6,173	0	0	6,04	0	0	24	0	69,3	45,1	0,54	0,34	-
14.04.2026	0,435	0	4,343	0	0	4,252	0	0	24	0	68,4	44	0,54	0,34	-
15.04.2026	0,45	0	4,262	0	0	4,171	0	0	24	0	68,9	43,1	0,54	0,34	-
16.04.2026	0,675	0	7,063	0	0	6,909	0	0	24	0	69,7	46,4	0,53	0,34	-
17.04.2026	0,781	0	7,81	0	0	7,638	0	0	24	0	70,1	45,7	0,53	0,34	-
18.04.2026	0,466	0	5,089	0	0	4,979	0	0	24	0	69,3	46,9	0,54	0,34	-
19.04.2026	0,406	0	4,132	0	0	4,046	0	0	24	0	67,7	43,7	0,54	0,34	-
20.04.2026	0,659	0	6,709	0	0	6,563	0	0	24	0	69,6	45,7	0,54	0,34	-
Итого:	21,998	0	236,809	0	0	231,599	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,254														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	667,511	8920,256	0	0,164	8706,277	0	0,161	26026	1414
20.04.2026	689,51	9157,063	0	0,164	8937,878	0	0,161	26770	1414

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 10:48:30