

#98738#

Отчёт по теплопотреблению за период с 08.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Строительно-Финансовый Центр, ООО  
Адрес потребителя Докука 46, Калининград  
Номер абонента 9711  
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер 20117094  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
09.10.2024	0,004	0	1,556	0	0,005	1,532	0	0,005	24	0	55,5	55	0,08	0,05	-
10.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,3	18,2	0	0	-
11.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	17,3	0	0	-
12.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,7	16,3	0	0	-
13.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,2	15,7	0	0	-
14.10.2024	0,586	0	7,168	0	0	7,013	0	0	24	0	69,5	49,6	0,18	0,12	-
15.10.2024	0,885	0	14,35	0	0	14,038	0	0	24	0	69,6	54,6	0,49	0,34	-
16.10.2024	0,892	0	18,359	0	0	17,953	0	0	24	0	70,2	58,4	0,48	0,34	-
17.10.2024	1,297	0	21,522	0	0	21,056	0	0	24	0	69,4	54,7	0,49	0,35	-
18.10.2024	1,107	0	16,743	0	0	16,371	0	0	24	0	70,4	54,3	0,5	0,34	-
19.10.2024	0,811	0	13,332	0	0	13,036	0	0	24	0	70,2	55,4	0,5	0,34	-
20.10.2024	0,676	0	11,47	0	0	11,217	0	0	24	0	70,1	55,8	0,5	0,34	-
Итого:	6,258	0	104,5	0	0,005	102,216	0	0,005	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,495														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
08.10.2024	266,053	3666,663	0	0,157	3581,558	0	0,154	13371	1397
20.10.2024	272,311	3771,165	0	0,162	3683,775	0	0,159	13659	1397

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2024 9:41:40