

#112181#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Строительно-Финансовый Центр, ООО
Адрес потребителя Докука 46, Калининград
Номер абонента 9711
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20117094
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	1,553	0	25,251	0	0	24,687	0	0	24	0	70,6	55,7	0,51	0,35	-
21.12.2024	1,649	0	31,148	0	0	30,432	0	0	24	0	71,7	58,8	0,5	0,35	-
22.12.2024	1,268	0	22,434	0	0	21,929	0	0	24	0	71	57,2	0,5	0,35	-
23.12.2024	1,217	0	21,744	0	0	21,257	0	0	24	0	70,8	57,1	0,51	0,35	-
24.12.2024	1,704	0	30,601	0	0	29,881	0	0	24	0	72,7	59,1	0,5	0,35	-
25.12.2024	1,727	0	30,775	0	0	30,057	0	0	24	0	72,3	58,6	0,5	0,35	-
26.12.2024	1,241	0	22,397	0	0	21,889	0	0	24	0	71,2	57,7	0,5	0,35	-
27.12.2024	1,14	0	18,439	0	0	18,025	0	0	24	0	70,8	55,8	0,51	0,35	-
28.12.2024	1,535	0	24,543	0	0	23,987	0	0	24	0	71,2	56	0,51	0,35	-
29.12.2024	1,25	0	22,02	0	0	21,519	0	0	24	0	71,2	57,4	0,51	0,35	-
30.12.2024	1,27	0	22,561	0	0	22,052	0	0	24	0	71	57,3	0,51	0,35	-
31.12.2024	1,041	0	18,759	0	0	18,34	0	0	24	0	70,7	57,1	0,51	0,35	-
01.01.2025	0,652	0	14,46	0	0	14,138	0	0	24	0	70,4	59,4	0,51	0,35	-
02.01.2025	0,679	0	16,22	0	0	15,854	0	0	24	0	71	60,8	0,5	0,35	-
03.01.2025	1,481	0	25,807	0	0	25,16	0	0	24	0	75,3	61,3	0,5	0,35	-
04.01.2025	1,522	0	25,052	0	0	24,406	0	0	24	0	76,5	61,7	0,5	0,35	-
05.01.2025	1,539	0	24,198	0	0	23,57	0	0	24	0	76,7	61,2	0,5	0,35	-
06.01.2025	1,526	0	25,975	0	0	25,311	0	0	24	0	76,1	61,7	0,5	0,35	-
07.01.2025	1,299	0	23,785	0	0	23,245	0	0	24	0	71,3	57,9	0,51	0,35	-
08.01.2025	1,344	0	27,301	0	0	26,674	0	0	24	0	71,6	59,7	0,5	0,35	-
09.01.2025	1,167	0	23,364	0	0	22,811	0	0	24	0	73	60,8	0,5	0,35	-
10.01.2025	1,414	0	27,946	0	0	27,302	0	0	24	0	71,8	59,5	0,5	0,35	-
11.01.2025	1,441	0	27,073	0	0	26,41	0	0	24	0	74,3	61,3	0,5	0,35	-
12.01.2025	1,303	0	22,817	0	0	22,259	0	0	24	0	74,3	60,4	0,51	0,35	-
13.01.2025	1,5	0	25,884	0	0	25,236	0	0	24	0	75,2	61,1	0,49	0,35	-
14.01.2025	1,448	0	20,129	0	0	19,64	0	0	24	0	73,9	56,4	0,5	0,35	-
15.01.2025	1,277	0	17,445	0	0	17,054	0	0	24	0	70,8	52,9	0,5	0,35	-
16.01.2025	1,147	0	17,778	0	0	17,383	0	0	24	0	70,4	54,6	0,5	0,35	-
17.01.2025	1,234	0	17,452	0	0	17,065	0	0	24	0	70,3	53,1	0,51	0,35	-
18.01.2025	1,181	0	15,931	0	0	15,577	0	0	24	0	70,5	52,4	0,51	0,35	-
19.01.2025	1,177	0	17,621	0	0	17,226	0	0	24	0	70,9	54,6	0,5	0,35	-
20.01.2025	1,017	0	16,65	0	0	16,261	0	0	24	0	72,4	57,5	0,5	0,35	-
Итого:	41,943	0	723,56	0	0	706,637	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,018														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	343,347	4992,99	0	0,162	4877,616	0	0,159	15099	1397
20.01.2025	385,291	5716,554	0	0,162	5584,253	0	0,159	15867	1397

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2025 8:06:37