

#81675#

Отчет о суточных параметрах
(23.04.2024 0:00:00 - 23.05.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Литовский Вал ул, д. 89А (Литовский вал 89а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207818 УК Лансар
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.04.2024	69,66	53,66	16,00	181,22	177,27	177,27	0,00	5,85	5,85	2,835	24,0	0,0	
24.04.2024	67,91	52,99	14,92	181,89	178,09	178,09	0,00	5,82	5,85	2,651	24,0	0,0	
25.04.2024	68,74	53,13	15,61	183,41	179,51	179,51	0,00	5,85	5,81	2,799	24,0	0,0	
26.04.2024	68,66	54,93	13,73	195,94	191,79	191,79	0,00	5,87	5,80	2,636	24,0	0,0	
27.04.2024	69,37	56,93	12,44	226,62	221,70	221,70	0,00	5,95	5,82	2,757	24,0	0,0	
28.04.2024	69,54	57,56	11,98	248,72	243,29	243,29	0,00	5,91	5,79	2,912	24,0	0,0	
29.04.2024	69,56	58,96	10,60	270,33	264,46	264,46	0,00	5,94	5,73	2,803	24,0	0,0	
30.04.2024	69,59	59,30	10,29	281,50	275,37	275,37	0,00	5,96	5,78	2,832	24,0	0,0	
01.05.2024	67,07	57,77	9,30	287,85	282,00	282,00	0,00	5,87	5,63	2,624	24,0	0,0	
02.05.2024	69,47	64,31	5,16	323,85	316,82	316,82	0,00	5,65	5,31	1,641	24,0	0,0	
03.05.2024	70,16	67,87	2,29	317,76	310,76	310,76	0,00	5,56	5,22	0,713	24,0	0,0	
04.05.2024	68,43	66,24	2,19	287,74	281,66	281,66	0,00	5,41	5,18	0,617	24,0	0,0	
05.05.2024	68,30	65,96	2,34	285,89	279,86	279,86	0,00	5,43	5,19	0,654	24,0	0,0	
06.05.2024	68,35	65,85	2,50	272,45	266,72	266,72	0,00	5,42	5,20	0,665	24,0	0,0	
07.05.2024	69,13	66,40	2,73	265,32	259,61	259,61	0,00	5,46	5,26	0,708	24,0	0,0	
08.05.2024	68,28	65,64	2,64	258,35	252,91	252,91	0,00	5,42	5,27	0,671	24,0	0,0	
09.05.2024	68,92	66,16	2,76	258,40	252,88	252,88	0,00	5,41	5,28	0,698	24,0	0,0	
10.05.2024	68,27	65,60	2,67	249,20	243,94	243,94	0,00	5,41	5,26	0,655	24,0	0,0	
11.05.2024	68,55	65,76	2,79	250,22	244,90	244,90	0,00	5,40	5,25	0,684	24,0	0,0	
12.05.2024	68,42	65,50	2,92	247,99	242,76	242,76	0,00	5,39	5,27	0,710	24,0	0,0	
13.05.2024	68,52	65,64	2,88	246,38	241,15	241,15	0,00	5,41	5,24	0,694	24,0	0,0	
14.05.2024	67,96	64,96	3,00	240,97	235,94	235,94	0,00	5,38	5,22	0,706	24,0	0,0	
15.05.2024	68,70	65,94	2,76	244,84	239,63	239,63	0,00	5,39	5,23	0,661	24,0	0,0	
16.05.2024	68,58	65,98	2,60	243,95	238,79	238,79	0,00	5,44	5,21	0,624	23,0	1,0	*
17.05.2024	68,84	66,07	2,77	256,82	251,34	251,34	0,00	5,46	5,23	0,698	24,0	0,0	
18.05.2024	68,27	65,63	2,64	257,75	252,34	252,34	0,00	5,46	5,21	0,669	24,0	0,0	
19.05.2024	68,49	66,05	2,44	259,80	254,32	254,32	0,00	5,48	5,23	0,623	24,0	0,0	
20.05.2024	68,32	65,95	2,37	259,44	253,97	253,97	0,00	5,46	5,27	0,602	24,0	0,0	
21.05.2024	68,81	66,43	2,38	263,38	257,74	257,74	0,00	5,50	5,30	0,617	24,0	0,0	
22.05.2024	68,28	65,82	2,46	256,83	251,45	251,45	0,00	5,48	5,30	0,617	24,0	0,0	
23.05.2024	68,66	66,27	2,39	230,69	225,79	225,79	0,00	5,43	5,27	0,541	22,0	2,0	*
Средние:	68,70	63,07	5,63	---	---	---	0,00	5,58	5,40	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7835,50	7668,76	7668,76	---	---	---	40,317	741,0	3,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.04.2024	265323,62	259353,76	259353,76	3231,409	32144,0	4612,0
23.05.2024	273159,12	267022,52	267022,52	3271,726	32885,0	4615,0
Итого:	7835,50	7668,76	7668,76	40,317	741,0	3,0



Представитель энергоснабжающей организации

