

#129983#

Отчет о суточных параметрах
(23.04.2025 0:00:00 - 23.05.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Литовский Вал ул, д. 89А (Литовский вал 89а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207818 УК Лансар
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.04.2025	67,97	63,32	4,65	196,94	192,85	192,85	0,00	5,84	5,24	0,900	24,0	0,0	
24.04.2025	67,88	63,16	4,72	198,26	194,15	194,15	0,00	5,88	5,27	0,920	24,0	0,0	
25.04.2025	67,37	62,54	4,83	189,09	185,19	185,19	0,00	5,79	5,26	0,895	24,0	0,0	
26.04.2025	67,61	62,53	5,08	186,94	183,08	183,08	0,00	5,79	5,27	0,931	24,0	0,0	
27.04.2025	67,86	62,49	5,37	187,56	183,67	183,67	0,00	5,80	5,25	0,988	24,0	0,0	
28.04.2025	67,70	62,52	5,18	188,23	184,34	184,34	0,00	5,78	5,27	0,957	24,0	0,0	
29.04.2025	68,99	63,85	5,14	186,63	182,63	182,63	0,00	5,71	5,23	0,940	24,0	0,0	
30.04.2025	69,81	64,97	4,84	195,88	191,59	191,59	0,00	5,76	5,23	0,929	24,0	0,0	
01.05.2025	69,50	64,50	5,00	195,36	191,11	191,11	0,00	5,78	5,22	0,958	24,0	0,0	
02.05.2025	69,98	65,18	4,80	198,74	194,38	194,38	0,00	5,81	5,23	0,936	24,0	0,0	
03.05.2025	68,20	63,29	4,91	179,25	175,50	175,50	0,00	5,65	5,12	0,865	22,0	2,0	*
04.05.2025	70,13	65,39	4,74	203,07	198,62	198,62	0,00	5,79	5,24	0,943	24,0	0,0	
05.05.2025	69,80	64,46	5,34	194,33	190,10	190,10	0,00	5,76	5,23	1,018	24,0	0,0	
06.05.2025	69,69	64,61	5,08	195,24	190,98	190,98	0,00	5,79	5,24	0,974	24,0	0,0	
07.05.2025	69,23	64,50	4,73	200,36	196,03	196,03	0,00	5,75	5,13	0,930	24,0	0,0	
08.05.2025	69,87	65,32	4,55	211,73	207,06	207,06	0,00	5,94	5,30	0,944	24,0	0,0	
09.05.2025	70,05	65,37	4,68	212,68	208,02	208,02	0,00	5,96	5,31	0,977	24,0	0,0	
10.05.2025	69,97	65,35	4,62	213,60	208,92	208,92	0,00	5,96	5,31	0,966	24,0	0,0	
11.05.2025	69,62	65,17	4,45	210,61	206,05	206,05	0,00	5,96	5,31	0,919	24,0	0,0	
12.05.2025	69,93	65,27	4,66	206,19	201,64	201,64	0,00	5,93	5,31	0,941	24,0	0,0	
13.05.2025	70,38	65,92	4,46	195,60	191,26	191,26	0,00	5,89	5,32	0,854	24,0	0,0	
14.05.2025	70,27	65,57	4,70	176,14	172,22	172,22	0,00	5,83	5,26	0,812	24,0	0,0	*
15.05.2025	69,89	65,22	4,67	190,39	186,24	186,24	0,00	5,82	5,32	0,873	24,0	0,0	
16.05.2025	70,39	66,77	3,62	163,33	159,70	159,70	0,00	5,02	5,26	0,578	24,0	0,0	*
17.05.2025	70,16	67,17	2,99	202,51	198,04	198,04	0,00	5,92	5,39	0,596	24,0	0,0	
18.05.2025	70,26	67,72	2,54	202,07	197,61	197,61	0,00	5,93	5,37	0,506	24,0	0,0	
19.05.2025	70,48	68,64	1,84	174,67	170,80	170,80	0,00	5,96	5,31	0,316	24,0	0,0	*
20.05.2025	70,48	68,90	1,58	110,05	107,61	107,61	0,00	5,97	5,21	0,171	24,0	0,0	*
21.05.2025	70,12	61,36	8,76	127,00	124,21	124,21	0,00	5,97	5,28	1,088	24,0	0,0	*
22.05.2025	70,39	64,65	5,74	220,21	215,32	215,32	0,00	5,95	5,27	1,240	24,0	0,0	
23.05.2025	70,16	64,54	5,62	218,96	214,11	214,11	0,00	5,95	5,27	1,206	24,0	0,0	
Средние:	69,49	64,85	4,64	---	---	---	0,00	5,83	5,27	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5931,62	5803,03	5803,03	---	---	---	27,071	742,0	2,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.04.2025	330242,68	322863,65	322863,65	4015,753	40893,0	4623,0
23.05.2025	336174,30	328666,68	328666,68	4042,824	41635,0	4625,0
Итого:	5931,62	5803,03	5803,03	27,071	742,0	2,0



Представитель энергоснабжающей организации

