

#132328#

Отчет о суточных параметрах
(23.05.2025 0:00:00 - 23.06.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Литовский Вал ул, д. 89А (Литовский вал 89а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207818 УК Лансар
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.05.2025	70,16	64,54	5,62	218,96	214,11	214,11	0,00	5,95	5,27	1,206	24,0	0,0	
24.05.2025	70,43	64,73	5,70	218,21	213,36	213,36	0,00	5,95	5,28	1,221	24,0	0,0	
25.05.2025	70,57	64,28	6,29	212,34	207,59	207,59	0,00	5,91	5,29	1,308	24,0	0,0	
26.05.2025	70,46	64,71	5,75	212,66	207,94	207,94	0,00	5,93	5,31	1,198	24,0	0,0	
27.05.2025	70,44	65,09	5,35	221,80	216,86	216,86	0,00	5,99	5,27	1,162	24,0	0,0	
28.05.2025	70,39	65,07	5,32	221,95	217,00	217,00	0,00	5,97	5,28	1,160	24,0	0,0	
29.05.2025	70,36	65,63	4,73	216,50	211,68	211,68	0,00	5,90	5,24	1,002	24,0	0,0	
30.05.2025	70,54	65,59	4,95	211,63	206,89	206,89	0,00	5,91	5,29	1,029	24,0	0,0	
31.05.2025	70,21	65,27	4,94	211,24	206,57	206,57	0,00	5,93	5,32	1,023	24,0	0,0	
01.06.2025	70,44	65,27	5,17	209,47	204,84	204,84	0,00	5,92	5,31	1,059	24,0	0,0	
02.06.2025	70,16	65,38	4,78	211,11	206,46	206,46	0,00	5,95	5,33	0,987	24,0	0,0	
03.06.2025	70,39	65,63	4,76	214,64	209,89	209,89	0,00	6,00	5,32	1,002	24,0	0,0	
04.06.2025	70,32	65,58	4,74	217,33	212,52	212,52	0,00	5,99	5,31	1,013	24,0	0,0	
05.06.2025	70,26	65,74	4,52	219,29	214,45	214,45	0,00	5,96	5,32	0,970	24,0	0,0	
06.06.2025	70,15	65,82	4,33	218,97	214,15	214,15	0,00	5,95	5,30	0,930	24,0	0,0	
07.06.2025	70,39	65,81	4,58	220,40	215,51	215,51	0,00	6,00	5,32	0,991	24,0	0,0	
08.06.2025	70,09	65,51	4,58	219,50	214,66	214,66	0,00	5,99	5,31	0,987	24,0	0,0	
09.06.2025	70,20	65,57	4,63	219,93	215,07	215,07	0,00	5,98	5,30	0,996	24,0	0,0	
10.06.2025	69,79	65,18	4,61	218,94	214,14	214,14	0,00	5,98	5,31	0,991	24,0	0,0	
11.06.2025	70,36	65,67	4,69	219,34	214,49	214,49	0,00	5,97	5,30	1,007	24,0	0,0	
12.06.2025	70,36	65,63	4,73	217,28	212,44	212,44	0,00	5,96	5,33	1,007	24,0	0,0	
13.06.2025	70,47	65,96	4,51	217,04	212,20	212,20	0,00	5,94	5,31	0,959	24,0	0,0	
14.06.2025	69,89	65,28	4,61	215,17	210,46	210,46	0,00	5,96	5,30	0,975	24,0	0,0	
15.06.2025	70,52	65,99	4,53	217,60	212,75	212,75	0,00	5,94	5,31	0,967	24,0	0,0	
16.06.2025	70,49	65,91	4,58	217,83	212,98	212,98	0,00	5,92	5,27	0,981	24,0	0,0	
17.06.2025	70,41	66,09	4,32	218,69	213,82	213,82	0,00	5,92	5,28	0,927	24,0	0,0	
18.06.2025	69,76	65,26	4,50	212,07	207,45	207,45	0,00	5,93	5,26	0,937	24,0	0,0	
19.06.2025	69,88	64,99	4,89	204,84	200,38	200,38	0,00	5,77	5,17	0,980	24,0	0,0	
20.06.2025	70,62	66,41	4,21	223,27	218,26	218,26	0,00	5,86	5,17	0,919	24,0	0,0	
21.06.2025	70,54	65,93	4,61	222,88	217,92	217,92	0,00	5,88	5,16	1,010	24,0	0,0	
22.06.2025	70,35	65,99	4,36	221,73	216,80	216,80	0,00	5,86	5,16	0,947	24,0	0,0	
23.06.2025	70,61	66,26	4,35	226,87	221,82	221,82	0,00	5,90	5,20	0,967	24,0	0,0	
Средние:	70,31	65,49	4,82	---	---	---	0,00	5,94	5,28	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6949,48	6795,46	6795,46	---	---	---	32,818	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.05.2025	335955,34	328452,57	328452,57	4041,618	41611,0	4625,0
23.06.2025	342904,82	335248,03	335248,03	4074,436	42379,0	4625,0
Итого:	6949,48	6795,46	6795,46	32,818	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

