

#94624#

Отчет о суточных параметрах
(23.08.2024 0:00:00 - 23.09.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Литовский Вал ул, д. 89А (Литовский вал 89а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207818 УК Лансар
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.08.2024	69,36	66,09	3,27	226,01	221,10	221,10	0,00	5,25	5,25	0,723	24,0	0,0	
24.08.2024	68,88	65,84	3,04	229,00	224,12	224,12	0,00	5,31	5,27	0,681	24,0	0,0	
25.08.2024	68,54	65,34	3,20	223,44	218,73	218,73	0,00	5,29	5,25	0,702	24,0	0,0	
26.08.2024	68,75	65,22	3,53	197,56	193,37	193,37	0,00	5,26	5,24	0,682	24,0	0,0	
27.08.2024	69,16	65,55	3,61	204,07	199,70	199,70	0,00	5,26	5,26	0,719	24,0	0,0	
28.08.2024	68,93	65,51	3,42	202,56	198,23	198,23	0,00	5,25	5,23	0,679	24,0	0,0	
29.08.2024	68,90	65,49	3,41	205,74	201,36	201,36	0,00	5,24	5,23	0,688	24,0	0,0	
30.08.2024	69,59	66,48	3,11	223,79	218,94	218,94	0,00	5,25	5,25	0,681	24,0	0,0	
31.08.2024	69,47	66,19	3,28	215,00	210,32	210,32	0,00	5,23	5,19	0,691	24,0	0,0	
01.09.2024	68,98	65,48	3,50	214,59	210,01	210,01	0,00	5,24	5,24	0,734	24,0	0,0	
02.09.2024	68,26	65,00	3,26	210,46	206,02	206,02	0,00	5,22	5,23	0,673	24,0	0,0	
03.09.2024	68,90	65,54	3,36	209,74	205,24	205,24	0,00	5,23	5,22	0,690	24,0	0,0	
04.09.2024	69,51	66,38	3,13	225,25	220,33	220,33	0,00	5,29	5,27	0,689	24,0	0,0	
05.09.2024	68,31	65,05	3,26	214,36	209,85	209,85	0,00	5,29	5,26	0,683	24,0	0,0	
06.09.2024	68,70	65,36	3,34	211,23	206,73	206,73	0,00	5,26	5,25	0,690	24,0	0,0	
07.09.2024	69,17	66,02	3,15	218,00	213,28	213,28	0,00	5,24	5,25	0,673	24,0	0,0	
08.09.2024	68,54	65,29	3,25	216,31	211,73	211,73	0,00	5,26	5,22	0,688	24,0	0,0	
09.09.2024	68,39	64,91	3,48	198,78	194,60	194,60	0,00	5,32	5,30	0,678	24,0	0,0	
10.09.2024	68,69	64,76	3,93	172,90	169,21	169,21	0,00	5,38	5,36	0,665	24,0	0,0	
11.09.2024	68,40	64,40	4,00	171,55	167,94	167,94	0,00	5,36	5,39	0,670	24,0	0,0	
12.09.2024	68,01	64,02	3,99	169,93	166,37	166,37	0,00	5,37	5,37	0,661	24,0	0,0	
13.09.2024	68,68	64,84	3,84	171,67	168,00	168,00	0,00	5,37	5,37	0,645	24,0	0,0	
14.09.2024	68,44	64,30	4,14	169,81	166,21	166,21	0,00	5,35	5,36	0,690	24,0	0,0	
15.09.2024	68,42	64,35	4,07	170,31	166,70	166,70	0,00	5,38	5,38	0,677	24,0	0,0	
16.09.2024	68,48	64,46	4,02	171,98	168,35	168,35	0,00	5,36	5,38	0,674	24,0	0,0	
17.09.2024	68,93	64,76	4,17	173,27	169,57	169,57	0,00	5,36	5,37	0,706	24,0	0,0	
18.09.2024	68,85	64,71	4,14	168,05	164,48	164,48	0,00	5,33	5,37	0,681	24,0	0,0	
19.09.2024	68,78	64,90	3,88	168,09	164,53	164,53	0,00	5,36	5,37	0,638	24,0	0,0	
20.09.2024	68,81	64,82	3,99	171,43	167,77	167,77	0,00	5,35	5,36	0,671	24,0	0,0	
21.09.2024	68,32	64,44	3,88	168,61	165,07	165,07	0,00	5,34	5,36	0,641	24,0	0,0	
22.09.2024	68,50	64,10	4,40	165,72	162,22	162,22	0,00	5,34	5,37	0,711	24,0	0,0	
23.09.2024	68,76	64,62	4,14	169,06	165,47	165,47	0,00	5,36	5,38	0,685	24,0	0,0	
Средние:	68,76	65,13	3,63	---	---	---	0,00	5,30	5,30	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	6228,27	6095,55	6095,55	---	---	---	21,859	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.08.2024	293058,94	286496,78	286496,78	3323,447	35063,0	4621,0
23.09.2024	299287,21	292592,33	292592,33	3345,306	35831,0	4621,0
Итого:	6228,27	6095,55	6095,55	21,859	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

