

#125985#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ДЮЦ «На Молодежной», МАУДО
Молодежная 3, Калининград
4027
ВКТ-7
00104188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,194	82,04	84,06	0	80,15	83,29	-3,14	24	0	0	72	44,5	27,43	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	2,19	85,9	87,95	0	83,92	87,08	-3,16	24	0	0	71,9	45,7	26,16	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	2,135	81,1	83,08	0	79,23	82,28	-3,05	24	0	0	71,7	44,6	27,02	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	2,269	85,56	87,62	0	83,6	86,8	-3,2	24	0	0	71,9	44,8	27,15	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,176	83,81	85,82	0	81,89	84,97	-3,08	24	0	0	72	45,4	26,6	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	2,126	77,05	79,02	0	75,29	78,28	-2,99	24	0	0	71,8	43,5	28,26	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	2,179	80	82,01	0	78,16	81,28	-3,12	24	0	0	71,8	43,9	27,92	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	1,843	63,16	64,89	0	61,73	64,35	-2,62	24	0	0	71,5	41,6	29,9	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	1,75	59,78	61,45	0	58,4	60,97	-2,57	24	0	0	71,5	41,5	30,04	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	1,851	64,25	66,05	0	62,79	65,53	-2,74	23	0	0	71,6	42,1	29,51	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	2,053	75,35	77,39	0	73,61	76,71	-3,1	24	0	0	71,5	43,6	27,91	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	2,237	83,26	85,45	0	81,37	84,67	-3,3	24	0	0	72,2	44,7	27,53	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,035	73,85	75,86	0	72,13	75,16	-3,03	24	0	0	72	43,7	28,25	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,754	60,79	62,54	0	59,37	62,01	-2,64	24	0	0	71,8	42,3	29,54	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,006	69,76	71,66	0	68,11	71,05	-2,94	24	0	0	72,4	42,9	29,49	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,491	97,78	100,16	0	95,43	99,1	-3,67	24	0	0	73,3	47,2	26,14	0,7	0,7	-
06.04.2025	2,731	107,38	109,93	0	104,66	108,68	-4,02	24	0	0	75,6	49,5	26,11	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,471	94,05	96,35	0	91,73	95,31	-3,58	24	0	0	74,4	47,4	26,97	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,459	96,7	98,94	0	94,43	97,96	-3,53	24	0	0	72,9	46,8	26,06	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,374	94,53	96,72	0	92,31	95,75	-3,44	24	0	0	72,6	46,9	25,73	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,627	108,78	111,19	0	106,2	109,98	-3,78	24	0	0	73,2	48,4	24,75	0,7	0,7	-
11.04.2025	2,26	85,33	87,41	0	83,34	86,57	-3,23	24	0	0	72,5	45,4	27,14	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,078	75,12	77,03	0	73,36	76,32	-2,96	24	0	0	72,5	44,2	28,35	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,596	51,91	53,41	0	50,72	52,99	-2,27	24	0	0	72	40,5	31,51	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,396	44,6	45,94	0	43,6	45,64	-2,04	24	0	0	71,6	39,5	32,05	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,933	34,13	35,04	0	33,38	34,69	-1,31	24	0	0	70,8	42,7	28,07	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,025	7,82	7,84	0	7,69	7,72	-0,03	24	0	0	67,6	64,3	3,3	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,019	6,37	6,4	0	6,27	6,3	-0,03	24	0	0	67,2	63,9	3,34	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,012	5,5	5,53	0	5,42	5,47	-0,05	24	0	0	66	63,1	2,92	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,01	5,84	5,87	0	5,75	5,79	-0,04	24	0	0	66,1	64,1	2,08	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,003	4,83	4,85	0	4,77	4,79	-0,02	24	0	0	65,1	63,2	1,96	0,7	0,7	-
Итого:	54,283	2046,33	2097,46	0	1998,81	2077,49	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,283															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2025	744,105	29284,62	29747,2	0	28563,35	29420,88
20.04.2025	798,388	31330,95	31844,66	0	30562,16	31498,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 12:25:13