

#83768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 19.05.2024

Потребитель ДЮЦ «На Молодежной», МАУДО
Адрес потребителя Молодежная 3, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4027
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	2,241	82,99	84,78	0	81,07	84	-2,93	24	0	0	71,8	44,1	27,65	0,7	0,7	3,7
22.04.2024	2,372	89,46	91,25	0	87,38	90,39	-3,01	24	0	0	72,2	45	27,15	0,7	0,7	3,1
23.04.2024	2,178	75,74	77,31	0	73,93	76,63	-2,7	24	0	0	73,4	43,9	29,48	0,7	0,7	2,9
24.04.2024	2,033	71,23	72,6	0	69,58	72,02	-2,44	24	0	0	72	42,7	29,24	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	1,865	62,95	64,25	0	61,47	63,74	-2,27	24	0	0	71,7	41,4	30,35	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	1,705	57,23	58,4	0	55,9	57,93	-2,03	24	0	0	72	41,5	30,56	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	1,154	34,14	34,96	0	33,35	34,73	-1,38	24	0	0	71,2	36,6	34,68	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	1,034	31,6	32,3	0	30,9	32,09	-1,19	24	0	0	70,8	37,4	33,44	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,819	22,65	23,15	0	22,12	23,03	-0,91	24	0	0	70,7	33,6	37,15	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,733	21,06	21,5	0	20,58	21,41	-0,83	24	0	0	71,3	35,7	35,59	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,553	14,96	15,21	0	14,62	15,15	-0,53	24	0	0	70,1	32,4	37,73	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,566	16,37	16,64	0	16,02	16,56	-0,54	24	0	0	70	34,6	35,38	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,383	11,56	11,76	0	11,32	11,7	-0,38	24	0	0	68,9	35,1	33,81	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,016	1,95	1,89	0	1,93	1,88	0,05	24	0	0	67,1	56,4	10,73	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,009	1,26	1,21	0	1,25	1,2	0,05	24	0	0	66,2	54,9	11,35	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,028	2,34	2,3	0	2,33	2,3	0,03	24	0	0	67,2	53,5	13,79	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,026	2,34	2,31	0	2,33	2,31	0,02	24	0	0	66,2	54,5	11,67	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,026	2,64	2,59	0	2,61	2,58	0,03	24	0	0	66,5	55,9	10,59	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,007	1,04	1	0	1,04	1	0,04	24	0	0	64	52,8	11,19	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,012	1,04	1	0	1,04	1	0,04	24	0	0	63,4	51,7	11,67	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,017	2,05	2,01	0	2,03	2	0,03	24	0	0	65,1	55,3	9,84	0,7	0,7	-
12.05.2024	0,018	1,95	1,89	0	1,92	1,88	0,04	24	0	0	65,6	54,8	10,73	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,037	3,02	2,98	0	2,98	2,97	0,01	24	0	0	66,9	54,1	12,81	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,028	2,73	2,67	0	2,71	2,66	0,05	24	0	0	66,8	55,6	11,18	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,026	2,78	2,72	0	2,75	2,71	0,04	24	0	0	65,9	55,6	10,22	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,031	2,54	2,48	0	2,53	2,47	0,06	24	0	0	66,4	53,8	12,65	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,026	2,54	2,49	0	2,53	2,48	0,05	24	0	0	66,1	55,5	10,68	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,019	1,88	1,82	0	1,86	1,82	0,04	24	0	0	66	54,9	11,14	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,011	1,66	1,61	0	1,64	1,61	0,03	24	0	0	65,4	54,4	11,05	0,7	0,7	-
Итого:	17,973	625,7	637,08	0	611,72	632,25	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,973															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2024	325,517	13236,75	13420,2	0	12904,09	13262,15
19.05.2024	343,49	13862,45	14057,28	0	13515,81	13894,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 15:02:33