

#130655#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ДЮОЦ «На Молодежной», МАУДО
Молодежная 3, Калининград

4027
ВКТ-7
00104188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,021	16,24	16,27	0	16	16,03	-0,03	24	0	0	61,5	60,2	1,23	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,018	6,95	6,99	0	6,83	6,88	-0,05	24	0	0	66,9	63,6	3,32	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,028	7,28	7,33	0	7,16	7,22	-0,06	24	0	0	67,3	63,1	4,21	0,7	0,7	-
24.04.2025	0,021	6,97	7	0	6,87	6,9	-0,03	24	0	0	66,8	63,4	3,43	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,016	6,25	6,27	0	6,14	6,16	-0,02	24	0	0	66,5	63,5	3,02	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,017	6,88	6,91	0	6,74	6,78	-0,04	24	0	0	66,8	63,8	3,09	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,011	4,4	4,41	0	4,36	4,37	-0,01	24	0	0	64	60,5	3,49	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,027	7,9	7,92	0	7,76	7,78	-0,02	24	0	0	67,4	63,8	3,58	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,023	7	7,03	0	6,89	6,94	-0,05	24	0	0	67	63,8	3,14	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,023	6,84	6,87	0	6,75	6,78	-0,03	24	0	0	67	63,6	3,47	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,004	3,69	3,71	0	3,66	3,68	-0,02	24	0	0	63,7	61,1	2,56	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,011	3,7	3,72	0	3,68	3,7	-0,02	24	0	0	63,2	59,9	3,34	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,009	8,85	8,86	0	8,74	8,75	-0,01	24	0	0	60,7	59,5	1,17	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,005	5,03	5,04	0	4,97	4,99	-0,02	24	0	0	65,6	63,5	2,14	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,027	7,08	7,11	0	6,95	7	-0,05	24	0	0	66,8	62,6	4,12	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,016	13,77	13,77	0	13,55	13,54	0,01	24	0	0	61,3	60,4	0,99	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,017	6,64	6,68	0	6,54	6,58	-0,04	24	0	0	67,2	64,4	2,87	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,017	3,4	3,42	0	3,38	3,4	-0,02	24	0	0	63,5	59,7	3,83	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,006	3,61	3,64	0	3,59	3,62	-0,03	24	0	0	63,5	60,5	3,04	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,018	5,06	5,09	0	5	5,03	-0,03	24	0	0	66,4	63,1	3,25	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,011	4,63	4,65	0	4,58	4,6	-0,02	24	0	0	65,4	62,5	2,88	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,033	6,15	6,2	0	6,05	6,11	-0,06	24	0	0	67,2	62,1	5,16	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,023	7,26	7,29	0	7,14	7,17	-0,03	24	0	0	67,8	64,5	3,33	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,719	30,2	30,8	0	29,55	30,51	-0,96	24	0	0	71	46,5	24,49	0,7	0,7	-
15.05.2025	2,527	94,22	96,46	0	92,07	95,62	-3,55	24	0	0	71,4	44	27,47	0,7	0,7	-
16.05.2025	2,329	84,85	86,82	0	82,92	86,04	-3,12	24	0	0	71,4	43,3	28,13	0,7	0,7	-
17.05.2025	2,189	75,44	77,28	0	73,72	76,66	-2,94	24	0	0	71,8	42,1	29,73	0,7	0,7	-
18.05.2025	2,01	67,19	68,87	0	65,66	68,32	-2,66	24	0	0	71,9	41,2	30,65	0,7	0,7	-
19.05.2025	1,81	60,95	62,49	0	59,55	62,04	-2,49	24	0	0	71,3	40,8	30,45	0,7	0,7	-
20.05.2025	1,616	51,15	52,54	0	49,98	52,17	-2,19	24	0	0	71,8	39,4	32,4	0,7	0,7	-
Итого:	13,602	619,58	631,44	0	606,78	625,37	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,602															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2025	798,388	31330,95	31844,66	0	30562,16	31498,37
20.05.2025	811,99	31950,53	32476,1	0	31168,94	32123,74

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2025 9:53:30