

#2635#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель ДЮЦ «На Молодежной», МАУДО
Адрес потребителя Молодежная 3, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4027
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,049	8,78	8,39	0	8,51	8,32	0,19	24	0	0	67,1	61	6,07	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,07	10,58	10,13	0	10,32	9,94	0,38	24	0	0	68	61,1	6,93	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,066	11,6	11,12	0	11,31	10,92	0,39	24	0	0	67,8	61,9	5,94	0,7	0,7	-
24.05.2023	0,067	10,32	9,88	0	10,06	9,73	0,33	24	0	0	68	61,5	6,53	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,062	10,07	9,64	0	9,81	9,48	0,33	24	0	0	67,8	61,4	6,43	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,062	9,41	9,02	0	9,16	8,88	0,28	24	0	0	67,8	61	6,88	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,055	9,09	8,68	0	8,84	8,56	0,28	24	0	0	67,7	61,1	6,54	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,05	7,67	7,28	0	7,43	7,24	0,19	24	0	0	67,1	60,1	6,94	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,066	10,77	10,3	0	10,5	10,13	0,37	24	0	0	68	61,6	6,38	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,075	12,01	11,51	0	11,71	11,33	0,38	24	0	0	68,4	62	6,47	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,074	11,38	10,93	0	11,09	10,76	0,33	24	0	0	68,3	61,5	6,77	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,061	10,14	9,91	0	9,88	9,77	0,11	24	0	0	68	61,7	6,31	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,065	10,56	10,56	0	10,27	10,4	-0,13	24	0	0	68,1	61,7	6,4	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,049	8,21	8,2	0	7,97	8,08	-0,11	24	0	0	67,5	61,1	6,43	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,05	7,28	7,28	0	7,05	7,22	-0,17	24	0	0	67	60	6,99	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,069	10,57	10,59	0	10,29	10,42	-0,13	24	0	0	68,2	61,4	6,84	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,072	11,93	12,15	0	11,63	11,94	-0,31	24	0	0	68,5	62,3	6,16	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,064	8,64	8,92	0	8,44	8,79	-0,35	24	0	0	67,8	60,4	7,32	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,07	10,92	11,02	0	10,64	10,87	-0,23	24	0	0	68,6	62,1	6,49	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,062	8,66	8,65	0	8,4	8,54	-0,14	24	0	0	67,8	60,6	7,2	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,051	7,5	7,5	0	7,27	7,45	-0,18	24	0	0	67,1	60,1	6,95	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,053	8,66	8,7	0	8,41	8,63	-0,22	24	0	0	67,4	61,2	6,26	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,049	6,41	6,46	0	6,26	6,43	-0,17	24	0	0	66,7	59,3	7,43	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,055	8,02	8,08	0	7,8	7,99	-0,19	24	0	0	67,4	60,4	7,01	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,059	9,44	9,51	0	9,21	9,37	-0,16	24	0	0	67,9	61,5	6,35	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,058	8,81	8,85	0	8,57	8,73	-0,16	24	0	0	67,8	61	6,74	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,027	7,39	7,41	0	7,19	7,28	-0,09	24	0	0	67,6	63,6	3,97	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,012	7,62	7,61	0	7,44	7,45	-0,01	24	0	0	68,1	66,3	1,76	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,014	9,92	9,9	0	9,7	9,68	0,02	24	0	0	68,2	66,8	1,35	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,011	7,12	7,12	0	6,98	6,98	0	24	0	0	67,5	65,5	1,98	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,005	10,41	10,39	0	10,2	10,18	0,02	24	0	0	68,5	67,9	0,63	0,7	0,7	-
Итого:	1,652	289,89	285,69	0	282,34	281,49	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,652															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2023	649,187	35934,58	35344,01	0	35018,71	34805,2
20.06.2023	650,839	36224,47	35629,7	0	35301,05	35086,69

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.06.2023 7:40:46