

#28473#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 19.08.2023

Потребитель ДЮЦ «На Молодежной», МАУДО
 Адрес потребителя Молодежная 3, Калининград
 Номер абонента
 Порядковый номер 4027
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104188
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,014	4,27	4,27	0	4,19	4,21	-0,02	24	0	0	65,6	62,4	3,27	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,008	3,84	3,84	0	3,81	3,81	0	24	0	0	65,2	63,2	2,03	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,003	4,2	4,18	0	4,14	4,13	0,01	24	0	0	65,4	64,4	1,07	0,7	0,7	-
24.07.2023	0,02	4,37	4,38	0	4,32	4,33	-0,01	24	0	0	65,5	60,7	4,79	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,013	4,39	4,39	0	4,33	4,34	-0,01	24	0	0	66,4	63	3,43	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,021	4,92	4,93	0	4,85	4,86	-0,01	24	0	0	66	62	3,97	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,018	4,68	4,68	0	4,6	4,64	-0,04	24	0	0	65,4	61,4	3,94	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,005	43,5	43,3	0	42,55	42,35	0,2	24	0	0	70	70,2	-0,12	0,7	0,7	-
29.07.2023	-0,016	97,97	97,51	0	95,78	95,32	0,46	24	0	0	70,6	71	-0,34	0,7	0,7	-
30.07.2023	-0,01	96,32	95,89	0	94,16	93,73	0,43	24	0	0	70,6	70,9	-0,29	0,7	0,7	-
31.07.2023	-0,018	105,33	104,89	0	103	102,56	0,44	24	0	0	70,5	70,9	-0,36	0,7	0,7	-
01.08.2023	-0,01	95,25	94,85	0	93,13	92,72	0,41	24	0	0	70,6	70,9	-0,3	0,7	0,7	-
02.08.2023	-0,005	16,33	16,21	0	16,13	16	0,13	24	0	0	55,6	56,8	-1,21	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,008	5,68	5,63	0	5,68	5,63	0,05	24	0	0	40,4	38,4	1,93	0,7	0,7	-
04.08.2023	0	0,74	0,76	0	0,74	0,76	-0,02	24	0	0	36,8	36,5	0,28	0,7	0,7	-
05.08.2023	0	0,03	0,03	0	0,03	0,03	0	24	0	0	23,9	24	-0,07	0,7	0,7	-
06.08.2023	0	0,01	0	0	0,01	0	0,01	24	0	0	22,3	22,8	-0,58	0,7	0,7	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,8	22,6	-0,81	0,7	0,7	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	22,1	-0,84	0,7	0,7	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	21,6	-0,83	0,7	0,7	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,7	-0,11	0,7	0,7	-
11.08.2023	0	4,08	0,68	0	4,08	0,68	3,4	24	0	0	21,9	21,9	0,04	0,7	0,7	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	21	-0,96	0,7	0,7	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	20,9	-0,91	0,7	0,7	-
14.08.2023	0	0,1	0,11	0	0,1	0,11	-0,01	24	0	0	19,7	19,4	0,28	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,004	27,98	28,09	0	27,48	27,58	-0,1	24	0	0	63,3	63,2	0,09	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,006	69,56	69,66	0	68,12	68,22	-0,1	24	0	0	67,7	67,8	-0,07	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,003	72,06	71,81	0	70,55	70,31	0,24	24	0	0	68,1	68,2	-0,16	0,7	0,7	-
18.08.2023	0	68,34	67,98	0	66,91	66,54	0,37	24	0	0	68,3	68,6	-0,29	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,001	68,6	68,14	0	67,16	66,7	0,46	24	0	0	68,1	68,4	-0,27	0,7	0,7	-
Итого:	0,065	802,55	796,21	0	785,85	779,56	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,065															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2023	651,176	36433,8	35838,95	0	35506,49	35292,32
19.08.2023	651,243	37305,09	36703,39	0	36359,64	36138,67

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.08.2023 10:12:45