

#27081#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.07.2023 по 19.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


ДЮЦ «На Молодежной», МАУДО  
Молодежная 3, Калининград

Заводской номер счётчика 00104188	Показания прибора, Гкал 19.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	651,243	651,176	0.067

Подпись исполнителя



01.08.2023 ремонт



#26695#

Отчёт за период с 20.07.2023 по 19.08.2023.

Номер абонента

Порядковый номер

4027

Тип теплосчётчика

BKT-7

Заводской номер

00104188

Номер системы

1

Отчёт сформирован

22.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2023	-	0,014	4,27	4,27	0	4,19	4,21	-0,02	24	0	0	65,6	62,4	3,27	0,7	0,7
22.07.2023	-	0,008	3,84	3,84	0	3,81	3,81	0	24	0	0	65,2	63,2	2,03	0,7	0,7
23.07.2023	-	0,003	4,2	4,18	0	4,14	4,13	0,01	24	0	0	65,4	64,4	1,07	0,7	0,7
24.07.2023	-	0,02	4,37	4,38	0	4,32	4,33	-0,01	24	0	0	65,5	60,7	4,79	0,7	0,7
25.07.2023	-	0,013	4,39	4,39	0	4,33	4,34	-0,01	24	0	0	66,4	63	3,43	0,7	0,7
26.07.2023	-	0,021	4,92	4,93	0	4,85	4,86	-0,01	24	0	0	66	62	3,97	0,7	0,7
27.07.2023	-	0,018	4,68	4,68	0	4,6	4,64	-0,04	24	0	0	65,4	61,4	3,94	0,7	0,7
28.07.2023	-	0,005	43,5	43,3	0	42,55	42,35	0,2	24	0	0	70	70,2	-0,12	0,7	0,7
29.07.2023	-	-0,016	97,97	97,51	0	95,78	95,32	0,46	24	0	0	70,6	71	-0,34	0,7	0,7
30.07.2023	-	-0,01	96,32	95,89	0	94,16	93,73	0,43	24	0	0	70,6	70,9	-0,29	0,7	0,7
31.07.2023	-	-0,018	105,33	104,89	0	103	102,56	0,44	24	0	0	70,5	70,9	-0,36	0,7	0,7
01.08.2023	-	-0,01	95,25	94,85	0	93,13	92,72	0,41	24	0	0	70,6	70,9	-0,3	0,7	0,7
02.08.2023	-	-0,005	16,33	16,21	0	16,13	16	0,13	24	0	0	55,6	56,8	-1,21	0,7	0,7
03.08.2023	-	0,008	5,68	5,63	0	5,68	5,63	0,05	24	0	0	40,4	38,4	1,93	0,7	0,7
04.08.2023	-	0	0,74	0,76	0	0,74	0,76	-0,02	24	0	0	36,8	36,5	0,28	0,7	0,7
05.08.2023	-	0	0,03	0,03	0	0,03	0,03	0	24	0	0	23,9	24	-0,07	0,7	0,7
06.08.2023	-	0	0,01	0	0	0,01	0	0,01	24	0	0	22,3	22,8	-0,58	0,7	0,7
07.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,8	22,6	-0,81	0,7	0,7
08.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	22,1	-0,84	0,7	0,7
09.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	21,6	-0,83	0,7	0,7
10.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,7	-0,11	0,7	0,7
11.08.2023	-	0	4,08	0,68	0	4,08	0,68	3,4	24	0	0	21,9	21,9	0,04	0,7	0,7
12.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	21	-0,96	0,7	0,7
13.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	20,9	-0,91	0,7	0,7
14.08.2023	-	0	0,1	0,11	0	0,1	0,11	-0,01	24	0	0	19,7	19,4	0,28	0,7	0,7
15.08.2023	-	0,004	27,98	28,09	0	27,48	27,58	-0,1	24	0	0	63,3	63,2	0,09	0,7	0,7
16.08.2023	-	0,006	69,56	69,66	0	68,12	68,22	-0,1	24	0	0	67,7	67,8	-0,07	0,7	0,7
17.08.2023	-	0,003	72,06	71,81	0	70,55	70,31	0,24	24	0	0	68,1	68,2	-0,16	0,7	0,7
18.08.2023	-	0	68,34	67,98	0	66,91	66,54	0,37	24	0	0	68,3	68,6	-0,29	0,7	0,7
19.08.2023	-	0,001	68,6	68,14	0	67,16	66,7	0,46	24	0	0	68,1	68,4	-0,27	0,7	0,7
Итого:	-	0,065	802,55	796,21	0	785,85	779,56	6,29	720	0	-	49,74	49,2	0,55	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.07.2023	651,176	36433,8	35838,95	0	35506,49	35292,32
19.08.2023	651,243	37305,09	36703,39	0	36359,64	36138,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения