

#145007#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ДЮЦ «На Молодежной», МАУДО
Молодежная 3, Калининград
4027
ВКТ-7
00104188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,009	2,91	2,93	0	2,9	2,92	-0,02	24	0	0	62,9	59,2	3,74	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,006	3,13	3,14	0	3,11	3,12	-0,01	24	0	0	62,4	59,9	2,49	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,012	3,35	3,36	0	3,32	3,34	-0,02	24	0	0	63,6	59,3	4,23	0,7	0,7	-
24.07.2025	0,007	2	2	0	1,99	2	-0,01	24	0	0	61,6	57,4	4,12	0,7	0,7	-
25.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,5	27,4	1,17	0,7	0,7	-
26.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,6	23,3	-0,68	0,7	0,7	-
27.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	22,2	-1,05	0,7	0,7	-
28.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	21,9	-1,2	0,7	0,7	-
29.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	21,7	-1,22	0,7	0,7	-
30.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	21,3	-1,22	0,7	0,7	-
31.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	21	-1,21	0,7	0,7	-
01.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	20,8	-1,23	0,7	0,7	-
02.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	20,8	-1,24	0,7	0,7	-
03.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	20,8	-1,24	0,7	0,7	-
04.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	20,8	-1,24	0,7	0,7	-
05.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	20,6	-1,23	0,7	0,7	-
06.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	20,4	-1,25	0,7	0,7	-
07.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	20,1	-1,27	0,7	0,7	-
08.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	20	-1,25	0,7	0,7	-
09.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	19,9	-1,25	0,7	0,7	-
10.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	20	-1,25	0,7	0,7	-
11.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	19,9	-1,26	0,7	0,7	-
12.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	19,8	-1,25	0,7	0,7	-
13.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	19,9	-1,24	0,7	0,7	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	20	-1,24	0,7	0,7	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	20,2	-1,24	0,7	0,7	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	20,6	-1,25	0,7	0,7	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	20,3	-1,25	0,7	0,7	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	20,1	-1,25	0,7	0,7	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	19,8	-1,25	0,7	0,7	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	19,8	-1,26	0,7	0,7	-
Итого:	0,034	11,39	11,43	0	11,32	11,38	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,034															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2025	815,052	33620,33	34140,98	0	32801,44	33752,79
20.08.2025	815,086	33631,72	34152,41	0	32812,76	33764,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 10:06:16