

#94974#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель ДЮЦ «На Молодежной», МАУДО
Адрес потребителя Молодежная 3, Калининград
Номер абонента 4027
Порядковый номер ВКТ-7
Тип теплосчётчика
Заводской номер 00104188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.08.2024	0,01	1,28	1,36	0	1,27	1,36	-0,09	24	0	0	65,7	56,9	8,87	0,7	0,7	-
23.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	39,3	38	1,34	0,7	0,7	-
24.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	34,6	34,6	0	0,7	0,7	-
25.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	32,8	33,1	-0,25	0,7	0,7	-
26.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	31,8	32,1	-0,3	0,7	0,7	-
27.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	30,8	31,2	-0,34	0,7	0,7	-
28.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	30	30,4	-0,39	0,7	0,7	-
29.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29,4	29,8	-0,41	0,7	0,7	-
30.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29	29,4	-0,4	0,7	0,7	-
31.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,8	29,2	-0,4	0,7	0,7	-
01.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,3	28,7	-0,38	0,7	0,7	-
02.09.2024	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	24	0	0	23,4	30,6	-7,2	0,7	0,7	-
03.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,8	27,8	-0,96	0,7	0,7	-
04.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,6	27,3	-0,67	0,7	0,7	-
05.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,5	27,1	-0,62	0,7	0,7	-
06.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,3	27	-0,66	0,7	0,7	-
07.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,2	26,9	-0,67	0,7	0,7	-
08.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,1	26,8	-0,69	0,7	0,7	-
09.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,8	26,5	-0,69	0,7	0,7	-
10.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,5	26,2	-0,7	0,7	0,7	-
11.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,1	25,8	-0,7	0,7	0,7	-
12.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,8	25,5	-0,72	0,7	0,7	-
13.09.2024	0	0	0,4	0	0	0,4	-0,4	24	0	0	23,2	24,8	-1,54	0,7	0,7	-
14.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	24,6	-3,04	0,7	0,7	-
15.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	24,4	-2,87	0,7	0,7	-
16.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	24,2	-2,76	0,7	0,7	-
17.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	24	-2,73	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,054	13,8	2,56	0	13,56	2,54	11,02	24	0	0	60,6	58	2,54	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,075	17,1	4,17	0	16,79	4,15	12,64	24	0	0	62,8	58,9	3,99	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,016	5,24	5,43	0	5,18	5,37	-0,19	24	0	0	65,4	62	3,42	0,7	0,7	-
Итого:	0,155	37,43	13,93	0	36,81	13,83	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,155															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
21.08.2024	344,429	13954,46	14145,84	0	13606,96	13982,54
20.09.2024	344,584	13991,89	14159,77	0	13643,77	13996,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 10:26:27