

#29210#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 07.09.2023 по 17.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ДЮЦ «На Молодежной», МАУДО
Молодежная 3, Калининград

Заводской номер счётчика 00104188	Показания прибора, Гкал 17.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 07.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	651,637	651,376	0.261

Подпись исполнителя _____



#29209#

Отчёт за период с 07.09.2023 по 17.09.2023.

Номер абонента
 Порядковый номер 4027
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104188
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 19.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
08.09.2023	-	0,033	4,01	3,85	0	3,97	3,82	0,15	24	0	0	63,6	54,5	9,09	0,7	0,7
09.09.2023	-	0,018	2,64	2,49	0	2,64	2,49	0,15	24	0	0	60,9	54,9	6	0,7	0,7
10.09.2023	-	0,014	2,8	2,65	0	2,78	2,64	0,14	24	0	0	61,3	54,9	6,39	0,7	0,7
11.09.2023	-	0,027	3,24	3,08	0	3,22	3,08	0,14	24	0	0	62,5	53,9	8,57	0,7	0,7
12.09.2023	-	0,03	3,67	3,52	0	3,64	3,51	0,13	24	0	0	62,9	54,3	8,58	0,7	0,7
13.09.2023	-	0,029	3,48	3,34	0	3,46	3,33	0,13	24	0	0	62,8	53,7	9,04	0,7	0,7
14.09.2023	-	0,026	3,56	3,42	0	3,54	3,41	0,13	24	0	0	62,3	54,6	7,73	0,7	0,7
15.09.2023	-	0,021	3,05	2,9	0	3,03	2,89	0,14	24	0	0	62,2	55,3	6,98	0,7	0,7
16.09.2023	-	0,02	2,7	2,57	0	2,68	2,56	0,12	24	0	0	61,5	54,3	7,17	0,7	0,7
17.09.2023	-	0,014	2,73	2,59	0	2,7	2,57	0,13	24	0	0	61,8	55,8	5,94	0,7	0,7
Итого:	-	0,232	31,88	30,41	0	31,66	30,3	1,36	240	0	-	62,18	54,62	7,55	0,7	0,7

Общее время работы системы 240 час.
 Период нормальной работы системы 240 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
07.09.2023	651,376	38508,92	37895,39	0	37538,24	37305,54
17.09.2023	651,637	38545,05	37929,91	0	37574,11	37339,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

