

#52325#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4996
 Тип теплосчётчика SKS-3
 Заводской номер 12736
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	Q _г	V1, м3	V2, м3	TRab,	T _{нар} , ч	T _{тп} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C
24.11.2023	3,5	0,67	496,396	18,5	9,02	24	24	0	0	0	61	49	10
25.11.2023	-0,2	0,7	496,521	18,4	9,01	24	24	0	0	0	64	51	10
26.11.2023	-2,4	0,75	496,656	18,9	9,07	24	24	0	0	0	66	52	10
27.11.2023	-7,5	0,73	496,798	18,9	9,01	24	24	0	0	0	64	51	10
28.11.2023	-7,3	0,7	496,931	18,8	9,01	24	24	0	0	0	62	49	10
29.11.2023	-6,5	0,72	497,059	18,8	9	24	24	0	0	0	63	50	10
30.11.2023	-5,4	0,69	497,192	18,8	9,05	24	24	0	0	0	62	49	10
01.12.2023	-	0,57	497,321	18,7	9,02	24	24	0	0	0	60	58	10
02.12.2023	-	0,61	497,377	19,1	9,05	24	24	0	0	256	58	52	10
03.12.2023	-	0,65	497,441	19,7	9,1	24	24	0	0	256	57	48	10
04.12.2023	-	0,7	497,54	18,9	9,02	24	24	0	0	256	60	45	10
05.12.2023	-	0,79	497,686	18,8	9	24	24	0	0	256	62	41	10
06.12.2023	-	0,85	497,906	18,7	9,05	24	24	0	0	256	62	35	10
07.12.2023	-	0,82	498,188	18,9	8,96	24	24	0	0	256	61	37	10
08.12.2023	-	0,79	498,436	18,6	9	24	24	0	0	256	62	40	10
09.12.2023	-	0,81	498,667	18,6	9,03	24	24	0	0	256	62	39	10
10.12.2023	-	0,82	498,911	19,7	9,14	24	24	0	0	256	59	36	10
11.12.2023	-	0,8	499,16	18,9	9,03	24	24	0	0	256	60	36	10
12.12.2023	-	0,8	499,41	19,5	9,05	24	24	0	0	256	59	37	10
13.12.2023	-	0,87	499,638	19,2	9,07	24	24	0	0	256	63	36	10
14.12.2023	-	0,93	499,917	19,1	9,04	24	24	0	0	256	63	32	10
15.12.2023	-	0,78	500,243	17,8	8,92	24	24	0	0	256	62	36	10
16.12.2023	-	0,92	500,509	20,3	8,97	24	24	0	0	256	58	29	10
17.12.2023	-	0,89	500,809	19,4	9,27	24	24	0	0	256	59	26	10
18.12.2023	-	0,9	501,157	19,1	9,04	24	24	0	0	256	61	29	10
19.12.2023	-	0,89	501,485	18,4	8,98	24	24	0	0	256	61	28	10
20.12.2023	-	0,85	501,83	18,3	8,93	24	24	0	0	256	61	31	10
21.12.2023	-	0,91	502,14	19	9,02	24	24	0	0	256	62	29	10
22.12.2023	-	0,93	502,478	18,3	9,09	24	24	0	0	256	63	27	10
23.12.2023	-	0,94	502,859	18,4	8,99	24	24	0	0	256	65	30	10
Итого:	-2,4	23,78	14968,661	566,5	270,94	720	720	0	-	-	61,4	39,6	10

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	T _{нар} , ч	T _{тп} , ч
23.11.2023	1434,65	64097,7	44001,12	67872,91	7770,11
23.12.2023	1458,43	64664,2	44272,06	68592,91	7770,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#52053#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4997
 Тип теплосчётчика SKS-3
 Заводской номер 12736
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TRab,	TNар, ч	Tтп, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C
24.11.2023	3,5	1,47	42,9	43,4	0	24	24	0	0	0	72	42
25.11.2023	-0,2	1,61	43,2	43,6	0	24	24	0	0	0	76	43
26.11.2023	-2,4	1,67	43	43,4	0	24	24	0	0	0	78	44
27.11.2023	-7,5	1,74	43	43,4	0	24	24	0	0	0	80	44
28.11.2023	-7,3	1,74	42	42,4	0	24	24	0	0	0	81	44
29.11.2023	-6,5	1,79	42,3	42,6	0	24	24	0	0	0	81	44
30.11.2023	-5,4	1,76	43,5	43,9	0	24	24	0	0	0	80	44
01.12.2023	-	1,72	43,8	44,2	0	24	24	0	0	0	79	44
02.12.2023	-	1,66	43,2	43,8	0	24	24	0	0	256	77	43
03.12.2023	-	1,63	42,8	43,2	0	24	24	0	0	256	77	43
04.12.2023	-	1,64	42,7	43	0	24	24	0	0	256	77	43
05.12.2023	-	1,73	42,9	43,2	0	24	24	0	0	256	79	44
06.12.2023	-	1,77	41,7	42	0	24	24	0	0	256	81	43
07.12.2023	-	1,74	43	43,3	0	24	24	0	0	256	79	43
08.12.2023	-	1,73	41,8	42,3	0	24	24	0	0	256	80	43
09.12.2023	-	1,76	42,2	42,5	0	24	24	0	0	256	81	44
10.12.2023	-	1,67	42,3	42,7	0	24	24	0	0	256	78	43
11.12.2023	-	1,57	42,5	43	0	24	24	0	0	256	75	42
12.12.2023	-	1,42	41,9	42,4	0	24	24	0	0	256	71	42
13.12.2023	-	1,57	42,9	42,8	0	24	24	0	0	256	75	42
14.12.2023	-	1,62	42,1	42,2	0	24	24	0	0	256	77	43
15.12.2023	-	1,56	42,6	42,8	0	24	24	0	0	256	74	42
16.12.2023	-	1,41	42,4	42,8	0	24	24	0	0	256	70	40
17.12.2023	-	1,42	43,5	43,6	0	24	24	0	0	256	70	41
18.12.2023	-	1,42	43,4	43,6	0	24	24	0	0	256	70	41
19.12.2023	-	1,41	43	43,4	0	24	24	0	0	256	70	41
20.12.2023	-	1,38	42,5	42,8	0	24	24	0	0	256	70	41
21.12.2023	-	1,42	42,5	42,8	0	24	24	0	0	256	71	41
22.12.2023	-	1,5	42,1	42,3	0	24	24	0	0	256	73	41
23.12.2023	-	1,57	41,7	41,9	0	24	24	0	0	256	75	42
Итого:	-2,4	48,1	1279,4	1289,3	0	720	720	0	-	-	75,9	42,57

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TNар, ч	Tтп, ч
23.11.2023	1974	66704,3	64660	0	56142,78	19500,21
23.12.2023	2022,1	67983,7	65949,3	0	56862,78	19500,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения