

#67185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирякова 60, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 4996
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12736
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | TRab | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|----------|--------|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.12.2023 | 1,55 | 42,1 | 42,3 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 75 | 42 | - |
| 25.12.2023 | 1,48 | 44,1 | 44,3 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 71 | 41 | - |
| 26.12.2023 | 1,41 | 42,8 | 42,8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 70 | 41 | - |
| 27.12.2023 | 1,42 | 41,8 | 42 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 70 | 40 | - |
| 28.12.2023 | 1,48 | 42,9 | 43 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 72 | 42 | - |
| 29.12.2023 | 1,42 | 43,8 | 43,9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 70 | 41 | - |
| 30.12.2023 | 1,41 | 43,1 | 43,1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 70 | 41 | - |
| 31.12.2023 | 1,44 | 42,6 | 42,5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 71 | 41 | - |
| 01.01.2024 | 1,54 | 42,8 | 42,6 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 74 | 42 | - |
| 02.01.2024 | 1,7 | 42,4 | 42,3 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 79 | 43 | - |
| 03.01.2024 | 1,79 | 41,2 | 41 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 82 | 43 | - |
| 04.01.2024 | 1,82 | 40,3 | 40,2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 83 | 43 | - |
| 05.01.2024 | 1,77 | 42,9 | 42,9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 81 | 44 | - |
| 06.01.2024 | 1,77 | 42,5 | 42,4 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 81 | 44 | - |
| 07.01.2024 | 1,93 | 38,9 | 39 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 87 | 43 | - |
| 08.01.2024 | 1,98 | 38,4 | 38,5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 88 | 42 | - |
| 09.01.2024 | 1,92 | 41,4 | 41,7 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 85 | 43 | - |
| 10.01.2024 | 1,74 | 43,4 | 43,5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 78 | 43 | - |
| 11.01.2024 | 1,65 | 43,7 | 43,9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 77 | 43 | - |
| 12.01.2024 | 1,67 | 42,9 | 42,9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 77 | 43 | - |
| 13.01.2024 | 1,68 | 43 | 43,1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 78 | 44 | - |
| 14.01.2024 | 1,67 | 43,6 | 43,9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 78 | 44 | - |
| 15.01.2024 | 1,67 | 43,4 | 43,6 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 78 | 44 | - |
| 16.01.2024 | 1,75 | 42 | 42,1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 81 | 44 | - |
| 17.01.2024 | 1,74 | 40,8 | 40,9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 81 | 44 | - |
| 18.01.2024 | 1,7 | 42,5 | 42,7 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 79 | 44 | - |
| 19.01.2024 | 1,7 | 42,4 | 42,4 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 79 | 43 | - |
| 20.01.2024 | 1,69 | 42,9 | 43,1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 78 | 44 | - |
| 21.01.2024 | 1,65 | 42,8 | 42,9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 77 | 43 | - |
| 22.01.2024 | 1,55 | 43 | 43 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 74 | 42 | - |
| 23.01.2024 | 1,46 | 42,8 | 42,9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 71 | 41 | - |
| Итого: | 51,15 | 1313,2 | 1315,4 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 43,989 | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|
| 23.12.2023 | 2022,1 | 67983,7 | 65949,3 | 0 | 56862,78 | 19500,21 |
| 23.01.2024 | 2073,25 | 69296,9 | 67264,7 | 0 | 57606,78 | 19500,21 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2024 8:00:59