

#132120#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 19.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Байтаров Мавлуд Мусаддинович, гражд.
Челнокова 50, Калининград (спорт центр)

Заводской номер счётчика 230028	Показания прибора, МВт×ч 19.06.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.05.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	473,709	470,01	3.699	3.181

Подпись исполнителя



#132119#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 19.06.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

0

ТЭСМА-106

230028

1

24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,14	6,039	6,043	5,918	5,982	24	24	0	0	0	0	0	66	46	0	0
22.05.2025	-	0,143	6,139	6,146	6,014	6,082	24	24	0	0	0	0	0	66	46	0	0
23.05.2025	-	0,162	6,662	6,68	6,527	6,615	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0	0
24.05.2025	-	0,165	6,846	6,863	6,705	6,797	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0	0
25.05.2025	-	0,107	5,172	5,209	5,068	5,152	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
26.05.2025	-	0,122	5,615	5,629	5,502	5,57	24	24	0	0	0	0	0	66	47	0	0
27.05.2025	-	0,137	6,02	6,039	5,898	5,977	24	24	0	0	0	0	0	66	46	0	0
28.05.2025	-	0,14	6,189	6,207	6,064	6,143	24	24	0	0	0	0	0	66	47	0	0
29.05.2025	-	0,133	5,979	5,998	5,857	5,936	24	24	0	0	0	0	0	66	47	0	0
30.05.2025	-	0,152	6,414	6,441	6,283	6,377	24	24	0	0	0	0	0	67	46	0	0
31.05.2025	-	0,117	5,566	5,594	5,455	5,533	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
01.06.2025	-	0,108	5,232	5,24	5,127	5,184	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
02.06.2025	-	0,134	5,939	5,963	5,818	5,9	24	24	0	0	0	0	0	66	47	0	0
03.06.2025	-	0,106	5,209	5,242	5,105	5,184	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
04.06.2025	-	0,111	5,422	5,451	5,312	5,395	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
05.06.2025	-	0,11	5,367	5,398	5,26	5,338	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
06.06.2025	-	0,125	5,734	5,75	5,619	5,689	24	24	0	0	0	0	0	66	47	0	0
07.06.2025	-	0,107	5,215	5,246	5,109	5,189	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
08.06.2025	-	0,104	5,088	5,115	4,986	5,059	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
09.06.2025	-	0,105	5,113	5,195	5,012	5,139	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
10.06.2025	-	0,105	5,143	5,174	5,039	5,117	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
11.06.2025	-	0,137	5,973	5,986	5,852	5,926	24	24	0	0	0	0	0	66	46	0	0
12.06.2025	-	0,108	5,211	5,252	5,109	5,193	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
13.06.2025	-	0,117	5,426	5,455	5,314	5,398	24	24	0	0	0	0	0	66	47	0	0
14.06.2025	-	0,105	5,18	5,225	5,078	5,166	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
15.06.2025	-	0,105	5,174	5,205	5,07	5,148	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0	0
16.06.2025	-	0,128	5,77	5,785	5,652	5,727	24	24	0	0	0	0	0	66	47	0	0
17.06.2025	-	0,134	5,773	5,785	5,656	5,727	24	24	0	0	0	0	0	67	46	0	0
18.06.2025	-	0,119	5,379	5,398	5,271	5,34	24	24	0	0	0	0	0	66	47	0	0
19.06.2025	-	0,113	5,053	5,059	4,951	5,008	24	24	0	0	0	0	0	66	46	0	0
Итого:	-	3,699	169,042	169,773	165,631	167,991	720	720	0	0	0	0	-	66,07	47,07	0	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.05.2025	470,01	17029,715	16996,32	16630,941	16810,928	29863,38	0,1
19.06.2025	473,709	17198,756	17166,096	16796,578	16978,918	30583,38	0,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения