

#120824#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 199, Калининград

4395

10022

ТВ7 (АСЦП)

24208211

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	17,199	0	252,2	247,9	0	248,987	246,502	0	24	0	52,4	35,9	0,52	0,41	-
25.02.2025	17,973	0	252,4	248	0	249,035	246,55	0	24	0	53,7	36,5	0,51	0,41	-
26.02.2025	15,781	0	251,8	247,6	0	248,86	246,299	0	24	0	50,2	35	0,52	0,41	-
27.02.2025	14,8	0	251,5	247,4	0	248,766	246,143	0	24	0	48,6	34,4	0,52	0,41	-
28.02.2025	17,081	0	252,1	247,8	0	248,959	246,435	0	24	0	51,9	35,6	0,51	0,41	-
01.03.2025	18,273	0	252,4	248	0	248,989	246,532	0	24	0	54,1	36,6	0,51	0,4	-
02.03.2025	16,817	0	252	247,8	0	248,905	246,464	0	24	0	51,5	35,4	0,52	0,41	-
03.03.2025	16,096	0	251,9	247,6	0	248,999	246,334	0	24	0	50	34,5	0,52	0,41	-
04.03.2025	14,602	0	251,4	247,3	0	248,794	246,129	0	24	0	47,6	33,5	0,52	0,41	-
05.03.2025	13,077	0	251,1	246,9	0	248,77	245,818	0	24	0	44,9	32,4	0,52	0,41	-
06.03.2025	12,141	0	250,8	246,8	0	248,631	245,757	0	24	0	43,4	31,8	0,52	0,41	-
07.03.2025	12,346	0	250,9	246,9	0	248,631	245,788	0	24	0	44,4	32,6	0,52	0,41	-
08.03.2025	12,58	0	251	247	0	248,638	245,842	0	24	0	45,3	33,2	0,53	0,42	-
09.03.2025	12,601	0	251	247	0	248,597	245,828	0	24	0	45,5	33,4	0,53	0,42	-
10.03.2025	11,211	0	250,8	246,8	0	248,637	245,684	0	24	0	43,5	32,7	0,51	0,41	-
11.03.2025	14,488	0	251,5	247,4	0	248,789	246,15	0	24	0	48,3	34,4	0,52	0,42	-
12.03.2025	14,252	0	251,5	247,3	0	248,838	246,074	0	24	0	47,9	34,2	0,52	0,41	-
13.03.2025	16,242	0	251,9	247,7	0	248,901	246,385	0	24	0	50,7	35,1	0,51	0,41	-
14.03.2025	17,771	0	252,4	247,9	0	249,09	246,47	0	24	0	53,2	36,2	0,5	0,4	-
15.03.2025	18,358	0	252,3	248	0	248,854	246,527	0	24	0	54,2	36,6	0,5	0,4	-
16.03.2025	18,812	0	252,6	248	0	249,094	246,521	0	24	0	54,8	36,8	0,5	0,4	-
17.03.2025	20,011	0	252,8	248,2	0	249,049	246,644	0	24	0	56,6	37,5	0,5	0,4	-
18.03.2025	17,635	0	252,2	247,8	0	248,941	246,41	0	24	0	52,8	35,8	0,51	0,41	-
19.03.2025	16,22	0	251,8	247,5	0	248,842	246,214	0	24	0	50,2	34,7	0,5	0,4	-
20.03.2025	14,66	0	251,5	247,3	0	248,742	246,025	0	24	0	48,5	34,4	0,51	0,4	-
21.03.2025	13,752	0	251,3	247,1	0	248,748	245,919	0	24	0	46,8	33,6	0,51	0,41	-
22.03.2025	14,356	0	251,5	247,3	0	248,788	246,036	0	24	0	48,1	34,4	0,51	0,4	-
23.03.2025	13,761	0	251,3	247,1	0	248,75	245,928	0	24	0	46,7	33,5	0,51	0,41	-
Итого:	432,896	0	7047,9	6929,4	0	6967,624	6893,408	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,395														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1642,666	21975,3	21608,7	0	21674,388	21484,656	0	2096	3
23.03.2025	2075,559	29023,2	28538,1	0	28642,015	28378,065	0	2768	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:22:23